

Project : Verbouwing Plantage 6, Leiden
Opdrachtgever : Fam. Van der Zee
Referentienr. : 22.100

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/22/3477149



Datum : 23-02-2023
Gewijzigd : 07-03-2023

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/22/3477149



Ventilatieberekening

Ruimtenr.	Ruimtenaam	Vloeroppervlak (GBO) [m ²]	toevoer	gerealiseerd [dm ³ /s]	afvoer	gerealiseerd [dm ³ /s]
			vereist [dm ³ /s]		vereist [dm ³ /s]	
R.-1.01	kelder	12,2	0	0	0	0
R.0.01	entree/ gang	14,5	0	0	0	0
R.0.02	garderobe	10,1	0	0	0	0
R.0.03	woonkamer	20,1	18,09	18,1	0	0
R.0.04	eetkamer	23	20,7	20,7	0	0
R.0.05	toilet	1,7	0	0	7	7
R.0.06	keuken	26,4	0	0	21	0
R.0.07	keuken	10,8	0	0	21	31,8
R.0.08	kast	3,1	0	0	0	0
R.0.09	hal	1,4	0	0	0	0
R.1.01	overloop	6,5	0	0	0	18,8
R.1.02	badkamer	10,3	0	0	14	28
R.1.03	toilet	2	0	0	7	7
R.1.04	slaapkamer 1	19	17,1	17,1	0	0
R.1.05	tv kamer	23,9	21,51	21,5	0	0
R.1.06	study	16,9	15,21	15,2	0	0

R.2.01	overloop	4,7	0	0	0	26,1
R.2.02	badkamer	6,6	0	0	14	14
R.2.03	slaapkamer 2	22,8	20,52	20,5	0	0
R.2.04	slaapkamer 3	21,8	19,62	19,6	0	0
R.2.05	techniek ruimte	8,2	0	0	0	0

totale capaciteit			132,75	132,7	84	132,7
balans totale gebouw		in balans				

Ruimte

verblijfsgebied

verblijfsruimte

toiletteruimte

badruimte

keuken

meterruimte

Eis

0,9 dm³/s per m² vloeroppervlak, met een minimum van 7 dm³/s


0,7 dm³/s per m² vloeroppervlak, met een minimum van 7 dm³/s

7 dm³/s

14 dm³/s


21 dm³/s

2 dm³/s per m³ netto-inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 dm³/s



1e VERDIEPING

- toevoer / afvoer
- doorstroom onder deur



ZOLDER

- toevoer / afvoer
- doorstroom onder deur