



MAATWERKBESLUIT

Aanvrager : De Hopjeshof B.V.
Datum besluit : 14 april 2023
Onderwerp : Ambtshalve maatwerkbesluit lozen van afvalwater
Gemeente / locatie : Gemeente Heumen / Nabij Westerkanaaldijk 11 te Malden (Sectie
I perceel 786, 1061 en 941)
Zaaknummer : W.Z22.102442.02
Activiteit(en) : Milieu

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN

I. ONDERWERP

Op 22 maart 2022 hebben wij van De Hopjeshof B.V. een melding Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) ontvangen, voor het veranderen van de activiteiten van De Hopjeshof B.V. Daaruit is gebleken dat het noodzakelijk is dat wij maatwerkvoorschriften moeten stellen wat betreft de afvalwaterafvoer nabij Westerkanaaldijk 11 te Malden.

De Hopjeshof B.V. valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Op basis van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het lozen van afvalwater in een vuilwaterriool, in het belang van de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Deze procedure is geregistreerd onder zaaknummer W.Z22.102442.02.

II. BESLUIT

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer en artikel 2.1 vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer om maatwerkvoorschriften te stellen aan De Hopjeshof B.V. nabij Westerkanaaldijk 11 te Malden (Sectie I perceel 786, 1061 en 941) voor het lozen van afvalwater op het gemeentelijk riool.

Deze maatwerkvoorschriften worden van kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Wij maken u erop attent dat u te allen tijde dient te voldoen aan de opgelegde maatwerkvoorschriften en de voorschriften in het Activiteitenbesluit en de daarbij horende Ministeriële Regeling.

III. ONDERTEKENING EN VERZENDING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Heumen,
namens deze:



Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

IN WERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de gemeente Heumen op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u het beste benaderen via <https://www.heumen.nl>.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Heumen, Postbus 200, 6580 ZA Malden. Op de envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Lozen afvalwater

- 1 Het afvalwater dat de Hopjeshof B.V. op het gemeentelijk drukriool mag lozen mag in verband met de capaciteit hiervan maximaal 120 liter per uur bedragen.
- 2 Er moet een goed functionerende debietmeter op de afvalwaterstroom aanwezig zijn. Hier moet het altijd mogelijk zijn om het debiet in een bemonsteringspunt/put te kunnen meten.

OVERWEGINGEN

2. PROCEDURELE ASPECTEN

2.1. Aanleiding

De Hopjeshof B.V. gaat afvalwater lozen op het gemeentelijk drukriool. Het gemeentelijk rioolgemaal heeft ter plaatse een beperkte capaciteit. Voor de Hopjeshof betekent dit dat maximaal 120 liter afvalwater per uur geloosd mag worden. Aangezien de pomp beperkt is, is het lozen van onbeperkte hoeveelheden afvalwater niet mogelijk. Bij een te grote hoeveelheid afvalwater zal het afvoersysteem onder grote druk komen te staan en overbelast raken.

Om ervoor te zorgen dat het rioolstelsel niet wordt overbelast stellen wij maatwerkvoorschriften, in het belang van de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

2.2. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning	31 mei 2022	W.Z21.109923.01	Oprichten van een nieuwbouw bedrijfspand
Melding Activiteitenbesluit	22 maart 2022	W.Z22.102442.01	Het oprichten van een binnenspeel accommodatie

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de daarbij horende Ministeriële regeling.

2.3. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo en artikel 8.42 van de Wet milieubeheer.

2.4. Procedure en zienswijze

De reguliere procedure is van toepassing, op grond van artikel 8.42, zevende lid van de Wet milieubeheer.

3. TOETSING

3.1. Wettelijk kader

De activiteiten van De Hopjeshof B.V. vallen onder het Activiteitenbesluit, artikel 2.1 (zorgplicht) van het Activiteitenbesluit. Dit houdt onder andere in dat het afvalwater van de inrichting de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater niet mag verstoren (artikel 2.1, tweede lid, onder n van het Activiteitenbesluit).

Op basis van artikel 2.1, vierde lid, Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het lozen van afvalwater in een vuilwaterriool. Dit gebeurt in het belang van de bescherming van het milieu. Hieronder valt onder meer de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

3.2. Situatie

De Hopjeshof B.V. is gevestigd nabij Westerkanaaldijk 11 te Malden (Sectie I perceel 786, 1061 en 941). Het perceel waarop de Maísdoolhof is gesitueerd maakt gebruik van een drukwaterwaterriool. Ter plaatse ligt een drukrioolunit die bedoeld is voor het inzamelen en transporteren van afvalwater van huishoudelijke aard.

Op deze drukrioolunit kunnen maximaal 5 tot 6 woningen het huishoudelijk afvalwater in een droogweerafvoer (hierna: DWA) lozen. Dit betekent 3 personen per pand en 120 liter per persoon over 12 uur, gemiddeld 10 liter per persoon per uur geloosd mag worden. Grote hoeveelheden (van evenementen of bedrijfsafvalwater) kunnen/mogen hier niet op worden geloosd.

Om problemen te voorkomen mag de DWA-productie niet meer dan 1,44 m³ per dag, gedoseerd over 12 uur, bevatten. Dit is 120 liter per uur. Als deze grens wordt overschreden zal het gemeentelijk rioolstelsel worden overbelast en kan het water niet goed worden afgevoerd. Daarom stellen wij aanvullende voorwaarden aan het lozen van afvalwater op het riool op deze locatie.

Hiermee wordt voorkomen dat het gemeentelijk riool wordt overbelast. Indien er meer dan de maximale 120 liter per uur wordt geloosd zal het drukriool omgebouwd moeten worden tot een rioolgemaal. Hierbij zullen de kosten voor rekening van De Hopjeshof B.V. komen.

4. CONCLUSIE

Wij besluiten voor De Hopjeshof B.V. maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het lozen van afvalwater in een vuilwaterriool. Met dit maatwerk zijn er voorschriften vastgesteld voor het beschermen van het rioolsysteem door overbelasting.