



Nummer	Max. lengte (m)	Diameter (m)	Material	A/B water	Kenmerk	Tijdelijk/permanent	Opmerkingen
T001	30,00	0,50	PVC SN8	B	OV1.26.205	Tijdelijk	Verlengen duiker zonder kenmerk
T002	12,00	0,50	PVC SN8	B	OV1.26.205	Tijdelijk	Verlengen duiker zonder kenmerk
T003	16,80	1,00	Beton	A	OV106.932	Tijdelijk	Verlengen duiker KDU89
T004	19,20	1,00	Beton	A	OV106.932	Tijdelijk	Verlengen duiker PD01
T005	16,80	1,00	Beton	A	OV106.932	Tijdelijk	Verlengen duiker PD01
P001	9,60	1,00	Beton	A	OV106.932	Permanent	
P002	13,60	0,50	PVC SN8	B	OV1.26.205	Permanent	
P003	10,00	0,50	PVC SN8	B	OV1.26.203	Permanent	


LEGENDA

bestaande situatie

- | | |
|--------------------------------------|---|
| | bestaande bebouwing x huisnummer |
| | kadastrale grens met perceelnummer |
| | bestaande turbine |
| | indicatieve ligging bestaande drainage |
| opruimwerkzaamheden | |
| | verwijderen hekwerk |
| | verwijderen duiker |
| | verwijderen asfaltverharding |
| nieuwe situatie | |
| | nieuwe terreinhoogte |
| | locale windturbine met rotordiameter Ø133 m |
| | kraanopstelplaats |
| | betonpad 250 mm, breedte 4,00 m, bovenkant pad op maaiveld |
| | betonpad 250 mm, breedte 4,00 m met dubbel wapeningsnet |
| | tijdelijk hydraulisch menggranulaat 300 mm op geogrid, breedte 3,50 m |
| | permanent hydraulisch menggranulaat 300 mm op geogrid, breedte 4,00 m |
| | rijgaten op zand - tijdelijk |
| | rijgaten op 150 mm zand in doek - tijdelijk |
| | obstakelvrije zone ≥ 0,20 m i.v.m. overwaai |
| | obstakelvrije zone ≥ 150 m i.v.m. overwaai |
| | Road transition point |
| | kabeltracé |
| | inkoppositatie |
| | slettenplaat 2.00 x 2.00 m |
| | FGR 3.00 x 3.00 m met huidaard |
| | lay-down area kraan-arm |
| | Tijdelijk opslag rotorbladen en turbine-elementen (rijgaten op zand) |
| | Tijdelijk opslaglocatie grond |
| | coördinaatpunt grens plangebied |
| | fontaine |
| | aanbrengen duiker |
| | aanbrengen tijdelijke duiker |
| | aanbrengen 3 x mantelbuis 60 mm |
| | aanbrengen reflectiepaal |
| | grens plangebied |
| bestaande kabels en leidingen | |
| | datatransport |
| | laagspanning |
| | midspanning |
| | riool onder druk |
| | waterleiding |

Bochtstralen en benodigde ruimte gebaseerd op turbine Nordex N13.
Definitieve wegbreedte 4m, kraanopstelplaatsen 35x40m

Coördinaten grens pangebied			Coördinaten Windturbines		
A	X=82.958,615	Y=60.768,238			
B	X=82.959,151	Y=60.766,386	WT1	X=83.369,806	Y=60.732,321
C	X=83.346,786	Y=60.755,423	WT2	X=83.773,206	Y=60.631,321
D	X=83.434,332	Y=60.590,351	WT3	X=84.210,430	Y=60.732,322
E	X=84.367,470	Y=60.530,593	WT4	X=83.826,533	Y=60.736,360
F	X=83.979,274	Y=60.826,371			
G	X=84.309,556	Y=60.730,338			
H	X=84.086,440	Y=60.752,880			
I	X=83.963,147	Y=60.734,672			
J	X=83.862,880	Y=60.717,280			
K	X=83.242,386	Y=60.761,330			
L	X=83.027,602	Y=60.709,036			



Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

8	FOR	RfE	Toevoeging FOR's en aanpassing tekstgrootte en maatvoering	05-04-2023
4	T51	PvB	Opmerkingen verwerkt	23-02-2022
0	T51	PvB	Eerste uitgave	21-09-2021
1410	FOR	FOR	Bevestiging	Bekend

wjg, der, der, verspreiding
 Project: _____ Projectnummer: 20____

Windpark Karolinapolder
Steenbergen

Steenbergen		Formaat:	Alt
Opdrachtgever:		Blad: 03	van

Zernikelaan 8
9351 VA LEEUWEN
RWE Renewables
CONCEPT

Postbus 156
9350 AC LEEK

0594 55 24 20
info@mag.nl

www.zhuji.com
