


Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden



Z23/3525992

Utrechtse Jaagpad 122 NB
Behuizingsnr. 0 106 088
type.Alfen GR2

OTL: 4x35Cu+4x6Cu (GPLKh) 301291

NTL: VM 06GZ96

NTL: EM 06GZ97

A NTL: 4x150 AL 06GZ97 TNA
Z NTL: 4x150 AL 06GZ96 TNA

A NTL: 4x150 AL 06GZ98 TNA
NTL: 4x150 AL 06GZ96 TNA
Z NTL: 4x150 AL 06GZ97 TNA

A NTL: 4x150 AL 06GZ98 TNA
Z Best: 4x16Cu+as16 (YCWY-mb) 300348

NTL: EM 300348

Indien nodig HA 270B overzetten

NTL: VM 300348

A Best: 4x2.5Cu+as2.5 (VO-YMvK-asmb)
NTL: 4x150 AL 06GZ98 TNA
Z UTN: 4x70Cu+4x6Cu (GPLKh) 300348



Verklaring E & OV				Beheerkaart :	
— Aarde	— LS 230V, 400V of 600V	— NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen	MS Station met OV	Datum :	9-2-2023
— 3kV, 6kV, 10kV of 20kV	— LS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— BBS Buitenbedrijf te stellen	LS kast	Status :	Voorbereiding
— LS+OV of OV	— MS (NTL/TVV/IBS/TRL)	— UTN Uit te nemen	— Kabel op rol	Schaal :	1:200
— 50kV	— LS/MS/HS (UTN/BBS/TVL)	— OTL Om te leggen	— Kruipdoop	Discipline :	E-LS
— 150kV	— Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring	— TVV Te vervangen	— Nutsaansluiting	Blad nr :	1/2
— 380kV	— Telecom	— NTV Na te vervangen	— Eindsluiting	Formaat :	A1
— Mantelbuis	— LS (Bestand)	— TVL Te Verlaten	— Bestaande lichtmast	CS nr :	
— 10kV-, 50kV- of 150kV-bed.	— MS (Bestand)	— IBS In bedrijf te stellen	— Aarde	Regio :	NHZ & Rijnland - IPZ
0260646 STRN Hoge Rijndijk 272 LEIDEN				Case nr :	0260646
L'ander		Gemeente:		Datum: 02-05-2023	
onderdeel van allander		Get. : Riley Zimmerman		Datum: Par.:	
		Wijz. A.:		Datum: Par.:	
		Wijz. B.:		Datum: Par.:	
		Wijz. C.:		Datum: Par.:	
		Engineer : Riley Zimmerman		Tel. nr : 06-28632044	