
Van:
Verzonden: vrijdag 2 juni 2023 10:44
Aan:
Onderwerp: Re: Z/23/3523959 Van der Waalsstraat 8 - Informeren voortgang en verzoek aanvullende informatie

Beste heer

De panelen worden horizontaal geplaatst zoals voorschift.

Met vriendelijke groet,

Op 1 jun. 2023 om 13:55 heeft

het volgende geschreven:

Geachte heer

Bedankt voor het aanleveren van de documenten. Ik mis één klein detail. In het welstandsbeleid is benoemd dat zonnepanelen op dakkapellen horizontaal geplaatst zijn of in een helling oplopend richting het hellende dak.

Met name voor de voorzijde is dit van belang. Wilt u dit volledigheidshalve z.s.m. per mail bevestigen?

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/23/3523959



Dakkapel

Zonnepanelen op dakkapellen met een plat dak zijn toegestaan mits deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

- aaneengesloten geplaatst, evenwijdig aan de dakrand
- horizontaal geplaatst of in een helling oplopend richting het hellend dak
- de afstand tot de rand van de dakkapel is minimaal gelijk aan de hoogte van het zonnedak dakkapelrand uit
- het hoogste punt steekt maximaal 30 cm boven de dakkapelrand uit
- per dakvlak maximaal 1 type zonnepaneel of 1 type zonnecollector, tenzij de panelen worden en de bovenzijden op gelijke hoogte liggen
- de randen en zichtbare beplating van de panelen zijn uitgevoerd in een donkere en die overeenkomt met de dakbedekking



Met vriendelijke groet,

Gemeente Leiden
WABO-Coördinator
Team omgevingsvergunningen
06 1888 9986
Ma | Di | Wo | Do
www.leiden.nl/gemeente