



Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
16 juni 2023

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z22.109688.03 /
D230562361

Contactpersoon

Onderwerp
Goedkeuring UPD nr. 3349-21-01B
d.d. 9 mei 2023 (Gebouw OL-3)

Datum uw brief

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Adres
Bedrijvenpark Twente 243 Almelo

Geachte directie,

Op 15 mei 2023 hebben wij van u ontvangen:

- het uitgangspuntendocument (UPD) d.d. 9 mei 2023 met kenmerk: 3349-21-01B voor uw vestiging Bedrijvenpark Twente 243 te Almelo.

Het UPD beschrijft de uitgangspunten van de aanwezige automatische Vastopgestelde brandbeveiligingssystemen met brandmeld- en ontruimingsinstallatie (VBB-systeem) voor gebouw OL-3. De rapportage is door de Veiligheidsregio Twente (d.d. 30 mei 2023, kenmerk: Z2023-002285 / D2023-017456) en ons beoordeeld.

Besluit

Wij besluiten om het uitgangspuntendocument (UPD) "Brandbeveiliging blusschuimsystemen met brandmeld- en ontruimingsinstallatie" d.d. 9 mei 2023 met kenmerk: 3349-21-01B goed te keuren onder de voorwaarde dat:

- Het inspectierapport van de inspectie-instelling binnen 8 weken na datum van dit besluit bij het bevoegd gezag wordt ingediend met een Ja-conclusie (of certificaat);
- Brandweer Twente bij de oplevering van het brandblusschuimsysteem en brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (inclusief LEL-detectie) aanwezig is. De minimaal uit te voeren opleveringstesten zijn beschreven in hoofdstuk 6.10 van het UPD. U moet vooraf, in onderling overleg met brandweer Twente, de test-uitgangspunten vastleggen.

Mogelijkheid om bezwaar te maken

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is aangegeven door wie bezwaar kan worden gemaakt en hoe dat moet gebeuren.

Hieronder lichten wij toe hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Overwegingen

Situatie

SARPI Netherlands B.V. (verder: SARPI) accepteert en verwerkt gevaarlijke afvalstoffen op haar locatie in Almelo. Streven is om de afvalstoffen zo veel mogelijk voor hergebruik en nuttige toepassingen geschikt te maken. In dat kader worden in gebouw OL-3 in drie opslagvoorzieningen (OL-3.1, OL-3.2 en OL-3.3) gevaarlijke stoffen opgeslagen. Gelet op de hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen geldt het regime dat is beschreven in hoofdstuk 4 van de PGS 15: "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" versie 1.0 (september 2016) (verder: PGS 15:2016). Concreet betekent dit dat moet worden voldaan aan beschermingsniveau 1. De keuze van het type blustoestel moet zo zijn, dat deze geschikt is om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

De uitgangspunten van het VBB-systeem en de brandmeld- en ontruimingsinstallatie is vastgelegd in het uitgangspuntendocument van 9 mei 2023 kenmerk: 3349-21-01B

Uit het toetsingsrapport van de inspectie-instelling moet blijken of de doelstelling van het VBB-systeem en de gekozen uitgangspunten met elkaar overeenkomen.

Beoordeling

SARPI moet in bijzijn van de Brandweer Twente het blussysteem opleveren. Wel moet de inspectie-instelling de installatie nog beoordelen en een rapportage leveren met hierin een Ja-conclusie. Deze voorwaarde is in ons besluit vastgelegd.

Uit het UPD blijkt dat voor de meest geschikte installatie is gekozen. Het VBB-systeem kan worden geïnspecteerd volgens het CCV-INSPECTIESHEMA Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen volgens PGS (UPD-PGS), welke is beschreven in de PGS 15:2016.

Conclusie

De doelstelling van het VBB-systeem en de gekozen uitgangspunten in het UPD komen met elkaar overeen.

Conclusie

Er wordt voldaan aan de doelstelling van de PGS 15:2016 (zoals verwoord in de toelichting van voorschrift 4.8.1 PGS 15:2016). Daarmee is ook voldaan aan de voorschriften ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen uit de vigerende vergunning.

Uit het ingediende UPD van het aanwezige VBB-systeem blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) voldoende geborgd is.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met telefoonnummer: 024 – 751 7700.

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z22.109688.03. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING'

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Overijssel op de website www.overheid.nl.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat in onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 2 manieren indienen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Ook kan het bezwaarschrift digitaal worden ingediend via klachtenbezwaar@overijssel.nl.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.