



## Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Prins Bernhardstraat 10

Datum 23-6-2023

### Postadres

Gemeente Nijmegen  
SR 30  
Postbus 9105  
6500 HG Nijmegen

### Bezoekadres

Korte Nieuwstraat 6  
6511 PP Nijmegen

T 14 024

[www.nijmegen.nl](http://www.nijmegen.nl)

### Contactpersoon

R. Kok  
[r.kok@nijmegen.nl](mailto:r.kok@nijmegen.nl)  
T 06-31141478

### Ons kenmerk

SR30/HW20230180

### Bijlage(n)

Bijgevoegd: Ja

## 1. INLEIDING

In de Wet geluidhinder (Wgh.) en het Besluit geluidhinder (Bgh.) worden grenzen gesteld aan de geluidsbelasting van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Het gaat daarbij om de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt door wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen. Voor deze geluidsbronnen gelden verschillende voorkeurswaarden die alleen onder voorwaarden mogen worden overschreden. Geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarden moeten met een besluit Hogere Waarden worden vastgelegd. Gemeente Nijmegen heeft in de Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder vastgelegd onder welke voorwaarden zij geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarden toestaat. Deze hogere waarden kunnen nooit hoger zijn dan de in de Wgh. en het Bgh. vastgelegde maximum.

### Korte omschrijving van het plan:

- Aan de Prins Bernhardstraat 10 wordt een kantoorpand verbouwd naar een woongebouw met acht woningen. Er is hierdoor sprake van nieuwe geluidgevoelige functies binnen de geluidszone van de Prins Bernhardstraat, Bijleveldsingel en Oranjesingel.

### Dit besluit hogere waarde(n) behoort bij:

- Realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen aan de Prins Bernhardstraat 10 op basis van de omgevingsvergunning met zaaknummer WZ.22108539.01

### Dit besluit hogere waarde(n) heeft betrekking op:

- Realisatie van woningen

### Voor dit plan wordt een hogere waarde(n) genomen voor:

- 8 woningen

### Gegevens akoestisch onderzoek (zie bijlage 2):

- Onderwerp rapport: Akoestische rapportage betreffende de berekeningen van de gevelbelasting ten gevolge van het wegverkeer t.b.v. het pand aan de Prins Bernhardstraat 10 te Nijmegen.
- Datum rapport: 13 januari 2023
- Kenmerk F2404-1-GB-Hgw-GI
- Adviesbureau: Abovo Acoustics

## 2. OVERWEGINGEN

### De Wet geluidhinder

Dit besluit hogere waarde(n) wordt genomen op basis van artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Beleidsregels Hogere Waarden Wet Geluidhinder:

- artikel 82 Wgh, artikel 83 Wgh, artikel 85 Wgh, artikel 110a lid 5 en 6 Wgh, artikel 3 Bgh, artikel 3.2 Bgh, (wegverkeerslawaaï);

### Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder 2013

De Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder 2013 zijn niet van toepassing want het gaat hier niet om nieuw te bouwen woningen maar om een bestaand gebouw met kantoorruimten waarin, na een verbouwing, appartementen worden gerealiseerd.

### Geluidbelastingen

In de onderhavige situatie betreft het een bestaand pand met een geluidbelaste gevel. Op basis van de geluidbelasting volgens de Wet geluidhinder is geen dove gevel nodig omdat de geluidbelasting van 61 dB de maximale grenswaarde van 63 dB niet overschrijdt.

De hoogste geluidbelasting per gezoneerde bron is:

Geluidbron	Geluidsbelasting in dB(Pj 2033) inclusief aftrek art. 110 Wgh		
	Voorkeurswaarde	Maximale waarde	Hoogste berekende geluidsbelasting op eerstelijns bebouwing
Prins Bernhardstraat	48	63	61

## **Maatregelenafweging om de geluidbelasting te verlagen**

De voorkeursvolgorde voor het treffen van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting is op de eerste plaats bronmaatregelen (bijvoorbeeld beperken aantal voertuigen, toepassen ander wegdek of verlagen rijsnelheid), vervolgens overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) en tot slot gevelmaatregelen.

### **Bronmaatregelen**

Op de Prins Bernhardstraat wordt het wegdektype aangemerkt als “elementverharding in keperverband”. Theoretisch is het mogelijk om geluidsarm asfalt toe te passen. Het toepassen hiervan zal echter nooit de overschrijding teniet kunnen doen. Ook uit financieel oogpunt is een dergelijke investering niet toe te wijzen aan de functiewijziging van één woning.

De maatregel wordt als niet doeltreffend beschouwd.

### **Overdrachtsmaatregelen (schermen/geluidswallen)**

Het is uit financieel, stedenbouwkundig en esthetisch oogpunt niet mogelijk om afscherming te realiseren, zodanig, dat de overschrijding zou worden tenietgedaan.

De maatregel wordt als niet doeltreffend beschouwd.

### **Overdrachtsmaatregel vergroten afstand bron - ontvanger**

Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger is niet aan de orde. Het betreft een reeds bestaande bouw.

De maatregel wordt als niet doeltreffend beschouwd

### **Maatregelen aan de ontvanger**

Het wordt zeer ongewenst geacht om (gevel)maatregelen aan de ontvanger toe te passen. Er zullen geen blinde of dove gevels worden gerealiseerd. Evenmin is het vooralsnog wenselijk om bijv. een vliesgevel aan te brengen.

De maatregel wordt als niet doeltreffend beschouwd.

Om de geluidbelasting in de appartementen terug te dringen naar een binnenniveau van 33 dB, zal er geluidwering op de gevel van het pand toegepast moeten worden. De voorgevel van de Prins Bernhardstraat 10 heeft een geluidbelasting van 61 dB, hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde niet overschreden. Er moet nog wel voldaan worden aan de voorwaarden uit het Bouwbesluit..

### 3. **BESLUIT**

Gelet op de Wet geluidhinder, Besluit geluidhinder, Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder 2013, Algemene wet bestuursrecht en het bovenstaande, besluiten wij tot het vaststellen van een hogere waarde voor:

#### **Geluidsbelasting door wegverkeer aan de Prins Bernhardstraat 10**

Waarneem- punten	Waarneem-hoogte	Geluidsbelasting WZ.22108539.01	
		Prognosejaar 2033	
		Prins Bernhardstraat	Cumulatief alle wegen
		Lden.. incl. aftrek art. 110g Wgh (dB)	Lden. excl. aftrek art. 110g Wgh (dB)
01_A	0,2	57	63
01_B	2,1	61	66
01_C	6,1	61	67
01_D	10	61	66
02_A	0,2	58	63
02_B	2,1	61	66
02_C	6,1	61	67
02_D	10	61	66

De woningen met waarneempunten en geluidbelastingen voor het jaar 2031 zijn in het akoestisch onderzoek weergegeven. Het akoestisch onderzoek is bijlage 2 bij dit besluit hogere waarde.

**Aan dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden:**

*Bronmaatregelen:*

- Geen.

*Overdrachtsmaatregelen:*

- Geen.

*Maatregelen bij woningen:*

- Geen.

**De volgende onderdelen maken onderdeel uit van dit besluit:**

- Bijlage 1: bezwaar en voorlopige voorziening
- Bijlage 2: Akoestische rapportage betreffende de berekeningen van de gevelbelasting ten gevolge van het wegverkeer t.b.v. het pand aan de Prins Bernhardstraat 10 te Nijmegen, kenmerk: F2404-1-GB-Hgw-GI, Adviesbureau: Above Acoustics

Namens burgemeester en wethouders,



Henk Jan Jansen van Doorn,  
Manager bureau Ruimtelijke Planvorming

## Bijlage 1: Bezwaar en voorlopige voorziening

In het kader van de omgevingsvergunning Prins Bernhardstraat 10 (zaaknummer omgevingsvergunning WZ.22108539.01) hebben Burgemeester en Wethouders van Nijmegen conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld (23-6-2023 en kenmerk SR30/HW20230180). Hierin is voor 8 woningen de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de Prins Bernhardstraat vastgelegd.

### Ter inzage legging:

- Het besluit hogere waarde en akoestische rapportage worden naar de aanvrager/vergunninghouder en gemachtigde toegestuurd;
- Het besluit hogere waarde en akoestische rapportage liggen ter inzage bij de informatiebalie in de Stadswinkel aan de Mariënborg 30 te Nijmegen (openingstijden: maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 17:00 uur, donderdag tot 20:00 uur);
- Het besluit hogere waarde en akoestische rapportage wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad, te vinden via <https://zoek.officiëlebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad>. Vul in bij het veld **Zoek in Woord(en) of zinsdeel** 'hogere waarde', selecteer bij **Publicatiedatum** de datum of periode en selecteer bij **Publicerende organisatie(s) Organisatie toevoegen** 'Nijmegen'. Klik vervolgens op **Zoeken**. Links naast de publicatie onder **Gerelateerde informatie Externe bijlagen** kan worden geklikt op de bijlagen (besluit hogere waarde en akoestische rapportage).

### Bezwaarmogelijkheid

Gedurende zes weken, die ingaan op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, bureau JZ 21, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

In het bezwaarschrift dienen in ieder geval de volgende gegevens vermeld te worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener,
2. de datum,
3. een omschrijving van het besluit,
4. de gronden (motivering) waarop het bezwaar berust,
5. de handtekening.

Het is ook mogelijk om het bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in het Digitaal Loket van de gemeente Nijmegen (<https://www.nijmegen.nl/diensten/klacht-bezwaar-en-beroep/bezwaar-maken-beroep-instellen/>). Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van DigiD.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de Voorzitter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd.

De Voorzitter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via <https://digitaaloket.raadvanstate.nl>. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van DigiD. Zie voor meer informatie de website van de Raad van State.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

## **Bijlage 2: Akoestisch onderzoek**

Het akoestisch onderzoek is apart bijgevoegd.