



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft aangaande de op 7 september 2022 verleende vergunning met zaaknummer Z/22/054702 op 19 juni 2023 een verzoek van namens \_\_\_\_\_ ontvangen voor een wijziging van de verleende vergunning. Er is een nieuwe tekening ontvangen van Bosgroep Noord-Oost Nederland d.d. 20-04-2023.

De wijziging betreft het aanleggen van een duiker in plaats van het hergraven van een watergang, die parallel aan de Zeijerwiek ligt, nabij de Minister Cremerstraat nabij nummer 8a te Zeijen, zoals hieronder globaal aangegeven in figuur 1.



*Figuur 1: in het groen aan de westzijde de locatie weergegeven van de aan te leggen duiker.*

Wij hebben dit verzoek tot wijziging geregistreerd onder zaaknummer Z/23/62709.

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw), Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van dit wijzigingsbesluit opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur ten aanzien van de op 7 september 2022 verleende watervergunning met het zaaknummer Z/22/054702 als volgt:

- I. Besluitpunt III van hoofdstuk 3 aan te vullen met de op 19 juni 2023 ingediende nieuwe tekening van Bosgroep Noord-Oost Nederland d.d. 20-04-2023.
- II. Aan de bijzondere voorschriften in hoofdstuk 4.2 worden de volgende voorschriften toegevoegd:

### *Aanleggen van een duiker*

1. De duiker heeft een diameter van 500 mm en een lengte van 70 meter.
2. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op de vaste bodem van de watergang.



3. Het leggen van de duiker mag niet eerder aanvangen alvorens de watergangen ter plaatse van de aan te leggen duiker, en tot 5.00 meter ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing zijn ontdaan.
4. De duiker moet zo worden aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.
5. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
6. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
7. De water aan- en afvoer van de secundaire watergang dient tijdens en na de werkzaamheden te zijn gewaarborgd.

III. Voor het overige de voornoemde vergunning in stand te laten.

### 3. Overwegingen

Vergunninghouder wenst inzake de verleende watervergunning Z/22/054702 van 7 september 2022 een activiteit te wijzigen. Het gaat om het aanleggen van een duiker in een al hergraven watergang. Met het aanleggen van een duiker en het aanbrengen van grond op de duiker, wordt kwel vanuit de Zeijerwiek geremd. Hierdoor wordt voorkomen dat het water uit de hoger gelegen Zeijerwiek via de bodem richting de hergraven watergang loopt. Met dit wijzigingsbesluit wordt hiervoor toestemming verleend, omdat dit invulling geeft aan het realiseren van een robuuste peilscheiding en de doelstellingen van art 2.1 Waterwet.

Gelet op art. 3:48, lid 1, Awb is verdere motivering achterwege gelaten.

### 4. Procedure

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 juni tot en met 9 augustus 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar)

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.



**5. Ondertekening**

Groningen, 28 juni 2023

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid