

Documentenlijst Besluit-ontwerp (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:202221949

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het verlengen van een vergunning 202214262/8453479 d.d. 21-10-2022 voor het brandveilig in gebruik nemen van een deel van het kantoor, het sanitairpaviljoen op het binnenterrein met de daarbij behorende voorzieningen aan de Regulusweg 1 ten behoeve van noodopvang voor asielzoekers tot uiterlijk 31 december 2022 waarbij de periode wordt verlengd tot 1 juli 2023

Adres: Regulusweg 1

Datum Besluit-ontwerp (P) (GG): 20-01-2023

Documenten bij besluit:

Document: Besluit-ontwerp (P)

Bestandsnaam: A8529374.out.pdf

Documentid: 36957630

Bestandsgrootte: 0,08



Den Haag

Retouradres Postbus 12655, 2500 DP Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

ontwerpbesluit Regulusweg 1

Uw brief van

-

Ons kenmerk

202221949/8529374

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

diverse

Geachte heer/mevrouw,

Op 25 november 2022 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het verlengen van een vergunning 202214262/8453479 d.d. 21-10-2022 voor het brandveilig in gebruik nemen van een deel van het kantoor, het sanitairpaviljoen op het binnenterrein met de daarbij behorende voorzieningen aan de Regulusweg 1 ten behoeve van noodopvang voor asielzoekers tot uiterlijk 31 december 2022 waarbij de periode wordt verlengd tot 1 juli 2023. Op uw aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Uw aanvraag omvat de activiteit Brandveilig gebruik waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Wij willen uw aanvraag omgevingsvergunning verlenen voor activiteit Brandveilig gebruik.

Uw ontwerpbesluit ligt gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. De ingediende zienswijzen worden meegenomen in de besluitvorming.

Besluit:

Gelet op het bepaalde in artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben wij het voornemen de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van deze wet te verlenen tot uiterlijk 1 juli 2023, op grond van artikel 2.23 van deze wet, met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde tekeningen.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen:
Afdelingsmanager, afdeling Vergunningen & Toezicht

[Geanonimiseerd]

Gemeente Den Haag

Leyweg 813

Den Haag

Volg uw aanvraag op www.mijndenhaag.nl

Postbus 12655

2500 DP Den Haag

T [Geanonimiseerd]

www.denhaag.nl



Bijlage

Beoordeling activiteit 'Brandveilig gebruik'

Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag zijn volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen de volgende gebruiksdoelen vastgesteld: Logiesfunctie met 24-uursbewaking, Kantoorfunctie en Bijeenkomstfunctie.

Uit de ontvangen documenten bij deze aanvraag zijn geen wijzigen geconstateerd ten opzichte van het advies van brandveilig gebruik van 3 oktober 2022 met ons kenmerk 2022092749764.

De vergunningsaanvraag voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Het bouwwerk mag in gebruik worden zoals vermeld in ons advies van 3 oktober 2022 met ons kenmerk: 2022092749764. Volledigheidshalve zijn het advies en voorwaarde hieronder uiteengezet.

Aan de hand van de aanvraag zijn de volgende zaken vastgesteld:

1. Het maximaal gelijktijdige aantal aanwezige personen in het bouwwerk bedraagt: 479 personen.
2. Het (deel van het) bouwwerk is in gebruik of zal in gebruik worden genomen als:
 - Logiesfunctie met 24 uren bewaking;
 - Bijeenkomstfunctie;
 - Kantoorfunctie.

Wanneer men, al dan niet van tijdelijke aard, het voornemen heeft het bouwwerk op een andere wijze in gebruik te nemen, dient het bevoegd gezag hier tijdig van op de hoogte te worden gebracht. Mogelijk dient men als gevolg van dit voornemen een nieuwe vergunning of melding brandveilig gebruik in te dienen.

3. Bij de aanvraag activiteit brandveilig gebruik zijn de volgende gewaarmerkte gegevens en bescheiden van toepassing:

<i>Omschrijving</i>	<i>Project- en/of Tekeningnr.</i>	<i>Datum</i>
tekening BG	00000008_B001_V_25_00_GVG	d.d. 23-8-2022
tekening 1 ^e verd.	00000008_B001_V_25_01_GVG	d.d. 31-8-2022
tekening 2 ^e verd.	00000008_B001_V_25_02_GVG	d.d. 23-8-2022
tekening 3 ^e verd.	00000008_B001_V_25_03_GVG	d.d. 23-8-2022
tekening 4 ^e verd.	00000008_B001_V_25_04_GVG	d.d. 23-8-2022

Op grond van het Bouwbesluit 2012 zijn rechtstreeks werkende voorschriften en artikelen op het brandveilig gebruik van toepassing. De navolgende gegevens dienen te worden ingediend via

Risicobeheersing@vrh.nl:

- Er dient een actueel ontruimingsplan aanwezig te zijn dat met regelmaat beoefend wordt;
- De PvE's voor brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie dienen te worden aangepast en dienen door de eigenaar en gebruiker te worden ondertekend. Korthedshalve verwijzen wij naar de brief van de Veiligheidsregio Haaglanden, afdeling Risicobeheersing dd. 11 juli 2022, onder het kenmerk 2022070848465.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

202221949/8529374

Eindoordeel activiteit 'Brandveilig gebruik'

Op basis van de beoordeling van de activiteit bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'Brandveilig gebruik' te verlenen tot uiterlijk 1 juli 2023, op grond van artikel 2.23 van deze wet.