

zone rond membraandak

1200

geen zone voorschriften in EVD

zone rond fakkel



Container met verbrandingsmotor

R1000

R1000

zone rond waterslot

R3000

Digester

zone rond magnetisch overdrukventiel

Afwijkend gebied

Niet op schaal / alle afmetingen in mm

Zoneringsplan volgens art. 105 van het Belgisch AREI en
bijlage 1 ATEX 137

Installateur: BIOELECTRIC NV, BTW0879.126.440

Installatie: S1-S2-S3-S4
S1H-S2H-S3H-S4H-S6H-S8H

Adres:

Datum:

zone 0	zone 1	zone 2
voor principiële goedkeuring		
Klant	Bioelectric	Keuringsinstantie