



EG Services (Netherlands) B.V.
Vlierdenseweg 232
5756 AD Vlierden

Deurne, 5 juli 2023
Kenmerk: 1332944(bij volgend contact graag dit nummer vermelden)
Betreft: besluit intrekken LPG gedeelte inrichting Vlierdenseweg 232 te
Vlierden
Bijlage: intrekkingsbesluit

[REDACTED]

Op 18 april 2023 hebben wij van [REDACTED] van Xtensief projectmanagement b.v., namens u, een melding ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de inrichting aan de Vlierdenseweg 232 te Vlierden. In deze melding is aangegeven dat de LPG activiteiten binnen deze inrichting worden gestaakt. U verzoekt hierbij om deze activiteit uit de omgevingsvergunning te schrappen. Naar aanleiding van uw verzoek zijn wij de procedure gestart om de LPG activiteiten met bijbehorende voorschriften uit de omgevingsvergunning te schrappen. Deze procedure wordt bij ons behandeld onder kenmerk 1332944.

Procedure intrekken omgevingsvergunning

Voor het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning, activiteit milieu, dient een procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd te worden. Deze procedure houdt in dat wij eerst een ontwerpbesluit nemen. Op 16 mei hebben wij u het ontwerpbesluit toegezonden dat vervolgens vanaf 18 mei gedurende 6 weken ter inzage is gelegd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingekomen. We hebben het definitieve besluit genomen, dat ongewijzigd is ten opzichte van het ontwerpbesluit. De ter inzage legging van het besluit wordt bekend gemaakt op onze website en in het Weekblad voor Deurne, zodat iedereen kennis kan nemen van ons besluit om de omgevingsvergunning voor de locatie Vlierdenseweg 232 gedeeltelijk in te trekken.

Tegen het besluit kan beroep worden ingediend. Als de ter inzagetermijn van het besluit ongebruikt verstreken is wordt het besluit onherroepelijk.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met F. Verhoef van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,

[REDACTED]

Regisseur omgevingsvergunningen

Bijlage:

- Besluit gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning



BESLUIT GEDEELTELIJK INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
Nr. HZ-2023-0483/OMG

Aanhef

Het college van Burgemeester en wethouders van Deurne heeft op 18 april 2023 van Xtensief projectmanagement b.v., namens de inrichting houder aan de Vlierdenseweg 232 te Vlierden een verzoek ontvangen om de LPG activiteiten met bijbehorende voorschriften uit de omgevingsvergunning te schrappen. Het verzoek maakt deel uit van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Uitgebreide procedure

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.


Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

Op grond van artikel 2.33, lid 2 onder b van de Wabo de omgevingsvergunning, verleend op 3 maart 1998 (97B065) en ambtshave gewijzigd op 17 juni 2008 (21 248), gedeeltelijk in te trekken voor de activiteiten die betrekking hebben op de verkoop en opslag van LPG, voor zover het de opslag en het afleveren aan motorvoertuigen voor het wegverkeer betreft.

Op grond van artikel 2.33. lid 3 van de Wabo kan de vergunning gedeeltelijk worden ingetrokken omdat het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

Deurne, 5 juli 2023
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



Regisseur omgevingsvergunningen

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Zorg ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat uw beroepschrift niet meer wordt behandeld. Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl of informeert u bij de griffie van de rechtbank, telefoonnummer: 088 362 10 00.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant daarnaast verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is hetzelfde als hiervoor vermeld. U kunt het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van het besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning, op 5 juli 2023 op het adres Vierdenseweg 232 te Vlierden, geregistreerd onder nummer HZ-2023-0483.

Inhoudsopgave

Overwegingen

Voorschriften

Bijlage

PROCEDUREEL

Gegevens project

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning aan de Vlierdenseweg 232 te Vlierden.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid.

Ter inzage legging

Met ingang van 18 mei 2023 heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen gedurende een periode van 6 weken en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een besluit alleen kan worden genomen dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen Verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

OVERWEGINGEN ASPECT MILIEU

ALGEMEEN

Inrichting

De inrichting betreft een tankstation voor het afleveren van brandstoffen, waaronder LPG, aan het wegverkeer.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning*	3 maart 1998	97B065	Nieuwe vergunning voor de gehele inrichting
Melding 8.19 Wet milieubeheer*	19 april 2005	20822	Uitbreiden met twee wasboxen
Ambtshalve wijzigen	17 juni 2008	21 248	Beperken doorzet LPG

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Vergunningplicht

De inrichting valt onder andere onder categorie 2.1, *"inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand"* en 5.1 *"inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen"* van bijlage I, onderdeel C, behorende bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). De inrichting valt derhalve onder de werkingssfeer van de Wabo.

Op grond van categorie 2.7 onder m, *"inrichtingen voor het afleveren van LPG"* en 5.4.e *"inrichtingen voor het afleveren van vloeibare brandstoffen ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer door een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is en waarbij er minder dan 20 meter afstand is tussen de afleverzuil en een van de volgende objecten, mits dat object geen onderdeel uitmaakt van de inrichting: woning, sporthal, zwembad, winkel, hotel, restaurant, kantoorgebouw, bedrijfsgebouw, speeltuin, sportveld, camping, volkstuinencomplex, recreatieterrein, bejaardenoord, verpleeginrichting, ziekenhuis, sanatorium, zwakzinnigeninrichting, gezinsvervangend tehuis, school, telefooncentrale, gebouw met vluchtleidingsapparatuur, elektriciteitscentrale, hoofdschakelstation van de hoofdspoorweginfrastructuur, bedoeld in de Spoorwegwet, object met een hoge infrastructurele waarde, installatie en bovengrondse opslagtank voor brandbare, explosieve of giftige stoffen, en een plaats ten behoeve van de bewaring van gasflessen waarvan de gezamenlijke inhoud meer dan 2.500 liter (waterinhoud) bedraagt"* van bijlage I onderdeel C is sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Tevens is het Besluit externe veiligheid inrichtingen op de inrichting van toepassing, De inrichting is daarom ook op grond van lid 1a van bijlage I, onderdeel B van het Bor vergunningplichtig.

Coördinatie met de Waterwet

Voor het intrekken van de vergunning voor het opslaan en afleveren van LPG is geen vergunning ingevolge de Waterwet noodzakelijk.

Wet natuurbescherming

Het verzoek betreft het intrekken van de vergunning voor het opslaan en afleveren van LPG. Een dergelijk verzoek is geen wijziging van een activiteit, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming, met een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Een inhoudelijke toetsing op de Wet natuurbescherming heeft dan ook niet plaatsgevonden.

M.e.r.-(beoordelings)plichtig

De mer-(beoordelings)plicht wordt bepaald door de vraag of de activiteit in kolom 1 van de bijlage C en D van Besluit mer staan. Daarnaast wordt de mer-(beoordelings)plicht bepaald door de vraag of er een merplichtig besluit voor die activiteiten wordt vastgesteld (kolom 3 of kolom 4 van de bijlage C en D van Besluit mer). De inrichting valt onder categorie 25.1 *'De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten'*.

In casu is er sprake van het beëindigen van de opslag van LPG. Er is geen sprake van een wijziging of uitbreiding van een installatie voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten waardoor niet aan de omschrijving van categorie 25.1 wordt voldaan. Er gelden daarom geen verplichtingen vanuit de m.e.r.-wetgeving.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Algemeen

Op grond van artikel 2.33, lid 2 onder b van de Wabo kan vergunninghouder verzoeken de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken. Op grond van artikel 2.33, lid 3 van de Wabo kan een vergunning slechts worden ingetrokken indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

Het intrekken van de vergunning voor het opslaan en afleveren van LPG heeft geen (nadelige) gevolgen voor de aspecten bodem, geluid, lucht, energie, afval, en verkeer en vervoer. Een diepgaande beoordeling op deze aspecten achten wij derhalve niet noodzakelijk.

Externe veiligheid

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Op 27 oktober 2004 is het Besluit houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Tegelijkertijd is de daarop berustende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. In het Bevi worden kwaliteitseisen op het gebied van externe veiligheid gesteld in de vorm van grens- en/of richtwaarden voor het plaatsgebonden risico.

Met deze waarden wordt een basisbeschermingsniveau geboden aan mensen die verblijven buiten een inrichting waarin gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Deze waarden moeten ten minste op het in het besluit aangegeven tijdstip zijn bereikt. Daarnaast zijn in het Bevi zogeheten oriëntatiewaarden opgenomen ten aanzien van het groepsrisico.

In artikel 2 van het Bevi zijn categorieën van inrichtingen aangewezen waarop het besluit van toepassing is. De inrichting aan de Vlierdenseweg 232 te Deurne behoort tot één van de aangewezen categorieën, zodat het Bevi van toepassing is.

Door het intrekken van de vergunning voor het opslaan en afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer is het Bevi niet meer van toepassing op de inrichting en verdwijnt de risicocontour structureel wat een positief gevolg is voor de bescherming van het milieu.

Verantwoording groepsrisico (GR)

In artikel 12 juncto artikel 4 van het Bevi zijn de omstandigheden opgenomen wanneer het bevoegd gezag een besluit moet nemen ten aanzien van de verantwoordingsplicht.

De verantwoordingsplicht is van toepassing bij:

- aanvragen om oprichtingsvergunningen in het kader van de Wabo;
- aanvragen om veranderings- en revisievergunningen, indien sprake is van een nadelig gevolg voor het plaatsgebonden risico.

Omdat door het intrekken van de vergunning voor het opslaan en afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer de risicocontour voor het plaatsgebonden risico wordt

opgeheven is er ook geen sprake meer van een groepsrisico wat een positief gevolg is voor de bescherming van het milieu.

Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart

Op 30 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden. Dit besluit geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie.

De inrichting aan de Vlierdenseweg 232 te Deurne valt na intrekking van de vergunning voor het opslaan en afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer niet meer onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Regeling. Na afronding van deze procedure worden de gegevens in het risicoregister geactualiseerd.

Conclusie

In het belang van de bescherming van het milieu zijn er geen bezwaren om op grond van de artikelen 2.33, lid 2 onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning voor het opslaan en afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer in te trekken omdat is gebleken dat het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

Situatie na intrekken vergunning voor LPG

Door het intrekken van de omgevingsvergunning voor het opslaan en afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer blijft er sprake van een vergunningplichtige inrichting (type C) in verband met de aanwezigheid van een woning van derden gelegen op een afstand van minder dan 20 meter van een afleverzuil.

Op een type C inrichting zijn, naast voorschriften verbonden aan een vergunning, de voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing, voor zover de activiteiten binnen de inrichting plaatsvinden.

Bij het voornemen tot intrekking is rekening gehouden met het bepaalde in de Wabo en de van toepassing zijnde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's).

De relevante AMvB's zijn:

- Activiteitenbesluit milieubeheer;
- Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Activiteitenbesluit, in werking getreden. Inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en Wabo vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Voor een groot aantal inrichtingen is daarmee de vergunningsplicht vervallen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd. Een van de wijzigingen betreft de aanwijzing van alle vergunningplichtige inrichtingen als type C inrichtingen.

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het tankstation aan de Vlierdenseweg 232 te Deurne een inrichting type C is als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit daar het een ingevolge artikel 1.1, lid 3, van de Wabo vergunningplichtige inrichting betreft. Voor deze inrichtingen geldt dat het Activiteitenbesluit gedeeltelijk van toepassing is naast de omgevingsvergunning.

Op 1 januari 2016 is het Besluit LPG tankstations milieubeheer komen te vervallen. De voorschriften uit dit besluit zijn opgenomen in hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.1 'LPG-tankstations' van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Na intrekking van de vergunning voor het opslaan en afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer is deze paragraaf niet meer op de inrichting van toepassing.