

WATERVERGUNNING

Z-23-095852/D-23-084634



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 14 juli 2023
Datum aanvraag: 13 april 2023
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: ja, met 42 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: ProRail B.V., Moreelsepark 3, 3511EP Utrecht
Gemachtigde: HaskoningDHV Nederland B.V., Laan 1914 35, 3818EX Amersfoort
Locatie activiteit: Klaroenstraat 10, 2287 CK Rijswijk
Aanvraagnaam: Aanleg van een innameput voor bluswater station Rijswijk
Referentiecode: B14934-WM-CO-20230407-1432WM

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De huidige blusinstallatie van station Rijswijk is verouderd en voldoet niet meer aan de vigerende eisen. Het voornemen is om een pompinstallatie (gedeeltelijk) aan te leggen in primair polderwater (POL41202065) ten behoeve van een droge blusinstallatie. Om ophoping van drijfvuil te voorkomen, worden aan weerszijden van de pompput twee damwanden diagonaal in het water geplaatst en aangesloten op de bestaande oeverbescherming. De ruimtes achter deze damwandconstructies worden afgevuld met grond. Het plaatsen van de pompunit in primair polderwater en het afvullen van de ruimtes achter de damwanden wordt als een demping aangemerkt. Daarom wordt ter compensatie langs dit primair polderwater nieuw water gegraven.

Vanwege beperkte ruimte wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water. Hiervoor wordt een drijvend ponton ingezet voor de duur van circa 20 weken.

Algemene regels

Voor het vullen van de installatie wordt gebruik gemaakt van polderwater. De pompunit heeft een capaciteit van 120 m³/uur. De doorlooptijd voor het vullen van de leiding bedraagt 12 minuten. In geval de installatie in werking treedt, zal meer water onttrokken worden totdat het blussen door de brandweer wordt overgenomen. Deze overname zal waarschijnlijk ruimschoots binnen het uur plaatsvinden. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het debiet gemiddeld over het uur minder dan 100 m³ bedraagt. Daarmee wordt voldaan aan de algemene regels behorende bij de Keur Delfland (hoofdstuk 3). Voor deze activiteit is geen vergunnings- en/of meldingsplicht. Daarom is deze activiteit niet betrokken bij deze watervergunning.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Daarnaast is de beleidsnota Drijvende Objecten (2012) geraadpleegd.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en/of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Pompput

Voor het aanleggen van de pompunit en het plaatsen van diagonaal gesitueerde damwanden aan weerszijden van de pompput wordt circa 21 m² aan primair polderwater gedempt. Ter compensatie wordt het bestaande water plaatselijk verbreed met een totaal oppervlak van 24 m². Door deze compensatie is het bergend vermogen in peilgebied I van de Plaspoel-, Schaapwei- en Hoekpolder na afronding van de werkzaamheden voldoende hersteld.

De lange zijde van de pompunit wordt gesitueerd op c.q. verankerd in de (water)bodem. Er is daarom geen sprake van een onderwatertalud. Door aan weerszijden van de pompput twee damwanden diagonaal in het water te plaatsen en aan te sluiten op de aanwezige grondkering op de oeverlijn, wordt eventueel drijfvuil langs de pompput geleid en wordt een onnodige hydraulische weerstand in het doorstroomprofiel voorkomen.

Uit de hydraulische toets, die is uitgevoerd bij de watersysteemanalyse van de Plaspoel-, Schaapwei- en Hoekpolder, blijkt dat het stationaire afvoerdebiet in het primair polderwater 0,045 m³/s is. De stroomsnelheid blijft zeer beperkt tot 0,008 m/s en het verhang is <1 cm/km. Ter plaatse van de pompput is de watergang circa 10 m breed. De pompput zorgt voor een versmalling van circa 2 m. De watergang wordt daarmee lokaal versmald tot circa 8 m. Door de versmalling neem de stroomsnelheid verwaarloosbaar toe (naar 0,011 m/s en nog steeds <1 cm/km verhang). De watergang is dus vrij ruim voor de hoeveelheid water die afgevoerd moet worden. Een versmalling heeft dan ook nauwelijks tot geen effect op waterstanden bovenstrooms van de versmalling.

Drijvende objecten

Gedurende de uitvoering (circa 20 weken) wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd vanaf ponton(s) op het water. Het oppervlak van de pontons bedraagt 50 m² (10x5 m) en heeft een diepgang van 0,6 m. Gedurende de uitvoering worden langs de korte zijden van het ponton drijfbalken gelegd op het water om ophoping van drijfvuil tegen de pontons te voorkomen.

Bij een debiet van 0,045 m³/s en een doorstroomprofiel van 5,6 m² blijft de stroomsnelheid beperkt tot 0,008 m/s. Het tijdelijk gebruik van pontons vormt daarom geen probleem in de aan- en afvoercapaciteit van het primair polderwater.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Legger zijn de bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Eventueel vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
5. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening BI4934-DR-KL-1008, versie 1.0 van 9 juni 2023
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	0,75 m (NAP -2,0 m)
Taluds	1 : 1 of flauwer / beschoeiing
Schouwpeil	NAP -1,25 m

6. Er moet ten minste 24 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 21 m² oppervlaktewater worden gedempt.
7. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Tijdelijk gebruik van drijvende objecten

1. De drijvende objecten worden uitsluitend gebruikt voor de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en gebruiksklaar maken van de pompput. Na uitvoeren van de werkzaamheden dienen alle ponton(s) direct te worden verwijderd.
2. De drijvende objecten mogen het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet hinderen.
3. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de drijvende objecten moeten door de vergunninghouder worden verwijderd.
4. De drijvende objecten moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
5. Op aanwijzing van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de drijvende objecten binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

4.3 Werken

4.3.1 Pompput en bijbehorende damwandconstructie

1. De oeverbescherming moet tegen de pompput en de reeds aanwezige grondkering op de oeverlijn grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
2. De ruimte achter de oeverbescherming aan weerszijden van de constructie moet geheel worden aangevuld.
3. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
4. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
5. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
6. De vergunninghouder moet het water onder en 1 m rondom de pompput en damwandconstructie zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan ProRail B.V. Moreelsepark 3, 3511EP Utrecht, voor het:
 - Aanleggen en hebben van een pompput in primair polderwater;
 - Aanleggen en hebben van een diagonaal geplaatste damwandconstructie aan weerszijden van de pompput in primair polderwater;
 - Tijdelijk gebruik van drijvende objecten gedurende de aanleg en gebruiksklaar maken van de pompput, met een maximale duur van 20 weken van start werkzaamheden.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Notitie 'Toelichting vergunningsaanvraag onttrekking oppervlaktewater Droge Blusleiding (DBI) station Rijswijk', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk BL4934-RHD-ZZ-XX-NT-Z-001 van 15 februari 2023;
 - Notitie 'aanvullende gegevens vergunningsaanvraag DBL station Rijswijk', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk BI4934-RHD-XX-XX-CO-X-0001 van 21 juni 2023;
 - Tekening 'Tekening t.b.v. Waterschap', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk BI4934-DR-KL-1007, versie 1.0 van 9 juni 2023;
 - Tekening 'Tekening t.b.v. Watercompensatie', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk BI4934-DR-KL-1008, versie 1.0 van 9 juni 2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.