




Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen




Datum
14 juli 2023

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z21.104553.05/
D230648909

Contactpersoon


Onderwerp
Besluit: goedkeuring implementatieplan
fase 2.

Datum uw brief

Telefoonnummer


Adres
Driepoortenweg 50 te Arnhem

Geachte directie,

Op 9 mei 2023 hebben wij per email van u het aangepaste implementatieplan "SNV Arnhem - implementatieplan fase 2, bestrijding tankputbranden volgens PGS 29:2016" d.d. 9 mei 2023 (projectnummer: 1270760) ontvangen.

Het betreft een implementatieplan over hoe invulling wordt gegeven aan de bestrijding van een plasbrand in tankputten zoals verwoord in paragraaf 4.1.1 van de PGS-richtlijn 29: "Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.", versie 1.1, december 2016. (verder: PGS29: 2016)

Besluit

Wij hebben besloten het implementatieplan "SNV Arnhem - implementatieplan fase 2, bestrijding tankputbranden volgens PGS 29:2016" d.d. 9 mei 2023 (projectnummer: 1270760) goed te keuren.

Hieronder lichten wij toe hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Overwegingen

Uit het implementatieplan blijkt dat dit als doel heeft om bij een incident de escalatie van een plasbrand in de tankput te voorkomen. Escalatie wordt voorkomen als het scenario tankputbrand kan worden bestreden. Shell gaat het scenario tankputbrand bestrijden door middel van effectbestrijding. Het gaat een installatie aanleggen voor het blussen van de plasbrand en voor het koelen van de installatie-onderdelen/tanks die gelegen zijn binnen de warmtestralingscontour van de tankputbrand.

In het implementatieplan zijn alle scenario's beschreven die maatgevend kunnen zijn. Aan de hand van de maatgevende scenario's is bepaald welke middelen/maatregelen nodig zijn om escalatie te voorkomen. In de rapportage is voldoende gemotiveerd welke scenario's maatgevend zijn en hoeveel koeling en blussing noodzakelijk is.

Het implementatieplan biedt voldoende basis om het juiste vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem) te kiezen.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

De uitgangspunten van het uiteindelijk gekozen VBB-systeem worden door middel van een zogenaamd uitgangspuntendocument bij ons ingediend en naast het implementatieplan door ons beoordeeld.

Wij hebben het implementatieplan voorgelegd aan de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). De VGGM is akkoord met het definitieve implementatieplan.

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is aangegeven door wie en waar bezwaar kan worden gemaakt.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met [REDACTED], telefoonnummer: [REDACTED].

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

[REDACTED],
Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

Kopie:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

BIJLAGE "Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening"

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl.

Deze website kunt u benaderen via <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Bezwaar maken kan via de post of elektronisch. Via de post richt u uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming <https://mijn.gelderland.nl/rechtsbescherming>. Hiervoor heeft u een inlog DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.