

30x184-400+10mm plaat
randen kozijn met dubbel
+ hoeken dubbel 2x

30x184-600+10+storm

50x160
oplegging best.-linden

30x184-400+10+storm
tpu kozijn met dubbele stijletrijels
deprossert + o/b dub


X = profcb slip/betonlaken
b = 225mm
d = 100mm
h = 100mm

b x h = 30x184 hsb
+ stijf stijl + regelwerk
tpu kozijn
h min = 600mm
+ 18mm
3-balken
aan de buitenzijde


daaldek
b x h = 96x196-800+10+18
storm
randen kozijn hsb
stijf kozijn
met massa sedum
Met = 90kg/m²

h = 170mm
+ grondverbelang
+ drukwaste isolatie
OV: XCH C = 30mm Ø 150
BW: XCI C = 15mm Ø 150
balken 350x500
Ø 100/b + bgl Ø 150

M-vast
gedotot portaal
HEA 400 random



1
begane grond - nieuw




1
eerste verdieping - nieuw

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden
Wabo Z/22/3466019

Handtekening C24
A = b x h = 96x196-400+10+18+stormvoornh.
B = b x h = 96x196-900+10+18+storm
gordijn
C = 65x165-400+10+18+storm
D = 96x196+hsb
hsb 46x96-600+10+18+stijf kozijn

= steb wand
= schief + stijve koppeling
wanden / vloeren t.b.v. steb.



Dat de klinker onderlig stijf
koppelen en volledig
uitvoeren als stijve stijf.
tweede verdieping - nieuw

trappet
rasteren
met dubbele
balken als bekleding

Verwijderen actieve metselwerk penanten
geeft een verzwakking van de stabiliteit
van de woning in dwarsrichting!!!
Nadere stabiliteitsbeschouwing gevraagd!

Zie voorwaarden en mededelingen in de
Omgevingsvergunning inzake nog nader in
te dienen constructieve detailuitwerkingen

dd. 18-01-2023: Akkoord onder voorwaarden!
N. Breuer gemeente Leiden