

Memo 22100339.M04

ABZ De Samenwerking te Markelo
Aanvraag brandveiligheid
Informatie bij aanvraag

Door : Mevrouw ir. M. Buijsse
Datum : 9 juni 2023

Inleiding

ABZ De Samenwerking (vanaf hier ABZ), gelegen aan de Goorsegweg 3 te Markelo, is een fabrikant van diervoeders. In het verleden is de brandveiligheid in de gebouwen gewaarborgd geweest met een sprinklerinstallatie. Deze is inmiddels uitgeschakeld. Hiermee is behoefte ontstaan om op een andere wijze invulling te geven aan de brandveiligheidssituatie. In vooroverleg met de veiligheidsregio is een pakket maatregelen overeengekomen. Met de voorliggende vergunningaanvraag wordt dit pakket vastgelegd in een bouwvergunning. Ten aanzien van milieu wordt verzocht om de voorschriften die betrekking hebben op de oude brandveiligheidssituatie, uit de revisievergunning te schrappen.

Aanvraag bouwvergunning

Met de aanvraag bouwvergunning wordt verzocht om gelijkwaardigheid voor het aspect brandveiligheid op grond van het Bouwbesluit 2012. Deze onderbouwing is opgenomen in bijlage B01.

De aanvraag heeft geen betrekking op welstandsaspecten. Er zijn daarom enkel tekeningen in het kader van brandveiligheid aan de aanvraag toegevoegd en niet in het kader van welstand. De aanvraag heeft eveneens geen constructief aspect.

**Aanvraag veranderingsvergunning, schrappen hoofdstuk 3 revisievergunning**

ABZ De Samenwerking is in werking volgens een revisievergunning uit 2007, verleend op 7 augustus 2007 met kenmerk MPM 5680.

In hoofdstuk 3 van de beschikking zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van brandveiligheid, met een onderverdeling in de onderwerpen 'automatische sprinklerinstallaties', 'stofexplosies' en 'Externe veiligheid (ATEX)'.

De paragrafen 'stofexplosies' en 'Externe veiligheid (ATEX)' hebben betrekking op onderwerpen die in 2007 nog tot de milieu gerelateerde onderwerpen werden gerekend maar inmiddels als arbotechnische onderwerpen worden beschouwd. Het betreft de voorschriften 3.17 tot en met 3.30 voor de paragraaf 'stofexplosies' en voorschriften 3.31 tot en met 3.34 voor de paragraaf 'Externe veiligheid (ATEX)'. De voorschriften met betrekking tot 'automatische sprinklerinstallaties', te weten voorschrift 3.12 tot en met 3.16, komen te vervallen met het van kracht worden van de gelijkwaardige oplossing voor brandveiligheid. Dan zijn er nog een paar algemene voorschriften opgenomen in hoofdstuk 3 voor onderwerpen die in 2007 nog tot de milieu gerelateerde onderwerpen werden gerekend maar waar inmiddels in wordt voorzien in het Bouwbesluit 2012. Het betreft de voorschriften 3.1 tot en met 3.11.

ABZ De Samenwerking verzoekt daarom hoofdstuk 3 te schrappen uit de revisievergunning.

Aanvraag veranderingsvergunning, overige milieuaspecten

De aanvraag bouwvergunning heeft betrekking op het vastleggen van gelijkwaardigheid voor het aspect brand in de aanwezige gebouwen en terreinen. De activiteiten die plaatsvinden en vergund zijn, worden na het verlenen van deze vergunning voortgezet. Er vinden geen wijzigingen plaats in de omvang van de activiteiten, de bedrijfsduur of de locatie waar activiteiten plaatsvinden.

Daarmee zijn er geen veranderingen te verwachten voor de aspecten bodem, lozingen, lucht en geur, afvalstoffen, energie, geluid of opslag van stoffen.