Vergunning Brandveilig Gebruik

Renvoi
brandveiligheidsvoorzieningen

- Scheiding 60 minuten brandwerend, incl. kozijnen en deuren.
- Scheiding 30 minuten brandwerend, incl. kozijnen en deuren.
- Brandwerendheid wandopening WBDBO 30 min
  WBDBO 60 min
- Brandwerendheid wandopening WBDBO 30 min zelfsluitend
  WBDBO 60 min zelfsluitend
- EBV — Extra beschermde vluchtroute
- BMC — Brandmeldcentrale
- BM — Brandmeld paneel (geografisch)
- 30m — Brandslangkapstl 30 meter
- Handbrandmelder
- Vluchtroute aanduiding
  deuren in vluchtroute zijn zonder sleutel, vrij te openen
- Rookmelder
- Rookmelder met akoestisch signaal
- Multisensor melder
- Nevenindicator
- Noodverlichting
- Zwaailicht
- Sleutelbuis
- Deursluitermagneet

Doorvoeren ventilatiesystemen door vloeren zijn bij de vloeren voorzien van een brandklep.
Luchtbeuven individueel als geval.
Standleidingen zijn bij de vloeren voorzien van een brandmanchet.
Alle bestaande, niet meer gebruikte, gaten in de vloeren zijn brandwerend afgedicht
De BMB van Buena Vista en Gran Vista zijn aangesloten op de BMB van Roomburgh
De BMC van het medisch centrum (incl apotheek, e.d.) is aangesloten op de BMB van Roomburgh

1e verdieping

Vloerpeil = 2765+ (oudbouw) - 3225+ (nieuwbouw)

GO: 1005m2

Maximaal aantal personen: 23

oudbouw: 9

nieuwbouw: 14

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden

Wabo Z/21/3330522

Buena Vista - 1207 - Stichting Sint Jacobshof Leiden
Gran Vista - 2008 - Stichting Salvatorhof Leiden

Lloydstraat 198
3024 EA Rotterdam
+3110 212 15 88

www.rvdw.nl

BUREAU ARCHITECTEN RUTTEN VD WEIJDEN

Projectarchitect
Paul van der Weijden

Projectleider

Onderwerp
plattegrond 1e verdieping

Fase	Status	Gewijzigd
UO	Indiening	A K B L C M D N E O F P G Q H R I S J T

Schaal	Map
1:100	2008Tek

Getekend	Filenaam
fste	Tbr00

Formaat	Datum
A1	06-02-2023

Projectnummer 1207-2008

Tekeningnummer Tbr01

ADOMI / ARKEY - ASD Tekenmethodiek