Vergunning Brandveilig Gebruik

Renvoi
brandveiligheidsvoorzieningen

- Scheiding 60 minuten brandwerend, incl. kozijnen en deuren.
- Scheiding 30 minuten brandwerend, incl. kozijnen en deuren.
- Brandwerendheid wandopening WBDBO 30 min / WBDBO 60 min
- Brandwerendheid wandopening WBDBO 30 min zelfsluitend / WBDBO 60 min zelfsluitend
- EBV — Extra beschermde vluchtroute
- BMC — Brandmeldcentrale
- BM — Brandmeld paneel (geografisch)
- 30m — Brandslanghaspel 30 meter
- Handbrandmelder
- Vluchtroute aanduiding deuren in vluchtroute zijn zonder sleutel, vrij te openen
- Rookmelder
- Rookmelder met akoestisch signaal
- Multisensor melder
- Neveninidicator
- Noodverlichting
- Zeeuwlicht
- Sleutelkluis
- Deursluiterfixmagneet

Doorvoeren ventilatiesystemen door vloeren zijn bij de vloeren voorzien van een brandklep.
Luchtfilterunit individueel als geval.
Standleidingen zijn bij de vloeren voorzien van een brandmanchet.
Alle bestaande, niet meer gebruikte, gaten in de vloeren zijn brandwerend afgedicht
De BMI van Buena Vista en Gran Vista zijn aangesloten op de BMI van Roomburgh
De BMC van het medisch centrum (incl apotheek, e.d.) is aangesloten op de BMI van Roomburgh

2e verdieping

Vloerpeil = 5565+ (oudbouw) - 6175+ (nieuwbouw)

GO: 1005m2

Maximaal aantal personen: 23

oudbouw: 9

nieuwbouw: 14

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/21/3330522

Buena Vista - 1207 - Stichting Sint Jacobshof Leiden
Gran Vista - 2008 - Stichting Salvatorhof Leiden

Lloydstraat 198
3024 EA Rotterdam
+3110 212 15 88

www.rvdw.nl

Projectarchitect
Paul van der Weijden

Projectleider

Onderwerp
plattegrond 2e verdieping

Fase	Status	Gewijzigd	
UO	Indiening	A	K
		B	L
Schaal	**Map**	C	M
1:100	2008Tek	D	N
		E	O
Getekend	**Filenaam**	F	P
fste	Tbr00	G	Q
		H	R
Formaat	**Datum**	I	S
A1	06-02-2023	J	T

Projectnummer 1207-2008

Tekeningnummer Tbr02

ADOMI / ARKEY - ASD Tekenmethodiek

BUREAU ARCHITECTEN RUTTEN VD WEIJDEN