



Programma van Eisen
Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

**R.K. Zorgcentrum Roomburgh
Te Leiden**

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo **Z/21/3330522**



1. Gegevens		<i>Invullen door PvE-opsteller</i>	
Documentnummer:	PVE2314ZG-46-JVS-220131		
Datum opmaak:	31 januari 2022		
PvE-opsteller	Hertek B.V. Copernicusstraat 8 6003 DE Weert		
Normversie	NEN 2535:2017 en NEN 2575-1:2012		
Certificaat CCV- Inspectieschema Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie	☒ Ja (conform Bouwbesluit 2012 artikel 6.20 lid 6 / artikel 6.23 lid 4.) Ten behoeve van de woonfunctie voor zorg		☒ jaarlijkse verlenging ☐ 3-jaarlijkse verlenging
	☐ Nee		
Certificaat CCV- Certificatieschema leveren Brandmeldinstallatie	☒ Ja (vrijwillige kwaliteitsregeling) ☐ Nee		
Certificaat CCV- Certificatieschema leveren Ontruimingsalarminstallatie	☒ Ja (vrijwillige kwaliteitsregeling) ☐ Nee		
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: Woonfunctie voor zorg ,Gezondheidszorgfunctie en Bijeenkomstfunctie Naam: R.K. Zorgcentrum Roomburgh Straat: Hof van Roomburgh 46 Postcode: 2314 ZC Plaatsnaam:Leiden		
Doel installatie	☒ Persoonlijke bescherming ☐ Schadebeperking ☒ Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Bescherming milieu ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☐ Anders,		

1. Gegevens

Invullen door PvE-opsteller

Gebruiker:	Naam: Stichting Roomburgh Leiden Straat: Hof van Roomburgh 46 Postcode: 2314 ZG Plaatsnaam: Leiden Contactpersoon: Dhr. E. Du Prie Telefoon: 071-5892200 Email: eduprie@roomburg.nl
Gebruiker:	Naam: Stichting Salvatorhof Project Gran Vista Straat: Hof van Roomburgh 49 Postcode: 2314 ZC Plaatsnaam: Leiden Contactpersoon: Dhr. C.M.A. Lek Telefoon: 06-40844694 Email: hofjes-leiden@outlook.com
Gebruiker:	Naam: Stichting Sint Jacobshof Project Buena Vista Straat: Hof van Roomburgh 49 Postcode: 2314 ZC Plaatsnaam: Leiden Contactpersoon: Dhr. C.M.A. Lek Telefoon: 06-40844694 Email: hofjes-leiden@outlook.com
Eisende partij(en):	☒ Bevoegd gezag conform Bouwbesluit 2012 ☐ Verzekeraar ☒ Eigenaar / Gebruiker



1. Gegevens

Invullen door PvE-opsteller

Bijlagen:

Bouwkundige tekeningen Zorgcentrum Roomburgh:

Nummers : EB-3200/EB-3201/EB-3202

Datum: 06-08-2012

Bouwkundige tekeningen appartementen Buena Vista:

Nummer: EB-3200/EB-3201/EB-3202/EB-3204/EB-3205

Datum: 01-06-2015

Bouwkundige tekeningen appartementen Gran Vista en Medisch centrum:

Nummer: EB-3200/EB-3201/EB-3202/EB-3203/EB-3204

Datum: 05-02-2021



2. Eisen brandmeldinstallatie

Invullen door PvE-opsteller

Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis				
10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie	Geëist door:	<u>B</u>	<u>V</u>	<u>E</u>	<u>G</u>
		☒ Volledige bewaking	☒	☐	☐	☒
		☐ Gedeeltelijke bewaking	☐	☐	☐	☐
		☐ Ruimtebewaking (in relatie tot ontluchten)	☐	☐	☐	☐
		☒ Niet-automatische bewaking	☒	☐	☐	☐
		☐ Ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte)	☐	☐	☐	☐
		☐ Objectbewaking	☐	☐	☐	☐
		☐ Automatische bewaking (conform Bijlage C)	☐	☐	☐	☐
	B = Bouwbesluit 2012 V = verzekeraar E = eigenaar G = gebruiker Toelichting: Conform het Bouwbesluit 2012 Bijlage 1 + aansturingstabel 6.19 dient het object Zorgcentrum Roomburgh te worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform de NEN 2535+C1:2010 op basis van volledige bewaking met een rechtstreekse doormelding van brandalarmen naar de regionale alarm centrale (RAC), intern dienen de meldingen aan de zusterpost te worden gemeld. Conform het Bouwbesluit 2012 Bijlage 1 + aansturingstabel 6.19 dient het object appartementen Buena Vista te worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform de NEN 2535+C1:2010 op basis van volledige bewaking met een rechtstreekse doormelding van brandalarmen naar de regionale alarm centrale (RAC), intern dienen de meldingen aan de zusterpost te worden gemeld. Conform het Bouwbesluit 2012 Bijlage 1 + aansturingstabel 6.19 dient het object appartementen Gran Vista te worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform de NEN 2535+C1:2010 op basis van volledige bewaking met een rechtstreekse doormelding van brandalarmen naar de regionale alarm centrale (RAC), intern dienen de meldingen aan de zusterpost te worden gemeld. Conform het Bouwbesluit 2012 Bijlage 1 + aansturingstabel 6.19 dient het object Medisch Centrum te worden voorzien van een brandmeldinstallatie conform de NEN 2535+C1:2010 op basis van niet- bewaking zonder een rechtstreekse doormelding van brandalarmen naar de regionale alarm centrale (RAC). Op verzoek van de gebruiker wordt het Medisch Centrum voorzien van een brandmeldinstallatie conform de NEN 2535+C1:2010 op basis van volledige bewaking. Op eis van het bevoegd gezag wordt de bijeenkomstfunctie (Kapel) voorzien van een brandmeldinstallatie conform de NEN 2535+C1:2010 op basis van volledige bewaking met een rechtstreekse doormelding van brandalarmen naar de regionale alarm centrale (RAC), intern dienen de meldingen aan de zusterpost te worden gemeld.					



2. Eisen brandmeldinstallatie														
Invullen door PvE-opsteller														
Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis												
4.2	Brandgrootte 1. Polyurethaan matten 2. Beukenhouten blokjes 5. PVC draad BS 6266 7. Brandspiritus 8. Andere overeengekomen brandgrootte (toelichten)	Ruimte(n): Badkamer appartement, Spoelkeukens, Pantry's Overige ruimten	Nummer brandgrootte: 7 1 of 2											
Toelichting proefbranden: Indien de projecteringsrichtlijnen volgens hoofdstuk 10 van NEN 2535 worden uitgevoerd, zijn proefbranden bij oplevering niet nodig.														
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen Risicoklasse Ongewenste meldingen ^a Onechte meldingen ^a	Extern ☐ A ☐ B ☒ C ☐ N.v.t.	Intern ☐ B ☒ E Gezondheidszorgfunctie ☒ E Woonfunctie voor zorg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,05</td> <td>1,4</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>0,45</td> <td>0,6</td> <td>0,9</td> </tr> </tbody> </table>		C	D	E	1,05	1,4	2,1	0,45	0,6	0,9
C	D	E												
1,05	1,4	2,1												
0,45	0,6	0,9												
^a Maximaal aantal meldingen per jaar per 100 melders. Hierbij is: - Een optische rookmelder, een thermische melder of een multi-sensormelder gelijk aan één melder - Een lineaire rookmelder gelijk aan tien melders - Ieder aanzuigpunt van een aspiratierookmelder gelijk aan één melder - Een vlammenmelder gelijk aan vijf melders - Een handbrandmelder gelijk aan één melder - Lineaire thermische detectie (list) één meetelement gelijk aan één melder De som van het aantal toegelaten ongewenste en onechte meldingen tezamen mag bij een half of meer naar boven worden afgerond op het eerst volgende hele getal.														
Toelichting: Het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd.														



2. Eisen brandmeldinstallatie			
<i>Invullen door PvE-opsteller</i>			
Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis	
10.11.3	Bijzondere omgevingsinvloeden voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen	Ruimte Woonkamer-keuken appartement	Omstandigheden Roken / Koken
	Toelichting: I.v.m. de te verwachte bijzondere omgevingsinvloeden dienen in de hierboven benoemde ruimte multi sensor melders te worden toegepast.		
4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid.		
	Volgens de NEN 2535:2017 is deze eis gesteld op 99,7%, gemeten op jaarbasis.		
	Toelichting bijzondere situaties:		



2. Eisen brandmeldinstallatie		
<i>Invullen door PvE-opsteller</i>		
Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis
10.3	Indeling detectiezones	
	Nr.	Omschrijving
	01	Kelder
	02	Begane grond achter
	03	Begane grond voor
	04	Eerste verdieping zuid
	05	Eerste verdieping noord
	06	Eerste verdieping midden
	07	Tweede verdieping zuid
	08	Tweede verdieping noord
	09	Tweede verdieping midden
	10	Derde verdieping zuid
	11	Derde verdieping noord
	12	Derde verdieping midden
	13	Vierde verdieping zuid
	14	Vierde verdieping noord
	15	Vierde verdieping midden
	16	Vijfde verdieping zuid
	17	Vijfde verdieping noord
	18	Vijfde verdieping midden
	19	Zesde verdieping zuid
	20	Zesde verdieping noord
	21	Zesde verdieping midden
	22	Zevende verdieping zuid
	23	Zevende verdieping noord
	24	Zevende verdieping midden
	26	Trappenhuis zuid
	27	Trappenhuis noord
	28	Liftmachinekamer 1 (brandweer)
	29	Lift 3 (beddenlift)
	30	Gang 1 (Voorzijde)
	31	Gang 2 (Achterzijde)
	32	Buena Vista Bg nr. 47-48
	33	Buena Vista Bg nr.49-52
	34	Buena Vista 1e nr. 53-55
	35	Buena Vista 1e nr. 56-59
	36	Buena Vista 2e nr. 60-62
	37	Buena Vista 2e nr. 63-66
	38	Buena Vista 3e nr. 67-69
	39	Buena Vista 3e nr. 70-74
	40	Buena Vista 4e nr. 74-76
	41	Buena Vista 4e nr. 77-80
	42	Buena Vista 5e nr. 81-83
	43	Buena Vista 5e nr. 84-86
	44	Buena Vista Trap.huis Voor
	45	Buena Vista Trap.huis Achter
	46	Buena Vista Liftschacht 1 Midden
	47	Buena Vista Liftschacht 2 Rb Kant



2. Eisen brandmeldinstallatie		
<i>Invullen door PvE-opsteller</i>		
Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis
48	Grand Vista 1e nr. 10-13	
49	Grand Vista 1e nr. 14-18	
50	Grand Vista 2e nr. 19-22	
51	Grand Vista 2e nr. 23-27	
52	Grand Vista 3e nr. 28-31	
53	Grand Vista 3e nr. 32-36	
54	Grand Vista 4e nr. 37-40	
55	Grand Vista 4e nr. 41-45	
56	St. Josephkapel	
57	Begane grond medisch centrum	
Toelichting: De indeling, benaming en het aantal detectiezones kan/ mag wijzigen mits deze voldoet aan het gestelde in de NEN 2535:2010.		



2. Eisen brandmeldinstallatie					
Invullen door PvE-opsteller					
Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis			
8.6	Sturingen automatische brandbeveiligingsinstallaties (C en/of G in figuur 1)				
	Installatie:	Algemeen	Detectiezone	AM	HM
	☒ Ontruimingsalarminstallatie	☐	Zie 14.3	☒	☒
	☒ Flitslicht Zorgcentrum	☐	1 t/m 29	☒	☒
	☒ Deuren entree Zorgcentrum	☐	1 t/m 29,45,56	☒	☒
	☒ Rookscherf Zorgcentrum	☐	02 en 03	☒	☒
	☒ Deur vastzetinrichtingen Zorgcentrum	☐	1 t/m 29,45,56	☒	☒
	☒ Liften Zorgcentrum	☐	1 t/m 29,45,56	☒	☒
	☒ Luchtbehandeling Zorgcentrum	☐	1 t/m 29,45,56	☒	☒
	☒ Flitslicht appartementen	☐	29 t/m 55	☒	☒
	☒ Deuren entree appartementen	☐	29 t/m 55	☒	☒
	☒ Rookscherf appartementen	☐	29 t/m 55	☒	☒
	☒ Deur vastzetinrichtingen appartementen	☐	29 t/m 55	☒	☒
	☒ Liften appartementen	☐	29 t/m 55	☒	☒
	☒ Luchtbehandeling appartementen	☐	29 t/m 55	☒	☒
	☒ Dakluiken appartementen	☐	29 t/m 55	☒	☒
	Toelichting, eventueel aanwezige sturingen: • Ontruimingsalarminstallatie activeren • Deuren welke vanuit de vluchtrichting elektrisch worden vergrendeld, vrijgeven/ontgrendelen • De centrale luchtbehandelingsinstallatie, uitschakelen • De liften sturen naar de begane grond, deuren vrijgeven en bediening uit (behoudens platvormliften, deze mogen niet automatisch gestuurd worden in verband met beknellingsgevaar. Zie machinerichtlijn; sturing door derden niet toegelaten) • Deurvastzetinrichtingen (bijv. kleefmagneten en/of vrijloopdeurdrangers)/brandschermen, afschakelen/ dicht laten vallen • Dakluiken open sturen • Flitslicht brandweeringang activeren Bij selectieve sturingen, moet de handbrandmelder welke geplaatst is nabij de receptie/portiersloge, alle sturingen verrichten conform § 8.6.				
10.7	Plaats brandweeringang	☐ N.v.t. (bij geen doormelding naar een RAC) ☒ Leveranciers-ingang Zaanstraat t.o. 146 ☒ Entree Meerburgerkade			
	Toelichting:				



2. Eisen brandmeldinstallatie		
Invullen door PvE-opsteller		
Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis
	Flitslicht brandweeringang	☒ Ja ☐ Nee
	Toelichting:	
	Aansturing ontsluiting brandweeringang	☐ N.v.t. ☐ Sleuteldepottype ☒ Anders, namelijk: De desbetreffende entree deuren worden bij een brand open gestuurd
	Toelichting:	
	Brandweer-pan(e)el(en) vereist	☒ Ja, omdat er een doormelding is vereist ☐ Ja, op basis van een risicoanalyse ☐ Nee
	Toelichting:	
	Locatie brandweerpaneel	☐ N.v.t. Leveranciers-entree Zaanstraat t.o. 146 en Entree Meerburgerkade
6.5	Uitvoering brandweerpaneel	☐ N.v.t. ☐ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanumeriek paneel) ☐ Tekstpaneel of alfanumeriek paneel met tekening ☒ Geografisch paneel
	Brandweer-pan(e)el(en) ter goedkeuring aan bevoegd gezag (brandweer) voorleggen	☐ N.v.t. ☒ Ja ☐ Nee
	Toelichting:	
10.8	Nevenpaneel	☒ N.v.t. ☐ Ja, locatie
	Toelichting:	
6.2.2	Opties brandmeldcentrale	☐ Uitgang naar doormeldapparatuur voor brandmeldingen (E) ☒ Verificatie van meldingen ☒ Vertraging van de uitgangssignalen naar C en/of G ☒ Vertraging van de uitgangssignalen naar E



2. Eisen brandmeldinstallatie		
<i>Invullen door PvE-opsteller</i>		
Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis
	Toelichting: De woonkamer / keuken van de zorgwoningen van de appartementen Buena Vista en Gran Vista zijn voorzien van multi-sensor melders. Het overschrijden van het alarmniveau van het optisch element van de multi-sensor-melder wordt als een verificatie melding onvertraagd doorgemeld aan de zusterpost en door gestuurd naar de personen zoek installatie. Na de verificatie tijd of het overschrijden van het alarmniveau van het thermisch element in de multi-sensor-melder of wanneer er in een tweede melder in alarm komt wordt de melding opgeschaald naar een brandalarm. De melding verdwijnt automatisch indien het alarmniveau na de verificatie tijd onder de grenswaarde is gedaald. Bij oplevering wordt de verificatie tijd op 4 minuten ingesteld. In overleg met de BHV organisatie kan deze verificatie worden aangepast van 1 tot maximaal 4 minuten. De definitieve verificatie tijd dient in het BHV plan te worden vastgelegd. * Het toepassen "verificatie plus" is geen aparte toestemming van de bevoegd gezag nodig.	
6.4	Energie voorziening	Noodstroomvoorziening: ☐ 72 uur ☒ 24 uur ☐ 12 uur ☐ 24 h waarvan 30 min in alarm in samenhang met onderhoudscontract volgens NEN 2654 Contract waarbij storingen aan de noodstroom voorziening binnen 24 uur zijn verholpen.
	Toelichting:	
6.3 en 10.11.1	Handbrandmelders	☒ Standaarduitvoering. ☐ Speciale uitvoering (zie toelichting)
	Montage hoogte handbrandmelders	☒ Standaardhoogte. ☐ Afwijkende hoogte (zie toelichting)
	Toelichting: Handbrandmelders mogen worden voorzien van een doorzichtige beschermkap om het ongewenst indrukken van deze melder te beperken/voorkomen.	
8.2	Doormelding van storing naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen	☒ Intern locatie: PZI installatie ☐ Extern ☐ PAC ☐ Andere locatie:
	Toelichting: De storingsmeldingen worden middels de PZI installatie naar de interne organisatie gemeld.	



2. Eisen brandmeldinstallatie		
<i>Invullen door PvE-opsteller</i>		
Paragraaf van NEN 2535:2017	Omschrijving	Eis
8.4	Doormelding van het brandalarm Categorie	☒ Type 1 ☐ Type 2 ☐ Geen doormelding vereist ☐ Geen doormelding vereist, op wens/ eis eigenaar/ gebruiker naar PAC
	Aantal criteria	☐ Eén criterium brand (algemeen) ☒ Meerdere criteria brand (omschrijven bij toelichting)
Toelichting: Hand- of automatische meldingen dienen gescheiden te worden doorgemeld. Doormelding wordt per fase gescheiden doorgemeld.		
-	Doormelding van brandalarm conform Bouwbesluit 2012	☐ Anders, ☐ Melding naar zusterpost (ZP) of zustercentrale (ZC). ☒ N.v.t.
10.6.2	Signalering interne organisatie	☒ Brandmeldcentrale, locatie: Receptie en entree gezondheidscentrum ☒ Bedienings- en signaleringspaneel, receptie zorgcentrum ☐ Akoestische signaalgevers ☒ PZI installatie ☒ Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575)
Toelichting: De brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2535+C1:2010. Beheer, controle en onderhoud van de brandmeldinstallatie dient te worden uitgevoerd conform de NEN 2654-1:2015 (nl). De bekabeling van de brandmeldinstallatie moet uitgevoerd worden conform de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 2576:2005. Bij verandering van de inrichting of gebruik van het gebouw, dient de eigenaar c.q. gebruiker, de bijvoegde autoriteit onmiddellijk schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte te stellen. De brandmeldinstallatie van Fase 1,2 en 3 zijn gekoppeld en zullen een netwerk gaan vormen. Na ondertekening van dit programma van eisen door de eisende partijen zullen de bestaande programma van eisen met de kenmerken 121121/B/RDR01, 121121/O/RDR01 d.d. 23-09-2013 en 16022901/B/DGO, 16022901/O/DGO d.d. 23-05-2016 met bijhorende aanvullingen komen te vervallen.		

A.3 Eisen ontruimingsalarminstallatie		
Invullen door PvE-opsteller		
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
	Type(n) ontruimingsalarminstallatie(s): Conform de NEN 2575-1:2012	☐ Luidalarminstallatie type A (NEN 2575-2/A1:2018) ☒ Luidalarminstallatie type B (NEN 2575-3/A2:2018) ☐ Stilalarminstallatie, draadloos (NEN 2575-4:2013) ☐ Stilalarminstallatie met attentiepanelen (NEN 2575-5:2012)

A.3.2 Eisen ontruimingsalarminstallatie type B		
Invullen door PvE-opsteller		
§ NEN 2575	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afgeweken van NEN 2575 ☐ % vanwege
	Toelichting:	
6.4.1	De wijze van activering	☒ BP ☒ HBM ☒ BM ☐ Ext ☐ BM in relatie tot samenvallende vluchtroutes



	Toelichting bij 'wijze van activering': BP = bedieningspaneel HBM = handbrandmelder BM = automatische brandmelder Ext = externe melder	Opmerking : - De woonkamer / keuken van de zorg woningen in appartementen Buena Vista en Gran Vista zijn voorzien van een multi-sensor melders. Het overschrijden van het alarmniveau van het optisch element van de multi-sensor melder wordt als een verificatie melding onvertraagd doorgemeld naar de personen zoek installatie tevens wordt in de betreffende woning in de woonkamer / keuken een attentie signaal aangestuurd. Na de verificatie tijd of na het overschrijden van het alarmniveau van het thermisch element in de multi-sensor melder of wanneer er een tweede melder in alarm komt wordt de melding opgeschaald naar een brandalarm en wordt de betreffende alarmeringszone zoals beschreven in 15.3 aangestuurd. De melding verdwijnt automatisch indien het alarmniveau na de verificatie tijd onder de grenswaarde is gedaald. Bij oplevering wordt de verificatie tijd op 4 minuten ingesteld. In overleg met de BHV organisatie kan deze verificatie worden aangepast van 1 tot maximaal 4 minuten. De definitieve verificatie tijd dient in het BHV te worden vastgelegd.
	Toelichting:	
6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	☐ Ja,minuten ☒ Nee Opmerking: De vertraging behoort in de brandmeldcentrale te worden uitgevoerd.
	Toelichting:	
9.3	Doormelding van storing	☒ Intern, Locatie PZI installatie ☐ PAC ☐ Andere locatie
	Toelichting: Storingsdoormelding kan/ mag worden gecombineerd met de storingsdoormelding van de brandmeldinstallatie zoals beschreven in paragraaf 8.2.	



10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is ☐ Geografisch paneel	
	Toelichting:		
11.2	Kleur optische signaalgever (indien van toepassing)	☐ Wit ☐ Rood ☐ Anders,	
	Toelichting: In die situaties waarbij het omgevingsgeluidniveau meer dan 99dB(A) betreft of op arbeidsplaatsen waar volgens de Arbowet door de werkgever gehoorbescherming ter beschikking moet worden gesteld (meer dan 80dB(A)), dienen aanvullend optische signaalgevers toegepast te worden.		
14.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ Het gehele bouwwerk ☐	
		Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☒ Sanitaire ruimten (uitgezonderd de voorruimten) ☒ Opslag en technische ruimten < 8m2 (niet ingedeeld als een verblijfsruimte) ☒ Ruimten die alleen via de buitenzijde van het pand te betreden zijn ☒ Ruimten van waaruit de BHV-coördinatie of communicatie met de hulpdiensten plaatsvindt ☒ Entree tochtportalen ☒ Hoogspanningsruimten ☒ Liftschachten / Liftkooien ☒ Kruipruimten ☒ Balkon < 8m2, waarbij door ruimte moet worden gevlucht	
	Toelichting: In bovengenoemde ruimten verblijven in de regel geen personen en/of worden geen (langdurige) werkzaamheden verricht, conform NEN2575, § 14.2		
14.3	Alarmeringszones (van toepassing bij selectieve ontruiming).	Alarmeringszone(s): Zorgcentrum Appartementen Buena Vista en Gran Vista Medisch centrum	Aangesturing detectiezone(s): 1 t/m 29,45,56 29 t/m 57 58



		Bij atria: ☒ Alle ruimten die aan de atria grenzen	
	Toelichting:		
15.2.2 en 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	Hoofdbedieningspaneel ☒ Zorgcentrum geïntegreerd in het BWP leveranciers-ingang ☒ Appartementen Buena Vista en Gran Vista geïntegreerd in het BWP entree Meerburgerkade ☒ Entree medisch centrum geïntegreerd in het BMC Nevenbedieningspaneel ☐ Opmerking: Bij de toelichting per nevenbedieningspaneel vermelden welke alarmeringszones mogen worden geactiveerd.	
	Toelichting:		
15.4/5 en 8.1	Bijzondere omgevingsinvloeden alsmede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de projectie.	Ruimte	Omstandigheden
	Toelichting:		
-	Aanvullende eisen	☒ Nee ☐ Ja	
	Sturingen vanuit het bedieningspaneel (BP):	☒ Ontruimingsalarminstallatie ☒ Ontgrendelen vluchtdeuren ☐ Deuren voorzien van toegangscontrole ☐ Muziek-/ geluidsinstallatie	
	Toelichting: Zie toelichting § 8.3		
	Aanvullende opmerkingen:		

3. Goedkeuring <i>Invullen door eisende belanghebbende en de PvE-opsteller</i>		
Partij	Gegevens	Handtekening
Opsteller van het PvE	Naam: Hertek B.V. Straat: Copernicusstraat 8 Postcode 6003 DE Plaatsnaam: Weert Contactpersoon: Dhr. J.Versluis Datum: 14-02-2022	 J.Versluis
Gebruiker	Naam: Stichting Roomburgh Leiden Straat: Hof van Roomburgh 46 Postcode: 2314 ZG Plaatsnaam: Leiden Contactpersoon: Dhr. E. du Prie Telefoon: 071-5892200 Email: eduprie@roomburgh.nl Datum:	
Gebruiker	Naam: Stichting Salvatorhof Project Gran Vista Straat: Hof van Roomburgh 49 Postcode: 2314 ZC Plaatsnaam: Leiden Contactpersoon: Dhr. C.M.A. Lek Telefoon: 06-40844694 Email: hofjes-leiden@outlook.com Datum:	
Gebruiker	Naam: Stichting Sint Jacobshof Project Buena Vista Straat: Hof van Roomburgh 49 Postcode: 2314 ZC Plaatsnaam: Leiden Contactpersoon: Dhr. C.M.A. Lek Telefoon: 06-40844694 Email: hofjes-leiden@outlook.com	

Veiligheidsregio / brandweer	Naam: Gemeente Leiden Postbus: 9100 Postcode: 2300 PC Plaatsnaam: Leiden Contactpersoon: Dhr. P. de Vreede Telefoon: 071-5165896 E-mail: p.de.vreede2@leiden.nl Datum:	
	Toelichting: De veiligheidsregio / brandweer tekent voor akkoord t.b.v. paragrafen 6.5, 8.4, 10.3 en 10.7. op basis van <i>A.2 Model uitgangspunten brandweer</i> .	

Daarom Hertek



Voor elke situatie
de juiste oplossing



Advies op
maat



Persoonlijke
benadering



Altijd
bereikbaar

Hertek B.V.
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 584111
E info@hertek.nl
I www.hertek.nl

Expert in veiligheid,
welzijn en continuïteit
voor mensen, middelen
en organisaties



Altijd een veilig idee.