

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het tijdelijk lozen van grondwater in een overig oppervlaktewater ter plaatse
van de A76 te Schinnen**

Zaaknummer: 2023-Z11183

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFT

**Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van aanleg
leegloopleiding buffer Hegge aan de Hegge te Schinnen**

Zaaknummer: 2023-Z9635

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	12
6.1	Samenvatting activiteiten	12
6.2	Locatie	13
6.3	Vergunningplichtige handelingen (lozen van grondwater).....	13
6.4	Meldplichtige handelingen (bronbemaling).....	13
6.5	Zorgplicht	14
6.6	Andere wet- en regelgeving.....	14
7	Toetsing.....	15
7.1	Algemeen	15
7.2	Overwegingen	15
7.3	Conclusie toetsing	18
8	Procedure en rechtsbescherming	18
8.1	Procedure.....	18
8.2	Rechtsbescherming.....	19
9	Mededelingen	20
10	Bijlagen.....	20

BESLUIT EN MAATWERBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 augustus 2023 een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond (ons kenmerk 2023-Z11183) om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk lozen van grondwater, afkomstig van een bronbemaling ten behoeve van aanleg leegloopleiding buffer Hegge, in een overig oppervlaktewater ter plaatse van de A76 te Schinnen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

Op 27 juni 2023 is een melding ontvangen van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond (ons kenmerk 2023-Z9635). De melding betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van aanleg leegloopleiding buffer Hegge aan de Hegge te Schinnen.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater is echter van dien aard dat, ter bescherming van de (water)belangen van derden, een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.2, derde lid van de Keur van Waterschap Limburg noodzakelijk is.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning voor het tijdelijk lozen van grondwater. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

Met het in het maatwerkbesluit opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. Vergunning met kenmerk 2023-Z11183:
 - i. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, voor het tijdelijk lozen van grondwater in een overig oppervlaktewater ter plaatse van de A76 te Schinnen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel 1.1 'lozen van water in een oppervlaktewater';
 - ii. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

- iii. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 1 september 2023 tot en met 29 maart 2024;
- b. Maatwerkbesluit met kenmerk 2023-Z9635:
 - i. een maatwerkbesluit op te leggen aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van aanleg leegloopleiding buffer Hegge aan de Hegge te Schinnen;
 - ii. aan het maatwerkbesluit voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
 - iii. het maatwerkbesluit te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 1 september 2023 tot en met 29 maart 2024; en
 - iv. de volgende bijlagen deel uit te laten maken van dit maatwerkbesluit:
 - bijlage 1: tekening "Monitoring Hegge 75 te Schinnen", d.d. 31 januari 2023, tekeningnummer SA220402_T01 (documentnummer WLDOC-1663486819-328296);
 - bijlage 2: rapport "Bemalingsadvies aanleg afvoerleiding bufferwater t.h.v. Hegge 73 en 96 te Schinnen", d.d. 23 juni 2023, rapportnummer GA222631.R02.V2.0 (documentnummer WLDOC-1663486819-328295).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Deze voorschriften zijn van toepassing op het vergunningbesluit (ons kenmerk 2023-Z11183) en het maatwerkbesluit (ons kenmerk 2023-Z9635).

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning/maatwerkbesluit

De vergunninghouder/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning/dit maatwerkbesluit (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning/dit maatwerkbesluit aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewater mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning/dit maatwerkbesluit bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat dit maatwerkbesluit in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor deze vergunning is verleend/dit maatwerkbesluit is opgelegd, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor deze vergunning is verleend/dit maatwerkbesluit is opgelegd, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning/ het opgelegde maatwerkbesluit geldt tevens voor wijziging(en) van de gemelde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning/het maatwerkbesluit worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de activiteiten zoals opgenomen in de vergunning/het maatwerkbesluit kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7*Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften/ maatwerkvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor deze vergunning is verleend/dit maatwerkbesluit is opgesteld hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften**Voorschriften voor het onttrekken van grondwater**

Deze voorschriften zijn van toepassing op het maatwerkbesluit (ons kenmerk 2023-Z9635).

Voorschrift 9*Duur*

Er mag gedurende vier weken in de periode van 1 september 2023 tot en met 29 maart 2024 grondwater worden onttrokken.

Voorschrift 10

Te onttrekken hoeveelheden

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 60 m³ per uur, 1.440 m³ per etmaal en 17.800 m³ totaal.

Voorschrift 11

Algemene bepalingen t.a.v. grondwateronttrekking

1. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.
2. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
3. Als de bronbemaling (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld:
 - a. moet degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, er voor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden;
 - b. moet het afdichten van deepwells gebeuren volgens het Protocol Mechanisch boren.
4. Compensatie:
 - a. het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de bronbemaling onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;
 - b. ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze bronbemaling, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.
5. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, gaat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd hiertoe over.

Voorschrift 12

Bemalingsgegevens

Bronbemaling sleufontgraving

Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd verlaagt de grondwaterstand in de leidingsleuf tot maximaal 0,50 meter onder de sleufbodem.

Onttrekkingsputten

1. Uiterlijk vier weken voordat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de bronbemaling start, legt deze een bemalingsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit plan staat in ieder geval:
 - a. de wijze van bemaling: horizontaal, verticaal of via deepwells;
 - b. het aantal, de plaats en de diepte van de onttrekkingsputten;
 - c. het aantal en de diepte van de filter(s) in de onttrekkingsputten;
 - d. het aantal en de capaciteit van de pompen;
 - e. de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
 - f. de planning van de werkzaamheden;
 - g. een situatietekening.
2. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van deepwells voert degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd uit volgens het Protocol Mechanisch boren.

Peilputten

3. Uiterlijk vier weken voordat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de bronbemaling start, legt deze een monitoringsplan ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg voor. In dit monitoringsplan staan het aantal en de locaties van de peilputten in een situatieschets. De locaties van deze peilputten zijn zodanig, dat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd een indicatie verschaft van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd mag pas beginnen met de bronbemaling, nadat het monitoringsplan is goedgekeurd.
4. Uiterlijk twee weken voordat degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de bronbemaling start, heeft hij de peilputten ingericht conform het goedgekeurde monitoringsplan.
5. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van peilputten voert degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd uit volgens het Protocol Mechanisch boren.
6. Als een van de peilputten niet goed functioneert, herstelt of vervangt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de desbetreffende peilput binnen uiterlijk één week na constateren van het defect.
7. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, plaatst de filter(s) op een zodanige diepte, dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bronbemaling.

Voorschrift 13

Metten en registreren

Metten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd zorgt ervoor dat de debietmeters zodanig zijn geïjkt dat het meetresultaat niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid onttrokken grondwater. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
2. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd zorgt ervoor dat de debietmeters op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.

3. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd registreert voor aanvang van de bronbemaling de beginstanden van de debietmeters. Daarna registreert degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de stand van de debietmeters elke werkdag, tot het beëindigen van de bronbemaling.

Metten grondwaterstanden peilputten

4. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd registreert na het inrichten van de peilputten binnen twee weken de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van de filter en van de peilput;
 - c. het materiaal van de filter en van de peilput;
 - d. bij nieuwe peilputten: de eerst gemeten grondwaterstand;
 - e. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de hoogte van de peilput (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - g. de afwerking van de peilput;
 - h. de toegankelijkheid van de peilput;
 - i. de coördinaten van de peilput volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
5. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd registreert vanaf tenminste twee weken voor aanvang van de bronbemaling en tot twee weken na beëindiging van de bronbemaling de grondwaterstanden die worden gemeten in de peilputten. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd voert deze metingen dagelijks uit.

Registratie

6. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd zet de registraties van de debietmeters en de peilputten in een meetstaat en stuurt hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de bronbemaling, aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
7. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
8. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd vervangt een defecte debietmeter binnen twee werkdagen.
9. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd registreert bij vervanging van een debietmeter zowel de eindstand van de oude debietmeter als de beginstand van de nieuwe debietmeter. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
10. Degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ter beschikking.

Voorschrift 14

Bebouwing / infrastructuur

Voor het vastleggen in hoeverre zettingen van panden al dan niet zullen optreden ten gevolge van de bronbemaling, verricht degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de volgende werkzaamheden:

- a. de bouwkundige staat van de in bijlage 1 genoemde bebouwing legt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd vóór aanvang en na afloop van de bemaling fotografisch vast, op beeldband (video) of door middel van een beschrijving. Ook plaatst degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd peilbouten in de hier bedoelde bebouwing;
- b. door middel van nauwkeurigheidswaterpassingen waterpast degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, de peilbouten voor aanvang tweemaal. Na afloop van de bemaling waterpast degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de peilbouten;
- c. de onder b. genoemde waterpassingen legt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd schriftelijk vast. Uiterlijk twee weken na de waterpassing van de peilbouten zendt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de gegevens aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- d. op verzoek van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg overlegt degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd de gegevens genoemd onder b en houdt deze gegevens minstens vijf jaar voor het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ter beschikking;
- e. indien zettingen optreden dan treft degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd na overleg met het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, maatregelen om verdere zettingen te voorkomen.

Voorschriften voor het lozen van water in een oppervlaktewater

Deze voorschriften zijn van toepassing op het vergunningbesluit (ons kenmerk 2023-Z11183).

Voorschrift 15

Lozen van water in een oppervlaktewater

1. Het in een overig oppervlaktewater te lozen water bestaat uitsluitend uit grondwater.
2. Er mag maximaal 60 m³ per uur worden geloosd.

Voorschrift 16

Meten en registreren

1. De vergunninghouder registreert de geloosde hoeveelheid water zoals bedoeld in lid 2 van voorschrift 15. Voorschrift 13 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meet- en bemonsteringsvoorzieningen op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de algemene veiligheidsaspecten.

Voorschrift 17

Functie voor aanvoer, afvoer en/of berging

1. De vergunninghouder waarborgt tijdens het lozen van water in het oppervlaktewater de doorstroomcapaciteit ter plaatse.
2. De vergunninghouder herstelt het oppervlaktewater ter plaatse van het lozingspunt in de oorspronkelijke staat.
3. De vergunninghouder verwijdert drijfvuil tijdens en direct na het lozen van water in het oppervlaktewater.

Voorschrift 18

Uitstroomvoorzieningen

1. De oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de uitstroomvoorzieningen op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. De vergunninghouder verwijdert verondiepingen, welke als gevolg van het lozen van water in het oppervlaktewater, ontstaan.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting activiteiten

Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond is voornemens ten behoeve van het nemen van maatregelen tegen wateroverlast aan de Hegge te Schinnen de leegloopleiding buffer Hegge aan te leggen. Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren, is een tijdelijke grondwateronttrekking noodzakelijk. Deze activiteit is gemeld bij het waterschap en geregistreerd onder het kenmerk 2023-Z9635.

Het zoveel mogelijk beperken van de effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving valt onder de werking van de specifieke zorgplicht van uitvoeringsregel 3.2 'Grondwateronttrekking t.b.v. bronbemaling of bodemsanering' en is niet nader uitgewerkt in deze uitvoeringsregel.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de melder om te voldoen aan deze zorgplicht. De Keur van Waterschap Limburg biedt echter de mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift op te stellen om nadere invulling te geven aan de zorgplicht. Het tijdelijk onttrekken van grondwater is van dien aard dat, ter bescherming van de (water)belangen van derden, een maatwerkbesluit op grond van artikel 3.2, derde lid van de Keur van Waterschap Limburg noodzakelijk is.

De melding maakt deel uit van dit maatwerkbesluit. Daarom zal in de overwegingen van dit maatwerkbesluit alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de melding.

Het onttrokken grondwater wordt geloosd in een overig oppervlaktewater ter plaatse van de A76 te Schinnen. Voor deze activiteit is een vergunningaanvraag ontvangen bij het waterschap. Deze aanvraag is geregistreerd onder het kenmerk 2023-Z11183.

Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het programma 'Water in Balans'. Het doel van dit programma is het aanpakken van wateroverlast door het veranderend klimaat in Limburg. De uit te voeren maatregelen bedenkt, realiseert en beheert het waterschap samen met de omgeving. Voor het beperken en voorkomen van wateroverlast is eerder een projectplan opgesteld en definitief vastgesteld. Deze vergunning en dit maatwerkbesluit zien alleen toe op het tijdelijk onttrekken en lozen van grondwater voor de uitvoering van de reeds vastgestelde plannen voor buffer Hegge te Schinnen.

6.2 Locatie

De bronbemaling vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 188547,68, Y = 327811,27.

Het oppervlaktewater is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Beekdaalen en is niet opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het overig oppervlaktewater heeft de functie omgevingsgericht water.

6.3 Vergunningplichtige handelingen (lozen van grondwater)

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:

- het lozen in een overig oppervlaktewater met meer dan 20 m³ per uur (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg juncto § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019).

6.4 Meldplichtige handelingen (bronbemaling)

Het onttrekken van grondwater voor het aanleggen van een leegloopleiding voor de buffer Hegge te Schinnen is een meldingsplichtige handeling. Deze activiteit valt onder de algemene regels zoals opgenomen in paragraaf 3.2.4 als onderdeel van § 3.2 Uitvoeringsregel grondwateronttrekking t.b.v. bronbemaling of bodemsanering.

Ter bescherming van de (water)belangen die het waterschap op basis van haar publiekrechtelijke taak moet beschermen, is een maatwerkbesluit opgesteld. De voorschriften in hoofdstuk 5 van dit besluit die van toepassing zijn op het maatwerkbesluit dekken de voorschriften uit deze algemene regel. Ter bescherming van de belangen zijn aanvullende voorschriften opgenomen in het maatwerkbesluit met betrekking tot deze meldplichtige handeling. Deze hebben met name betrekking op monitoringsverplichtingen.

6.5 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle geplande activiteiten op basis van dit maatwerkbesluit maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

§ 1.1 Uitvoeringsregel 'lozen in een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
2. het onderhoud (maaieren oevers, taluds, bodem en onderhoudstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

§ 3.2 Uitvoeringsregel 'grondwateronttrekking t.b.v. bronbemaling of bodemsanering'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat effecten van de grondwateronttrekking op de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt. Hieraan kan bijvoorbeeld worden bijgedragen door niet meer en niet langer te onttrekken dan nodig en aan het afdichten van de put wanneer deze niet in gebruik is. Dit laatste met het oog op het voorkomen van verontreiniging van het grondwater. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

6.6 Andere wet- en regelgeving

De keur ziet niet op de waterkwaliteitsaspecten van de lozing. Dit is geregeld bij of krachtens artikel 6.2 van de Waterwet. Omdat er voor het lozen van grondwater algemene regels zijn gesteld in het Besluit lozen buiten inrichtingen, heeft Waterschap Limburg voor de kwaliteitsaspecten van de lozing in een overig oppervlaktewater ter plaatse van de A76 te Schinnen een melding gedaan conform artikel 1.10 van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z9634.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van Waterschap Limburg.

Het overig oppervlaktewater heeft de functie omgevingsgericht water. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of de geplande activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Vergunning voor het tijdelijk lozen van grondwater (ons kenmerk 2023-Z11183)

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
 - § 1.1 Uitvoeringsregel lozen in een oppervlaktewater;
 - Beleidsregel 2 Lozen in een oppervlaktewater, niet zijnde bronbeek.

Toetsing lozen van water in een oppervlaktewater

Aanvragen om een vergunning van de keur voor het lozen van water in een oppervlaktewater worden getoetst aan:

- a. afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
- b. afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
- c. stabiliteit taluds;
- d. negatief effect op waterkwaliteit;
- e. negatief effect op ecologie;
- f. negatief effect op grondwaterregime;
- g. mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater.

Onderbouwing

- Ad a. en b. De tijdelijke lozing van het grondwater vindt plaats in de herfst of winter. Statistisch gezien is dit een periode waarin het regelmatig kan regenen. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de bergings- en doorstroomcapaciteit van het overig oppervlaktewater te waarborgen. Vooraf zijn hierover afspraken gemaakt met de wegbeheerder van de A76 (Rijkswaterstaat) zodat het overig oppervlaktewater kan blijven voldoen aan haar functie, namelijk het opvangen en afvoeren van hemelwater afkomstig van het wegdek. In de vergunde hoeveelheden wordt uitgegaan van een maximale hoeveelheid te lozen grondwater van 60 m³ per uur. Deze hoeveelheid wordt onttrokken in de startfase van de bronbemaling. In het bemalingsadvies dat onderdeel uitmaakt van het maatwerkbesluit is aangegeven dat in de reguliere fase van de bronbemaling maximaal 45 m³ per uur onttrokken zal worden.
- Ad c. en g. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de stabiliteit van taluds en de mogelijkheid van doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewater te waarborgen.
- Ad d., e. en f. Er worden geen negatieve effecten op de waterkwaliteit, de ecologie en het grondwaterregime verwacht.

Het tijdelijk lozen van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Maatwerkbesluit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater (ons kenmerk 2023-Z9635)

Beleid

Het maatwerkbesluit is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:
 - § 3.2 Uitvoeringsregel onttrekken t.b.v. bronbemaling of bodemsanering behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
 - Beleidsregel 30: Grondwater;

Toetsing onttrekken van grondwater

Bronbemalingen en proefbronneringen worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- b. of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP;
- c. of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken;
- d. of schade als gevolg van de onttrekking door degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

Onderbouwing

- Ad a. Binnen het invloedsgebied van de onttrekking liggen geen hydrologisch gevoelige gebieden. De onttrekking leidt niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied.
- Ad b. De onttrekking vindt niet plaats in de Roerdalslenk of Venloschol.
- Ad c. In het maatwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen. In de vergunde hoeveelheden wordt uitgegaan van een maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater van 60 m³ per uur. Deze hoeveelheid wordt onttrokken in de startfase van de bronbemaling. In het bemalingsadvies dat onderdeel uitmaakt van het maatwerkbesluit is aangegeven dat in de reguliere fase van de bronbemaling maximaal 45 m³ per uur onttrokken zal worden.
- Ad d. Uit berekeningen blijkt dat er geen sprake is van een noemenswaardig risico op zettingsschade voor omliggende bebouwing. De onttrekking vindt echter plaats direct bij bebouwing en is er sprake van een zettingsgevoelige grondsoort (klei). Ter bescherming van de belangen van derden zijn daarom in dit maatwerkbesluit voorschriften opgenomen met betrekking tot de monitoring van de grondwaterstanden en zettingen. Er wordt geen negatieve invloed op natuur, landbouw, verspreiding van verontreiniging en het grondwaterregime verwacht.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij dit maatwerkbesluit behorende voorschriften.

Grondwateronttrekking en vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectrapport op te stellen.

7.3 Conclusie toetsing

Vergunning voor het tijdelijk lozen van grondwater (ons kenmerk 2023-Z11183)

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Maatwerkbesluit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater (ons kenmerk 2023-Z9635)

Het belang van degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in het maatwerkbesluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van het maatwerkbesluit.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Vergunning voor het tijdelijk lozen van grondwater (ons kenmerk 2023-Z11183)

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 augustus 2023 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z11183. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15, lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer WLDOC-1663486819-331146.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

Maatwerkbesluit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater (ons kenmerk 2023-Z9635)

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 27 juni 2023 de melding ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z9635.

De voorbereiding van dit maatwerkbesluit op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning/het maatwerkbesluit middels toezending daarvan aan de aanvrager/degene aan wie het maatwerkbesluit is opgelegd, tegen deze vergunning/dit maatwerkbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning/dit maatwerkbesluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen deze besluiten bezwaar worden aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van deze besluiten worden opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning/dit maatwerkbesluit.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning/het maatwerkbesluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Deze besluiten vrijwaren u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd, moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning/een maatwerkbesluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd. De rechtsopvolger van de vergunninghouder/degene aan wie dit maatwerkbesluit is opgelegd doet binnen 4 weken nadat het maatwerkbesluit voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij maatwerkbesluit met kenmerk 2023-Z9635:

1. tekening "Monitoring Hegge 75 te Schinnen", d.d. 31 januari 2023, tekeningnummer SA220402_T01 (documentnummer WLD0C-1663486819-328296);
2. rapport "Bemalingsadvies aanleg afvoerleiding bufferwater t.h.v. Hegge 73 en 96 te Schinnen", d.d. 23 juni 2023, rapportnummer GA222631.R02.V2.0 (documentnummer WLD0C-1663486819-328295).