



Programma van Eisen (addendum)

Documentnummer: 1.2334ez.298-tmp

Pagina: 1 van 3

Datum opmaak: 25-10-2017


1. Gegevens		
Documentnummer	Addendum: 1.2334ez.298-tmp	Bronbestand: 1.2334ez.298
Datum opmaak	Addendum: 25-10-2017	Bronbestand: 08-04-2008
Opsteller van het PvE	Van Dijnsen Beveiligingen B.V. Takkebijsters 58 4817 BL BREDA	
Uitgangspunt	De met dit document beschreven aanvulling ('addendum') betreft 'Tijdelijke bouw' zoals bedoeld in Bouwbesluit artikel 1.14. De inhoud van het als 'bronbestand' aangeduide document blijft, met uitzondering van de in dit Programma van Eisen beschreven items, van kracht. Dit 'addendum' komt, bij beëindiging van gebruik van de 'Tijdelijke bouw', te vervallen.	
Bouwwerk Volgens bijlage 1, behorende bij artikel 6.20 van "Bouwbesluit 2012" en bijlage B uit NEN 2575 inzake het vaststellen van het type ontruimingsalarminstallatie	• (8) Onderwijsfunctie → Gebruiksoppervlakte is meer dan 250 m² → Hoogste vloer gemeten boven het meetniveau is hoger dan 1,5 meter → Hoogste vloer gemeten boven het meetniveau is lager dan 50 meter → Voorziening noodzakelijk in verband met maximale loopafstand → Geen verblijfsruimten met mogelijk meer dan 1000 personen	
	Boerhaavelaan 298 (speciale school voor basisonderwijs "De Wissel") 2334 EZ LEIDEN	
	<u>Toelichting</u>	
Omgevingsvergunning Wabo is 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'	<u>Bouwen (artikel 1.1 lid 1 van "Wabo"):</u> • WABO 172756 / 3213469 OLO	<u>Gebruik (artikel 1.18 van "Bouwbesluit 2012"):</u> • GV-2003-0590

Bijlagen

Projectie Brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie

Vervaardigd door Van Dijnsen Beveiligingen B.V. – Breda, met als documentdatum 21-02-2017

- Nummer: 2.2334ez.298-1 Betreft: Brandmeldinstallatie Begane Grond en Kelder
- Nummer: 2.2334ez.298-2 Betreft: Brandmeldinstallatie Eerste Verdieping



Programma van Eisen (addendum)

Documentnummer: 1.2334ez.298-tmp

Pagina: 2 van 3

Datum opmaak: 25-10-2017

2. Eisen

§	Omschrijving	Eis																												
NEN 2535																														
addendum																														
10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie B = Bevoegd Gezag V = Verzekeraar E = Eigenaar G = Gebruiker	Geëist door - Volledige bewaking - Gedeeltelijke bewaking - Niet-automatische bewaking - Ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchting) - Ruimte bewaking (bewaken van een ruimte) - Object bewaking <table><tr><th>B</th><th>V</th><th>E</th><th>G</th></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>X</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>X</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>X</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	B	V	E	G	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐
B	V	E	G																											
☐	☐	☐	☐																											
☐	☐	☐	☐																											
X	☐	☐	☐																											
X	☐	☐	☐																											
☐	☐	☐	☐																											
X	☐	☐	☐																											
Toelichting: 'Ruimte bewaking in relatie tot ontvluchting' is van toepassing op de delen van het gebouw waar vanaf de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht. Hier moeten de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien worden van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking door middel van automatische brandmelders. Dit is van toepassing op de 'Nood-unit' (hierna detectiezone 6 en 7). Aan beide zijden van deuren met kleefmagneten (rookwerende scheiding) moeten automatische brandmelders ('Object bewaking') worden aangebracht volgens bijlage C van NEN 2535, betreffende deuren zijn op bedoelde (studie-)projectietekeningen aangegeven.																														
addendum																														
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen	<table><tr><th>Intern:</th><th>Extern:</th></tr><tr><td>X A</td><td>☐ A</td></tr><tr><td>☐ B</td><td>☐ B</td></tr><tr><td>☐ C</td><td>☐ C</td></tr><tr><td></td><td>X Niet van toepassing</td></tr></table>	Intern:	Extern:	X A	☐ A	☐ B	☐ B	☐ C	☐ C		X Niet van toepassing																		
Intern:	Extern:																													
X A	☐ A																													
☐ B	☐ B																													
☐ C	☐ C																													
	X Niet van toepassing																													
Toelichting: Gebaseerd op een bewaakte oppervlakte van ca. 2900 m²: - Maximaal aantal ongewenste meldingen jaarlijks intern: 0,41 - Maximaal aantal onechte meldingen jaarlijks intern: 0,17																														
addendum																														
7.2	Indeling detectiezones	<table><tr><td>Detectiezone 1)</td><td>Begane Grond Centraal</td></tr><tr><td>Detectiezone 2)</td><td>Begane Grond Links</td></tr><tr><td>Detectiezone 3)</td><td>Begane Grond Achter</td></tr><tr><td>Detectiezone 4)</td><td>Verdieping Centraal</td></tr><tr><td>Detectiezone 5)</td><td>Verdieping Links</td></tr><tr><td>Detectiezone 6)</td><td>Begane Grond Nood-unit</td></tr><tr><td>Detectiezone 7)</td><td>Verdieping Nood-unit</td></tr></table>	Detectiezone 1)	Begane Grond Centraal	Detectiezone 2)	Begane Grond Links	Detectiezone 3)	Begane Grond Achter	Detectiezone 4)	Verdieping Centraal	Detectiezone 5)	Verdieping Links	Detectiezone 6)	Begane Grond Nood-unit	Detectiezone 7)	Verdieping Nood-unit														
Detectiezone 1)	Begane Grond Centraal																													
Detectiezone 2)	Begane Grond Links																													
Detectiezone 3)	Begane Grond Achter																													
Detectiezone 4)	Verdieping Centraal																													
Detectiezone 5)	Verdieping Links																													
Detectiezone 6)	Begane Grond Nood-unit																													
Detectiezone 7)	Verdieping Nood-unit																													
Toelichting:																														

Programma van Eisen (addendum)

Documentnummer: 1.2334ez.298-tmp

Pagina: 3 van 3

Datum opmaak: 25-10-2017

3. Goedgekeuring		
Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegd Gezag Eisende Partij namens het College Van Burgemeester en Wethouders van Leiden	Gemeente Leiden Team Omgevingsvergunningen Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T: 071-5167511 <i>Mevrouw T. den Hartog</i>	
Eigenaar / Gebruiker - Verantwoordelijk voor realisatie van en appel aan de prestatie-eis voor onechte en ongewenste brandmeldingen. - Administratieve en organisatorische verplichtingen	SBO de Vlieger Boerhaavelaan 298 2334 EZ LEIDEN T: 073-6482400	<i>Mevrouw T. van der Wal</i>
Opsteller van het PvE	Van Dijnsen Beveiligingen B.V. Postbus 2243 4800 CE BREDA T: 076-5728181	 postbus 2243 / 4800 ce breda tel. 076-5728181 De heer A.M. Buijers Email: brand@vandijnsen.nl

4. Belanghebbenden		
Partij	Gegevens	
namens Eigenaar	Bouwkundig werkburo Stramien 2000 v.o.f. Dorpsstraat 34 2396 HB KOUDEKERK AAN DEN RIJN	Mevrouw D. Plag T: 071-3416200

5. Akkoord voor uitvoering (in te vullen door het Brandbestrijdingsbedrijf)		
Naam	Paraaf	Datum
Talea valubel Stichting SBO de Vlieger		27/10/2017

SBO De Vlieger
Boerhaavelaan 298
2334 EZ LEIDEN
Tel. 071-5174664

