



Logboek Brandmeld-/Ontruimingsalarmsysteem

Pagina: 1 van 17

In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeld-/ontruimingsinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen).

Het invullen van het logboek is slechts toegelaten door de onderstaand genoemde Beheerder(s) en de onderhouder of diens OD's

Alle storingen die kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder:

VAN DIJNSEN BRANDPREVENTIE

Takkebijsters 58
4817 BL BREDAPostbus 2243
4800 CE BREDATelefoonnummer tijdens kantoor uren (8.00-17.30): **076 – 572 81 70**Buiten kantoor uren en in het weekend: **040 – 289 44 01**

Voor de brandmeld-/ontruimingsinstallatie en de periodieke controles zijn de volgende Beheerder('s) verantwoordelijk:

Naam beheerder: _____

Bereikbaarheid kantooruren: _____

Bereikbaarheid buiten kantooruren: _____

Naam plaatsvervanger bij afwezigheid: _____

Bereikbaarheid kantooruren: _____

Bereikbaarheid buiten kantooruren: _____

Ontvangststation voor brandmeldingen: NUT es. 0108-006840Ontvangststation voor storingsmeldingen: Alert Services 040-2894141 (46666)**Bevoegde autoriteit:** _____**Aantal jaarlijks nominaal te controleren melders:** _____

Logboek Brandmeld-/Ontruimingsalarmsysteem

Pagina: 2 van 17

Tijdschema periodieke controles volgens NEN 2654

§ 4.4.2.1

Tien minste eenmaal per maand uit te voeren controles van:

- Brandmeldcentrale;
- Brandweerpaneel (indien aanwezig);
- Nevenpaneel/panelen (indien aanwezig);
- Doormeldfunctie / ontvangst door ontvangststation voor brandmeldingen;
- Storingsfunctie / ontvangst storingsmelding door ontvangststation voor storingsmeldingen.

Elke 1^o / 2^o / 3^o / 4^o maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag van iedere maand.

Datum: 2011

Controles per maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Brandmeldcentrale											✓	
Brandweerpaneel											✓	
Nevenpaneel											✓	
Brandmeldpost											✓	
Storingsmeldpost											✓	

Datum: 2012

Controles per maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Brandmeldcentrale						✓						
Brandweerpaneel						✓						
Nevenpaneel						✓						
Brandmeldpost						✓						
Storingsmeldpost												

Datum: 2013

Controles per maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Brandmeldcentrale						24/6						
Brandweerpaneel						✓						
Nevenpaneel						✓						
Brandmeldpost						✓						
Storingsmeldpost						✓						

Logboek Brandmeld-/Ontruimingsalarmsysteem

Pagina: 7 van 17

Wie	Wanneer	Waar	Wat	Waarom
[naam]	[datum] [tijd]	[groepnummer] + [zone] + [meldernummer]	[code volgens lijst]	[de reden van het alarm en/of storing zo uitvoerig mogelijk omschrijven]
WSmits/v. Dijnse	01-11-11	50	Cm	Jaarlyks Ohel
Alarm Aantal 71 / meterkast grp 23				
WSmits/v. Dijnse	06-06-12	50		Jaarlyks Ohel 95
F. Helleman / v. Dijnse	24-6-13	50		Jaarlyks onderhoud 2013
		Bm1 + Noodverlichting		
		* storing pm functioneert niet		
		* geen beheerder Bm1 + geen beheerders tabel		
		* geen ontruimingspaneel aanwezig		
Peter Aben	14-5-2014	GR1-1	Cm	test.
F. Helleman van dijnsen	"	Uitleg		beheer / calamiteiten
WSmits	10-07-14	Frontpaneel		vervangen
voor 1 met ontruiming		2x Accu		vervangen
en controle Naal verlichting		Sommig Bakker		
geschakeld via verlichting				
F. Helleman / v. Dijnse	24-11-2014	Storing. 11-5		storinghoop symbool → NAT.
F. Helleman / van dijnsen	09-06-2015	Prev. Onderhoud Bm1 + Noodverl.		
		- accu's noodverl. onder dan 4 jaar		
		+ uitleg beheerders		

207

Pagina: 8 van 17

versie RS 2008-01