

- ONTWERP -

Molenpeilbesluit Opwettense Watermolen 2023

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap de Dommel te Boxtel,

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van datum....

Gezien de vaststellingsovereenkomst Opwettense watermolen d.d. 19 mei 2023 en bijlage 1 bij deze overeenkomst 'Uitgangspunten aanpassen molenpeilbesluit';

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet in samenhang met paragraaf 4.3.4 Peilbesluit Interim omgevingsverordening Noord-Brabant,

heeft besloten:

met betrekking tot de in de Kleine Dommel op of nabij de grensscheiding van de gemeenten Eindhoven en Nuenen gelegen Opwettense Watermolen en de daarbij behorende molensluis en de daarbij behorende op zichzelf staande ontlaststuw, het volgende te bepalen:

1. Het peil van de waterstand in de Kleine Dommel tot waar het water voor de uitoefening van het molenrecht ten behoeve van het functioneren van het traditionele molenbedrijf (koren- en houtzaagmolen) mag worden gestuwd bedraagt – onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 4:

Maximaal:

Zomer maalpeil 14,75 m +NAP (van 15 april tot en met 14 oktober)

Winter maalpeil 14,95 m +NAP (van 15 oktober tot en met 14 april)

Minimaal:

Zomer en winter maalpeil 14,50 +NAP (jaarrond)

2. Het peil van de waterstand in de Kleine Dommel wordt door het waterschap op 50 meter bovenstrooms van de watermolen geplaatste peilschaal afgelezen.
3. In het geval er geen sprake is van uitoefening van het molenrecht ten behoeve van het molenbedrijf hanteert de molenrechthebbende een streefpeil van de waterstand van 14,55 m +NAP.

4. De molenrechthebbende dient te allen tijde zorg te dragen dat:

minimaal 25 liter per seconde door de Opwettense watermolen (i.e. de molensluis en/of de ontlaststuw en/of de (toekomstige) vispassage) wordt doorgelaten. Bij minimale wateraanvoer wordt prioriteit gegeven aan de (toekomstige) vispassage.

5. De molenrechthebbende dient te allen tijde zorg te dragen dat:

A. de maten, waarop de molensluis met 3 openingen inclusief 3 schuiven en bijbehorende aansluitende werken door hem in goede staat moet worden onderhouden, zijn als volgt:

Gezien in de stroomrichting:	dagwijdte	drempeldiepte
Linker opening	0,83 m	13,38 m +NAP
Midden opening	1,01 m	13,37 m +NAP

Rechter opening      0,91 m      13,38 m +NAP

B. de maten, waarop de ontlastsluis met 2 openingen inclusief 2 schuiven en bijbehorende aansluitende werken door hem in goede staat moet worden onderhouden, zijn als volgt:

Gezien in de stroomrichting:	dagwijdte	drempeldiepte
Linker opening	1,27 m	13,24 m +NAP
Rechter opening	1,26 m	13,26 m +NAP

C. de schuiven van de molensluis en de ontlastsluis steeds goed bedienbaar zijn;

D. de beide sluisen steeds geheel kunnen worden geopend en gesloten,

E. door aangedreven of anderszins aanwezige voorwerpen en stoffen noch de doorlaatvermogens van de sluisen worden verminderd noch de toegestane waterstand bij de onder artikel 2 genoemde peilschaal wordt overschreden.

6. Dit besluit kan worden aangehaald onder titel "Molenpeilbesluit Opwettense watermolen 2023".
7. Het Molenpeilbesluit Opwettense Watermolen dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel bij besluit van 21 juni 2013, kenmerk I18849 wordt ingetrokken na bekendmaking van dit besluit.
8. Dit besluit treedt in werking op het moment dat het bekend is gemaakt.