

## Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Bouw- & woningtoezicht dossiernummer: **2023 G02**

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlieland

beschikkende op de aanvraag van Poiesz Supermarkten B.V.  
Mevrouw J. Posthuma-Smit  
wonende/gevestigd Edisonstraat 3  
Te 8606 JH SNEEK  
die is ontvangen op: 5 juli 2023

om op het perceel, kadastraal bekend Gemeente Vlieland  
Sectie B0715  
en plaatselijk bekend **Dorpsstraat 108-110**  
8899 AM Vlieland

Voor Brandveilig gebruik Dorpsstraat 108-110 en  
bovengelegen woningen Dorpsstraat 108A en  
Alef P. Hoedemakersglop 1 t/m 5 te Vlieland.

### overwegende dat

- op 18 juli 2023 een positief advies is ontvangen van de VR Fryslân onder voorwaarden;
- het ontwerpbesluit zes weken ter inzage heeft gelegen van maandag 24 augustus tot en met maandag 4 september 2023 en dat er wel/geen zienswijzen zijn ingediend.

### besluiten:

**omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te verlenen onder voorwaarden, gelet op artikel 2.1 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gelet op de Regeling Omgevingsrecht, onder de genoemde voorwaarden en overeenkomstig de bij dit besluit behorende, door of namens hen gewaarmerkte bescheiden voor het brandveilig gebruik van de panden Dorpsstraat 108-110 en bovengelegen woningen Dorpsstraat 108A en Alef P. Hoedemakersglop 1 t/m 5 te Vlieland.**

Datum besluit: **05 SEP 2023**  
nummer: 34

Datum bekendmaking besluit: **05 SEP 2023**

Namens de burgemeester en wethouders  
de secretaris-directeur



A. Idema

Conform de legesverordening 2023 worden voor het onderdeel 'Brandveilig gebruik' geen leges in rekening gebracht.

#### **Voorwaarden Brandweer Fryslân**

Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik genoemd in de hoofdstukken 2, 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012.

De gebruiksvergunning dient te allen tijde aanwezig te zijn in het bouwwerk waar de activiteiten plaatsvinden en op verzoek van degene die is belast met het toezicht op de naleving van de gebruikseisen, ter inzage worden gegeven. Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik, genoemd in de hoofdstukken 2, 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012.

#### **Advies Brandweer Fryslân**

Op de plattegrondtekening van de begane grond wordt aangegeven dat alle kolommen in de winkel welke niet in een wand zitten, brandwerend worden omkleed en daarna worden afgewerkt met een 0mm MDF-beplating. Wij adviseren u dit voor te leggen bij de leverancier/producent van de brandwerende beplating; de leverancier/producent kan aangeven of middels deze uitvoering de gestelde brandwerendheid wordt behaald.

#### **Geldigheidsduur**

Deze gebruiksvergunning is voor onbepaalde tijd geldig, mits het gebruik en/of de indeling van het bouwwerk niet wijzigt ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag en er geheel wordt voldaan aan de in deze gebruiksvergunning gestelde voorwaarden. Wijzigingen in het gebruik en/of de indeling van het bouwwerk dienen aan de preventie ambtenaar te worden gemeld. Het niet voldoen aan de in deze gebruiksvergunning gestelde voorwaarden kan intrekking van de gebruiksvergunning tot gevolg hebben.