



		Postbus 1 3880 AA Zeewolde E info@zeewolde.nl T (036) 4296322	Zeewolde																				
Bereikbaarheid hulpverlening																							
Schaal: 1:750 Datum: 18-7-2023 Maastricht: C 2007094	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Brandweerbaan, gegarandeerd vrij, 3,5 x 4,2 m (b x h)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Brandweerbaan, in nood makkelijk vrij te maken, 3,5 x 4,2 m (b x h)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Panden met bereikbaarheidskaart</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Afzetting van palen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Route openbaar vervoer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Woongebouw</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entree woningen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Achterkantbenadering</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Brandkraan, rondom obstakelvrije ruimte met diameter 1,8 m.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Voedingspunt droge blusleiding</td> </tr> </table>				Brandweerbaan, gegarandeerd vrij, 3,5 x 4,2 m (b x h)		Brandweerbaan, in nood makkelijk vrij te maken, 3,5 x 4,2 m (b x h)		Panden met bereikbaarheidskaart		Afzetting van palen		Route openbaar vervoer		Woongebouw		Entree woningen		Achterkantbenadering		Brandkraan, rondom obstakelvrije ruimte met diameter 1,8 m.		Voedingspunt droge blusleiding
	Brandweerbaan, gegarandeerd vrij, 3,5 x 4,2 m (b x h)																						
	Brandweerbaan, in nood makkelijk vrij te maken, 3,5 x 4,2 m (b x h)																						
	Panden met bereikbaarheidskaart																						
	Afzetting van palen																						
	Route openbaar vervoer																						
	Woongebouw																						
	Entree woningen																						
	Achterkantbenadering																						
	Brandkraan, rondom obstakelvrije ruimte met diameter 1,8 m.																						
	Voedingspunt droge blusleiding																						