

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Bouwen en milieuneutraal veranderen

Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. te Roermond

Zaaknummer: Z2023-00002136

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Volledigheid van de aanvraag	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Samenhang overige wetgeving	8
3.1	Wet natuurbescherming	8
4	Overwegingen	10
4.1	Bouwen van een bouwwerk	10
4.2	Milieuneutraal	12
5	Voorschriften	14
5.1	Bouwen	14
5.2	Milieu	14

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 24 augustus 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. De aanvraag betreft plaatsen elektrische ketel (E-boiler) van de inrichting gelegen aan Mijnheerkensweg 18, 6041 TA Roermond. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-00002136.


Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Mijnheerkensweg 18, 6041 TA Roermond;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een E-boiler inclusief vloerconstructie;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 8017155: 'Aanvraagformulier OLO 8017155', de dato 23 augustus 2023;
 - 'Besprekingsnotitie - Onderzoek ten behoeve van fundatie nieuwe E-boiler in bestaande hal 4', firma Architectenbureau Janssen Eerbeek B.V., de dato 15 augustus 2023;
 - 55.034-387: 'Het plaatsen van een elektrische stoomketel voor het opwekken van stoom', firma Ramakers Raadgevend Ingenieursbureau B.V., de dato 17 augustus 2023;
 - 'Toelichting op de milieu neutrale aanvraag voor een elektrische stoomketel', firma Smurfit Kappa Roermond Papier B.V., de dato 14 augustus 2023;
 - JH/JH/ /F 21715-30-NO: 'Smurfit Kappa Roermond Papier; bouwkosten e-boiler', firma Peutz B.V., de dato 24 augustus 2023;
 - 20-3837: 'Situatietekening', firma Architectenbureau Janssen Eerbeek B.V., de dato 11 december 2020;
 - JH/JH//F21715-30-NO-001: 'Smurfit Kappa Roermond Papier, bouwkosten e-boiler', firma Peutz B.V., de dato 12 september 2023;

- JH/JH//F21715-31-NO-001: 'Smurfit Kappa Roermond Papier, stikstofdepositieonderzoek bouwfase e-boiler', firma Peutz B.V., de dato 12 september 2023;
- Aeriusberekening inzake de bouwfase van de e-boiler, de dato 12 september 2023.


Gedenuteerde Staten van Limburg.


RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning, zijnde Smurfit Kappa Roermond Papier B.V., Postbus 1225, 6040 KE Roermond. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan: College van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond; Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het indienen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 24 augustus 2023 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. van de inrichting gelegen aan Mijnheerkensweg 18, 6041 TA Roermond.

De aanvraag betreft het plaatsen van een elektrische ketel (E-boiler) voor het opwekken van stoom. Hiermee wordt een deel van de stoomproductie door de gasturbines en afgassenketels vervangen, waarmee zowel economische als milieutechnische voordelen worden behaald. Met de inzet van een E-boiler wordt aardgas bespaard en de NO_x- en CO₂-uitstoot gereduceerd. In september 2023 wordt een SDE++ subsidie voor de E-boiler aangevraagd. De E-boiler wordt in pandig geplaatst in Hal 4. Een bestaande stofkuip wordt verwijderd en voorzien van een vloerconstructie waarop de E-boiler wordt geplaatst.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 11 september 2008, kenmerk 07/51105, hebben wij aan Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. een revisievergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de verwerking van oud papier tot nieuw papier, gelegen aan de Mijnheerkensweg 19 te Roermond. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie G, nummer 179, 1074, 1369, 1375, 1376, 1377, 1548, 1625, 1679, 1680, 1681 en 1797 en sectie K, nummer 131.

Verder hebben wij na het verlenen van genoemde revisievergunning voor de inrichting diverse veranderingsvergunningen verleend alsmede een melding ingevolge het Activiteitenbesluit ontvangen.

De voorschriften van de onderliggende omgevingsvergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 16.3 onder b en 28.1 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast valt de inrichting onder categorie 6.1 onder b van Bijlage I van de IPPC-richtlijn. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag en hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 1 december 2020 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- College van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

Advies Rijkswaterstaat

Bij brief, gedateerd 14 september 2023, stelt Rijkswaterstaat dat de in de aanvraag omschreven lozing geen nadelige gevolgen heeft voor de effluentkwaliteit afkomstig van de awzi alsmede voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, de rivier de Maas waarop de awzi haar effluent loost. Dit betekent dat de vigerende watervergunning niet behoeft te worden gewijzigd.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

3.1.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van dit artikel is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.1.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 van de Wnb ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 van de Wnb behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

3.1.3 Afweging

Gebiedsbescherming

Bij de behandeling van de omgevingsvergunning is geen natuurtoets aan de orde als er geen schadelijk effect is of als er sprake is van een vrijstelling.

De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een elektrische boiler in hal 4. Tijdens de gebruiksfase is voor deze activiteit geen sprake van emissies van stikstof. Voor de realisatiefase (bouw) is in de aanvraag middels een Aerius-berekening aangetoond dat ten gevolge van de aangevraagde activiteit geen sprake is van een mogelijk significant negatief effect op één of meer Natura 2000-gebieden. Bijgevolg is het aanhaken van het onderdeel natuur bij de procedure in het kader van de Wabo niet aan de orde.

Soortenbescherming

De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen van een elektrische boiler in de bestaande hal 4. Vanwege de beperkte omvang en de locatie (in pandig in bestaand gebouw) zijn geen negatieve effecten op beschermde soorten te verwachten.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Aandachtspunt

De E-boiler ligt binnen een groot brandcompartiment waar sprake is van gelijkwaardigheid. De E-boiler wordt geplaatst in hal 4, onderdeel van gesprinklerd brandcompartiment I. De sprinklerinstallatie is toegepast als gelijkwaardige oplossing voor de omvang van het brandcompartiment.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Roermond.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Willem Alexander' is vastgesteld.

De E-boiler wordt in pandig geplaatst in Hal 4 en wordt gebruikt voor het bedrijfsproces om een deel van de stoomproductie van stoomketel 14 te vervangen met als doel aardgas te besparen en de NOx- en CO2-uitstoot te reduceren. De E-boiler, geplaatst op een vloerconstructie, is een installatie. Volgens artikel 3.1 onder a zijn de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden bestemd voor bedrijven, opslagen en installaties in categorie 2 tot en met 5, ter plaatse van de aanduiding '*specifieke vorm van bedrijventerrein - 2*' en hieraan wordt voldaan.

Het plaatsen van de E-boiler en bijbehorende vloerconstructie betreffen beiden bouwwerken. Volgens artikel 3.2.4. zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde binnen het bestemmingsvlak toegestaan met een maximum bouwhoogte van 25 meter.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Welstand

De aanvraag betreft een in pandig bouwwerk waardoor toetsing aan redelijke eisen van welstand, zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota niet van toepassing is.

Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet van toepassing.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het plaatsen van een E-boiler voor het opwekken van stoom. Hiermee wordt een deel van de stoomproductie van de gasturbines en afgassenketels vervangen, waarmee zowel economische als milieutechnische voordelen worden behaald. Met de inzet van een E-boiler wordt aardgas bespaard en de NO_x- en CO₂-uitstoot gereduceerd.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in bijlage I onderdeel C onder categorie 16.3 onder b van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het vervaardigen van papier met een capaciteit ten aanzien daarvan van 3.000 kg per uur of meer.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

De verandering heeft niet tot gevolg dat de binnen de inrichting vrijkomende afvalstromen in samenstelling en/of hoeveelheid wijzigen.

Afvalwater / lozingen naar water

Tijdens het in gebruik zijn van de elektrische ketel zal continu een klein deel van het water ververst worden. Hierdoor ontstaat een spui van 0,25 m³/h die wordt aangesloten op het bedrijfsriool en geloosd wordt op de bestaande AWZ.

Aangezien de effluent capaciteit van de AWZ 250 m³/h bedraagt en het spuiwater niet vervuilend is zal het bedrijven van de elektrische ketel een verwaarloosbare invloed hebben.

Bodem(bescherming)

Het plaatsen en gebruik van de elektrische ketel heeft geen betrekking op de opslag en/of gebruik van potentieel bodembedreigende stoffen.

Energieverbruik

De inzet van een elektrische ketel past binnen de beleidsinzet van het kabinet om het aardgasverbruik te reduceren. Het initiatief achten wij positief voor het milieu en is ook economisch van belang voor de aanvrager.

De elektrische ketel heeft een vermogen van 30 MWe waardoor de extra benodigde elektriciteit, uitgaande van een gemiddelde inzet, zo'n 135.000 MWh/jaar bedraagt. Hier tegenover staat een aardgasbesparing van zo'n $13 \cdot 10^6$ Nm³/jaar, een CO₂-reductie van zo'n 23.000 ton/jaar en een NO_x-reductie van zo'n 24 ton/jaar.

(Externe) Veiligheid

De opslaglocaties en de hoeveelheden en soorten opgeslagen grond- en hulpstoffen wijzigen niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Geluid

Bij de aanvraag is een akoestische notitie gevoegd van Ramakers Raadgevend Ingenieursbureau BV van 17 augustus 2023, rapportnummer 55.034-387.

In het rapport wordt de geluidssituatie ten gevolge van de verandering beschreven.

Als nieuwe geluidbronnen zijn een drietal nieuwe pompen en een afblaas op het dak genoemd en door gerekend. Gebleken is dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie de geluidbelasting niet toeneemt. Tijdens incidentele bedrijfssituaties (afblaas tijdens noodsituaties) is wel sprake van een toename van de geluidbelasting. De aanvrager stelt voor een tweetal maatregelen te treffen om ook tijdens incidentele bedrijfssituatie binnen de vergunde geluidsruimte te blijven. Deze maatregelen zijn verwoord in de voorschriften.

Emissies naar Lucht

Zoals reeds vermeldt zullen de emissies naar de lucht afnemen.

Op basis van een gemiddelde inzet zal een CO₂-reductie van zo'n 23.000 ton/jaar en een NO_x-reductie van zo'n 24 ton/jaar optreden.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Conclusie

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan. Er bestaat geen verplichting tot het maken van een MER als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm en de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend.

De vergunning voor de aangevraagde activiteit kan worden verleend.

5 Voorschriften

5.1 Bouwen

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Uitgestelde indieningsvereisten

De volgende uitgesteld in te dienen documenten* gelden als voorwaarde bij dit besluit en dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken vóór de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. De uitvoering van de desbetreffende handeling mag pas starten wanneer het bevoegd gezag van oordeel is dat aan de voorwaarde is voldaan:

- Na het verwijderen van de bestaande stofkuip wordt gekeken hoe de E-boiler stabiel op de onderliggende constructie geplaatst kan worden. Het verder uitwerken van de vloerconstructie onder de E-boiler met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft (zie document: Besprekingsnotitie – Onderzoek ten behoeve van fundatie nieuwe E-boiler in bestaande hal 4', firma Architectenbureau Jansen Eerbeek B.V., de dato 15 augustus 2023).

* Om de constructieve samenhang te bewaken dienen door derden opgestelde deeladviezen en/of detaildocumenten die onderdeel uitmaken van de hoofdberekening door de hoofdconstructeur zichtbaar op het voorblad voor akkoord worden gewaarmerkt en vrijgegeven.

5.2 Milieu

1. Alvorens de elektrische ketel in gebruik mag worden genomen dienen de twee navolgende akoestische maatregelen bij de afblaas getroffen te zijn:
 - De afblaas dient te zijn voorzien van een adequate afblaasdemper;
 - De afblaasleiding tussen het gebouw en het afblaaspunt dient geïsoleerd te zijn conform isolatie klasse C.
2. Het effect van de in vorige voorschrift genoemde maatregelen dient zodanig te zijn dat tijdens het afblazen in noodsituaties de vergunde geluidwaarden niet worden overschreden.
3. Binnen 6 maanden na de ingebruikname van de elektrische ketel dient door middel van een akoestisch rapport of een geluidnotitie te worden aangetoond dat aan het gestelde in het vorig voorschrift wordt voldaan.
Het akoestisch rapport of geluidnotitie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn en op verzoek van een daartoe bevoegde ambtenaar te worden overgelegd.