

VENTILATIE								
ruimte	A (m ²)	vereiste ventilatie (dm ³ /sec)	AANVOER (dm ³ /sec)			AFVOER (dm ³ /sec)		
			voorziening	naar ruimte	capa- citeit	voorziening	naar ruimte	capa- citeit
VG1	41	36,9						
VR1 + Keukenfunc	41	36,9	kozijnroosters	VR1	37	Mech vent regul	buiten	37
		4,3						0
Keukenfunctie is leidend dus 21								
TOTAAL					37	TOTAAL		37
TOTAAL AANVOER					37	TOTAAL AFVOER		37

LICHT BEREKENING						
gevel opening		afmeting in mm.	Ad	Cb	Cu	Ae
			oppervlakte lichtdoorlaat	beelmmerings factor	uitwendige reductiefactor	equivalente dag-lichtoppervlakte
A	Serredak	2300x 3800	8,5	1	1	8,5
B	achterpui	3200 x 2100	6,5	0,8	1	5,2
C	voorgevel kozijnen	2x 1100x1500	3,0	0,8	1	2,4
					Totaal	16,1
						voldoet
	oppervlakte verblijfsgebieden	41	m ²		0,1	4,1

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo **Z/23/3556339**

