


PLAATSING oplaadlocatie
Externe referentie:

R4821
5-0010671

Aannemer:
Opgesteld door:

Siers
Harshanth
Vigneswaran

Adres	Hoogaars 41 3232TD Brielle
Aantal laadvakken	1
Belijning	Ja
E-tegel	Ja
Aantal en type laadpalen	1 WDS 1 RAL 7016 (grijs)
Netaansluiting	3x25A Stedin



Contactgegevens EQUANS

E-mailadres contactpersoon

ev.2-sgzh.nl@equans.com

Opmerkingen

Loopruimte op het trottoir MOET 120 cm blijven na plaatsing laadpaal!!