

1e VERDIEPING UITBREIDING
b.k. vloer = 2700+P



1e VERDIEPING
b.k. vloer = 3000+P

BRANDCOMPARTIMENT	OPPERVLAKTE	AANTAL PERSONEN (hoogste bezettingsgraad)
	176,90m²	-
	346,88m²	97 (hoogste bezettingsgraad)
	477,58m²	140 (hoogste bezettingsgraad)
	819,53m²	38 (2 prs per hotelkamer tenzij anders aangegeven)
	560,63m²	26 (2prs per hotelkamer tenzij anders aangegeven)

RENVOOI

- brandmelder
- WBDBO 30 min.
- WBDBO 60 min.
- ruimte voorzien van noodverlichtingsarmatuur (met bevestigingsarmatuur van 1 luid)
- transparant met aanduiding "NOODUITGANG" conform NEN 6089
- transparant met aanduiding "UIT"
- zelfsluitende deur
- Brandwerend 30min + zelfsluitend
- Brandwerend 60min + zelfsluitend
- Te openen zonder sleutel of ander los voorwerp
- Panieksluiting
- Brandmeldcentrale
- Brandslanghaspel
- Handbrandmelder
- Brandblusser
- hoochdeur vrijhouden
- Vliuchtroute

Voorzien van sticker

Nooduitgangen vrijhouden van obstakels zoals (bromfietsen en goederen (art. 7.16)

Vliuchtroute

(verkeersroute vrijhouden van obstakels zoals meubels, tafels e.d.)

wijc.	d.d.	get.	gcz.	bej.
project	Princenville Royal			
	Princenville Royal			
opdrachtgever	Princenville exploitatie BV			
onderwerp	1e verdieping, brandveiligheidsplan			
schaal	1:100	stadium	UO	
datum	05-06-2023	formaat	A0	
get.	O & K	tek.nr.	101	
gcz.		file	3403	

ARCHITECTENHMV

Burgemeester Guilijslaan 6, 4837 CZ Breda
Tel: (076) 514 40 44, Fax: (076) 521 78 86
Email: info@architecten-hmv.nl