

3e VERDIEPING UITBREIDING
b.k. vloer = 8900+P



3e VERDIEPING
b.k. vloer = 8750+P

BRANDCOMPARTIMENT	OPPERVLAKTE	AANTAL PERSONEN (hoogste bezettingsgraad)
	138,19m²	65 (hoogste bezettingsgraad)
	397,77m²	14 (2 prs per hotelkamer tenzij anders aangegeven)
	912,61m²	46 (2 prs per hotelkamer tenzij anders aangegeven)
	560,63m²	26 (2 prs per hotelkamer tenzij anders aangegeven)

RENVOOI

- brandmelder
- WBDBO 30 min.
- WBDBO 60 min.
- ruimte voorzien van noodverlichtingsarmatuur
- transparant met aanduiding "NOODUITGANG"
- transparant met aanduiding "UIT"
- zelfsluitende deur
- Brandwerend 30min + zelfsluitend
- Brandwerend 60min + zelfsluitend
- Te openen zonder sleutel of ander los voorwerp
- Panieksluiting
- Brandmeldcentrale
- Brandslanghaspel
- Handbrandmelder
- Brandblusser
- Vloechroute
- Vloechroute (verkeersroute vrijhouden van obstakels zoals meubels, tafels e.d.)

wjz.	d.d.	get.	gcz.	bet.
project Princeville Royal				
Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda				
opdrachtgever Princeville exploitatie BV				
onderwerp 3e verdieping, brandveiligheidsgebruik				
schaal	1:100	stadium	UO	
datum	05-06-2023	formaat	A0	
get.	O & K	tek.nr.	103	
gcz.		file	3403	