Brandveiligheid:

- WRD 30 minuten
- WBDBO 30 minuten
- WBDBO 60 minuten
- zelfsluitend
- zelfsluitend en 30 minuten WBDBO
- zelfsluitend en 60 minuten WBDBO
- BMC — brandmeldcentrale
- brandweerpaneel
- nevenbrandweerpaneel
- brandslanghaspel inbouwkast, lengte slang 30 m
- aanduiding vluchtrichting
- aanduiding vluchtrichting
- alle deuren in vluchtroute voorzien van pb-sluiting
- hoofdingang brandweer
- neven ingang brandweer
- alarmeringslicht
- symboolplaat
- sleutelkluis
- inb — zwaailicht inbraakalarm
- bestaand dak brandwerend uitvoeren
- groene knop
- slow-whoop brandmeldinstallatie
- noodverlichting

installatie

- sp — schrob putje
- HWA — positie HWA in dak plattegrond
- noodoverloop in plattegrond
- HWA — positie HWA in plattegrond
- gevelkom
- kraan
- douche putje
- radiator in wandnis
- radiator
- electr. handdroger door derden
- bestaand pendel armatuur kerk
- km vl. — positie kleefmagneet gemonteerd op vloer
- km — positie kleefmagneet gemonteerd aan wand
- wandcloset
- dubbele wastafel (Oblong 90)
- wastrog

ATELIER PRO

Kerkhoflaan 11a
2585 JB Den Haag

+31 (0)70 35 06 900

info@atelierpro.nl
www.atelierpro.nl

OPDRACHTGEVER
Gemeente Breda directie stadsbedrijven

1908

Huis van de Heuvel

BEGANE GROND
brandcompartimenteringen nieuwe situatie

SCHAAL
1 : 100

FORMAAT

STATUS

DATUM
02-07-2021

EDITIE
DEFINITIEF

FASE
TO

TEKENING NUMMER
TO-05

Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2023-003863-V01
22-09-2023
Ven L