

ALGEMEEN

	peil = bk. afgewerkte begane grond (25,57m +NAP)
A 0.01	bouwdeel (optioneel); verdieping; ruimtenummer
1ste v. 1/9 (328)	ruimtebenaming
	netto oppervlakte ruimte; aantal personen; aantal personen in toekomst (biv installaties)

BOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN

- voor opbouw buitenwanden, vloeren en daken; zie teksten plattegrond / gevels / doorsneden
- metal-studeerend, opbouw voor: rapportage LBP/Sight
- constructieve wand, beton, volgens opgave H4D
- kalkeandsteen

934 = dagmaat, HD = hardsteen dorpel

BRANDVEILIGHEID

-  inbouw brandslanghaspelkast incl. vermelding slanglengte
-  inbouw brandslanghaspelkast i.c.m. handdrukker incl. vermelding slanglengte
-  handbrandmelder integreren in kast
-  scheidingconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverstag (WBDO) van ten minste 20 minuten.
-  scheidingconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverstag (WBDO) van ten minste 30 minuten.
-  scheidingconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverstag (WBDO) van ten minste 60 minuten.
-  weerstand tegen brandoverstag bovengronds: 60 minuten
-  (geotefoede oplossing i.o.m. brandweer)
-  30 min. brandwerend
-  30 min. brandwerend, zelfsluitend
-  60 min. brandwerend
-  60 min. brandwerend, zelfsluitend
-  deuren voorzien van paniekbeleg aan zijde letter P, oms tweezijdig
-  alle buitendeuren dienen van binnenruit geopend te kunnen worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen
-  kleefmagneet
-  anti-paniekzaak
-  brandmeldcentrale
-  bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen

de op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar veringameendheden in een aantal gevallen slechts de functionele eis

de hoofdtrageconstructie heeft een brandwerendheid van 90 minuten m.b.t. bezwijken (zie ook documenten constructeur)

voor positieve brandwerende bekleding: zie documenten constructeur & brandveiligheidsadviseur

let op: niet overal in model / tekeningen van vloerplafonds opgenomen

DIVERSEN

- trappen en balustrades:**
 - bovenste balustrade en haken: minimaal 1000mm+ bk vloer
 - horizontale afstand tussen de vloerrand en de balustrade < 50mm
 - tot een hoogte van 700mm+ vloer: breedte openingen < 100mm
 - tussen de 200 en 700mm+ vloer: geen opstapmogelijkheden
- vrije doorgang en toegankelijkheid:**
 - alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm breed en 2300mm hoog
 - deuren: max 20mm boven bk afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld
- inbraakwerendheid:**
 - alle deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (incl. totale H&S-werk) in de uiterste schiedingsconstructie die volgens NEN 6087 bereikbaar zijn voor inbraak, dienen conform NEN 5096 een inbraakwerendheid te bezitten die voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II ("categorie")
- overig:**
 - de op tekening aangegeven m' zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculatie
 - distaliteit volgens algemene leveringsvoorwaarden
 - l.p. v. al het exterieur (buiten) staal wat wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toevoegen, e.a. v. v. op leverancier / constructeur
 - overig: hufstbal vips op leverancier / constructeur
 - in alle schiedingen staan roosterroten opgenomen
 - muisdichte roosters (posities i.o.m. architect te bepalen)
-  geïsoleerd kruipruik, dagmaat 800x200mm
-  vaste inrichting door aanranger
-  vaste inrichting door derdenschool
-  losse inrichting door aanranger
-  losse inrichting door derdenschool

VERWIJZINGEN

- voor bouwbesluitberekeningen: zie rapportage LBP/Sight
- voor constructieve gegevens: zie tek. / berekeningen H4D Raadgevend Ingenieurs B.V.
- voor installatie gegevens: zie tek. / berekeningen De Blasij Van den Bogaard RI
- voor brandveiligheid: zie rapportage LBP/Sight
- voor bouwtechnische randvoorwaarden: zie rapportage / tekening LBP/Sight



1e VERDIEPING

Voor wijzigingslijsten zie op de fragmenttekeningen

J 02-06-2023 gnv/jgd
21-03-2022 datum

Alfrink en Sprong College project
Burgemeester Roelstraan 11, Durne adresgegevens
OMO Scholengroep opdrachtgever

1e verdieping overzicht onderdeel
1 : 100 schaal