

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539141128

OLO nummer: 7984799

Indieningsdatum: 03 augustus 2023

Gemachtigde: Visma Roxit B.V. te Nieuwegein

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om de aanleg (omleggen) van 3 bundels midden spanning kabels middels een open ontgraving voor de stamvoeding van ASML in een beschermingszone en het Profiel Van Vrije Ruimte (PVVR) van de a-watergang met code RN1, nabij de Runstraat te Veldhoven.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223MB te 's-Hertogenbosch.

De vergunning gaat over het aanleggen (omleggen) van 3 bundels midden spanning kabels middels een open ontgraving voor de stamvoeding van ASML in een beschermingszone en het Profiel Van Vrije Ruimte (PVVR) van de a-watergang met code RN1, nabij de Runstraat te Veldhoven.

In bijlage 2 is een tekening uit de aanvraag toegevoegd.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in

conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms of zoals deze zijn vastgelegd in de legger.

3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen in de beschermingszone van de RN1

5. De kabels parallel aan de (RN1) de Run worden conform Algemene Regel 16, op ten minste 1 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de insteek gelegd. (zie bijlage 2).
6. De kabel wordt over een duiker aangelegd met een minimale afstand van 0,30 meter tussen de duiker en de kabel, de kabel dient een overlengte met een lus van minimaal 1 meter te hebben.
7. De kabels onder de beschermingszone bezitten voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
8. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze binnen 1 jaar na gereed komen van de activiteiten worden hersteld.

Kabels en leidingen in het pvvr van de RN1.

9. De kabels en leidingen liggen minimaal 1 meter onder het pvvr (zie bijlage 2).
10. De oever van de Run mag niet worden vastgelegd ter bescherming van de kabels. Zodra als gevolg van meanderen niet meer aan de gestelde normen wordt voldaan, dient de kabel door en op kosten van de kabelbeheerder te worden aangepast.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 2 oktober 2023 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit(en) is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag van de watervergunning gaat over het aanleggen (omleggen) van 3 bundels midden spanning kabels voor de stamvoeding van ASML in een beschermingszone en het Profiel Van Vrije Ruimte (PVVR) van de a-watergang met code RN1, nabij de Runstraat te Veldhoven.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

Voor de aangevraagde activiteit is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 en 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteit wordt getoetst aan de Beleidsregels van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het profiel van vrije ruimte moet de maatvoering voor nieuw te leggen kabels en leidingen dusdanig worden vastgesteld dat toekomstige ontwikkeling mogelijk blijft. De kabels worden aangelegd in de beschermingszone en in het profiel van vrije ruimte op minimaal 1 meter van de insteek en 1 meter onder het maaiveld.

Het profiel van vrije ruimte langs de Run heeft als doelrealisatie meandering. Toekomstige ontwikkelingen zijn op deze locatie voorzien aan de zuidzijde van de Run. De kabels komen ten noorden van de Run. Ze vormen daarmee geen belemmering voor toekomstige ontwikkeling in de vorm van beekherstel. De kabels mogen geen belemmering vormen voor natuurlijke meandering. Om die reden is het niet toegestaan de oevers vast te leggen ter bescherming van de kabels. Dit is tevens opgenomen als voorschrift.

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding

