

REGELGEVING

- Bouwbesluit 2012, aanvulling 2015
- Gemeentelijke bouwvoorschriften
- Gebruiksbesluit brandveilig bouwen 2008
- Hogewaardenbesluit, vigerend

AANVULLENDE REGELGEVING

- Eisen garantiefonds: Woningborg
- Politiecurmerk Veilig Wonen: gebouw en woning, vwb de binnen- en buitenkoppelen, indien mogelijk
- NEN 3569:2011 'risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas'
- NEN 795:2012 'persoonlijke bescherming tegen vallen - Verankeringsvoorzieningen'

EISEN MBT BOUWBESLUIT

- Woonfunctie, nieuwbouw: de woningen
- Overige gebruiksfunctie, nieuwbouw: de fietsenbergingen, individuele bergingen, inpandige bergingen, de parkeerplaats, technische ruimtes
- Kantoorfunctie, nieuwbouw, kantoor / BOG-ruimten, bezetting conform rapportage Peutz
- Bijeenkomstfunctie, nieuwbouw: De HUB, bezetting conform rapportage

- Alle deuren in gespenelde stand zullen een vrije doorgang hebben van minimaal 850x2300
- Afscheiding ramen overeenkomstig BB afdeling 2.3
- Alle afscheidingen bij hoogteverschil $\geq 1m$ hebben een hoogte en afscheiding cf. BB art 2.18
- Tav weren van ongedierte zal worden voldaan aan BB art 3.69;
- In de invendige scheidingconstructie zijn geen openingen groter dan 10mm
- Tav inbraakveertheid zal worden voldaan aan BB afdeling 2.130; kozijnen, ramen en deuren voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 cf NEN 5006
- Electrovoorzieningen overeenkomstig NEN 1010
- Peil = 0 = 6180+NAP

BOUWFYSISCHE UITGANGSPUNTEN

- Woningen
 - BG-vloer
 - Geïsoleerde vloer boven kelder
 - Daken
 - Terrassen
 - Overige horizontale vlakken grenzend aan de buitenlucht
 - Gesloten geveldeelen
 - Scheiding verwarmd / onverwarmd
 - Scheiding verwarmd / onverwarmd
 - Vloeren aan fietsenberging
 - Wanden aan fietsenberging
 - Schuifpauze (glas+frame), gemiddeld
 - Vliesgevels (glas+kozijn), gemiddeld
 - overige kozijnen met:
 - Vast glas
 - Glas in draaiende delen
 - Qy;10
 - 0,3 op zonbelaste gevel z en w
 - Gedruiswering extern
 - Brandwering
- BENG 1
Re $\geq 3,7 m2K/W$
Re $\geq 4,7 m2K/W$
Re $\geq 6,3 m2K/W$
Re $\geq 6,3 m2K/W$
Re $\geq 6,3 m2K/W$
Re $\geq 4,7 m2K/W$
Re rvt indien inpandig
Re $\geq 2,0 m2K/W$ indien onverwarmd grenst aan buitenklimaat
Re $\geq 6,0 m2K/W$
Re $\geq 4,5 m2K/W$
U $\leq 1,35 W/m2K$ (fHR++ glas)
U $\leq 1,15 W/m2K$ (triple glas)
triple, U $\leq 1,15 W/m2K$
HR++ , U $\leq 1,35 W/m2K$
0,30 dm3/s.m2
0,3 op zonbelaste gevel z en w
cf brandrapportage
cf brandrapportage

Rennooi

beton ; in het werk gezet	ge	akoestisch glasscherm
beton ; poals	gh	glashcek
kalkzandsteen ; normaal	bw	borstwering
metsewerk ; traditioneel	hw	hekwerk
houtskelelbouw element	hl	handleuning
isolatie	g	glaskur
scheidingwand ;	vd	vrijloopeleundranger
brandwerendheid (min)	sb	shadow box
ra = rookwerend	km	kleeftmagnet
deurdranger zelfkittend ; (cf = raakvlakoverlaping) (km = kleeftmagnet)	hf	harbour fenster
rookwerend (Ra)	g	gebouw entree
B30 R200 (wand)	▼	woning / kantoor entree
B50 R200 (wand)	→	geluiderend
afschot	afschotrichting	
rookkelder	rookkelder	
hwa	hemelwaterafvoer	
ventilatievoorziening	ventilatievoorziening	
meterkast	meterkast	
doorvoerkast	doorvoerkast	
wtw = warmteterugwinunit	wtw = warmteterugwinunit	
afleveret	afleveret	
wm = wasmachine / droger	wm = wasmachine / droger	

verleend

Behoort bij het besluit van het hoofd van de afdeling VTH-OMgevingswet van de gemeente 's-Hertogenbosch d.d. : oktober 2023 nr. : 079613367540

ontwerpbeschikking

d.d. : september 2022 nr. : 079613367540

Studioninedots

Eerste Verdieping F

DO 101F

opdrachtgever: SDK
project: EKP - Gebouw F
fase: Omgevingsvergunning
status: Definitief
formaat: A1
schaal: 1:100
datum: 15.11.21
gewijzigd: 09.06.22

Studioninedots
Gedempt Hamerkanaal 111
1021 KP Amsterdam
The Netherlands
T +31(0)20 488 9269
www.studioninedots.nl

deze tekening is gegenereerd uit de volgende BIM modeldata: