

Projectnummer: 494602
Project: EKP-terrein Fase 1 DO
Datum: 15 november 2021
Kenmerk: 494602-10-W-vent001-til-blok I
Bouwbesluit 2012: Nieuwbouw
Bouwkundige tekeningen: 15 november 2021
Projectfase: Omgevingsvergunning



Algemeen					Ventilatie-eis		Realisatie			
Ruimtenummer	Ruimtenaam	Aantal personen of toiletten [st.]	Aantal aan te houden personen [st.]	Gebruiksoppervlak [m²]	Gebruiksfunctie (codering bouwbesluit)	ventilatie-eis bouwbesluit [m³/h]	Luchttoevoer [m³/h]	Luchtafvoer [m³/h]	Voldoet bouwbesluit 2012	Opmerkingen
	type Ia									
	woonkamer			19,3	1b	76	135	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer			2,6	D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
	type Ia sp									
	woonkamer			19,3	1b	76	135	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer			2,6	D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
	type Ib									
	woonkamer			18,5	1b	76	135	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer			2,5	D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
	type Ic									
	woonkamer			21,8	1b	76	135	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer			2,6	D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
	type Id									
	woonkamer			14,1	1b	76	85	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	slaapkamer			11,2	1a	37	50		Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer			3,3	D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
	type Ie									
	woonkamer			25,1	1b	82	135	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer			2,6	D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
	type If									
	woonkamer			25,8	1b	84	135	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer			2,5	D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
	type Ig									
	woonkamer			22,1	1b	76	135	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer			3,2	D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
	type Ih									
	woonkamer			18,1	1b	76	85	80	Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	slaapkamer			11,4	1a	37	50		Ja	nat. lucht toevoer, mechanische lucht afvoer
	badkamer				D	51		55	Ja	mechanische lucht afvoer
Algemeen										
Kelder N0										
	entree			28,3	GV	51	55	55	Ja	
	fietsenstalling			115,6	11b		350	350		
	lift			4,3	L	50	50	50	Ja	natuurlijke ventilatie d.m.v. dakkap
	BOG		10	84,5	10	144	200	200	Ja	
	techniek			12,8	11b					
	wijktrafo			11,4	11b					
	klanttrafo			11,4	11b					
	schakelruimte			16,5	11b					
	trappenhuis rechts			6,0	GV	11	15	15	Ja	
	verkeersruimte			15,0	GV	27	30	30	Ja	
1e verdieping										
	lift			4,3	L	50	50	50	Ja	natuurlijke ventilatie d.m.v. dakkap
	trappenhuis links			11,3	GV	21	25	25	Ja	
	verkeersruimte			92,8	GV	168	170	170	Ja	
	trappenhuis rechts			6,0	GV	11	15	15	Ja	
2e t/m 4e verdieping										
	lift			4,3	L	50	50	50	Ja	natuurlijke ventilatie d.m.v. dakkap
	trappenhuis links			11,3	GV	21	25	25	Ja	
	verkeersruimte			56,9	GV	103	105	105	Ja	
	trappenhuis rechts			6,0	GV	11	15	15	Ja	

verleend
Behoort bij het besluit van het hoofd
van de afdeling VTH-Omgevingswet
van de gemeente 's-Hertogenbosch
d.d. : oktober 2023
nr. : 079613367540



ontwerpbeschikking
d.d. : september 2022
nr. : 079613367540

Luchtverversing conform bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1 en 3.6.2.							
	Code functie	ONTWERPEN OP: Nieuwbouw					
		dm³/s	dm³/s/m²	dm³/s/p.	dm³/s minimaal	p./m² minimaal	dm³/s/m² minimaal
1 woonfunctie							
a woonfunctie	1a		0,90		7,00		
b woonfunctie met kooktoestel	1b		0,90		21,00		
2 bijeenkomstfunctie							
a bijeenkomstfunctie voor kinderopvang	2a			6,50	0,300		
b andere bijeenkomstfunctie	2b			4,00	0,125		
3 celfunctie							
1 cel	3.1			12,00	0,125		
2 ander verblijfsgebied	3.2			6,50	0,050		
4 gezondheidszorgfunctie							
1 bedgebied	4.1			12,00	0,125		
2 ander verblijfsgebied	4.2			6,50	0,050		
5 industrie functie							
industrie functie	5			6,50			
6 kantoorfunctie							
kantoorfunctie	6			6,50	0,050		
7 logiesfunctie							
a logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw	7a			12,00	0,050		
b andere logiesfunctie	7b			12,00	0,050		
8 onderwijsfunctie							
onderwijsfunctie	8			8,50	0,125		
9 sportfunctie							
sportfunctie	9			6,50			
10 winkelfunctie							
winkelfunctie	10			4,00			
11 overige gebruiksfunctie							
a overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuig	11a		3,00				
b andere overige gebruikersfunctie	11b						
12 bouwwerk geen gebouw zijnde							
a wegtunnel met een tunnellenge van meer dan 250 m	12a						
b andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk	12b						
c ander bouwwerk geen gebouw zijnde	12c						
Ventilatie overige ruimten							
toilet	T	7,00		7,00			
douche	D	14,00		14,00			
keuken (kooktoestel)	K	21,00					
gasmeterkast	G		1,00		2,00		
lift schacht	L		3,20				
opslag huishoudelijk afval vloeroppervlak meer dan 1,5 m2	A		10,00				
verkeersruimte	V						
gemeenschappelijke verkeersruimte (enkel bij woonfunctie)	GV		0,50				
andere bijeenkomstfunctie en horeca (GO <= 35m²)	H (2b)			4,00	0,125	3,80	
overige functie zonder eis	-						
Eis conform:		Bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1	Bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1	Bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1	Bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1	Bouwbesluit 2012 artikel 1.2	Drank- en horecawet