

Projectnummer: 494602
Project: EKP-terrein Fase 1 DO
Datum: 15 november 2021
Kenmerk: 4946-10-W-vent001-til-parkeergarage IKM
Bouwbesluit 2012: Nieuwbouw
Bouwkundige tekeningen: 15 november 2021
Projectfase: Omgevingsvergunning



Algemeen					Ventilatie-eis		Realisatie			
Ruimtenummer	Ruimtenaam	Aantal personen of toiletten [st.]	Aantal aan te houden personen [st.]	Gebruiksoppervlak [m²]	Gebruiksfunctie (codering bouwbesluit)	ventilatie-eis bouwbesluit [m³/h]	Luchttoevoer [m³/h]	Luchtafvoer [m³/h]	Voldoet bouwbesluit 2012	Opmerkingen
	n-2 kelder									
	parkeerlaag n-2			1.621,0	11a	17.507	17.600	17.600	Ja	natuurlijke ventilatie via hellingbaan en sparing
	parkeerlaag n-1			1.300,0	11a	14.040	14.200	14.200	Ja	met doorvoerventilator naar parkeerlaag N0
	pompruimte			39,9	11b					
	sprinklerbassin			45,2	11b					
	techniek warmte/koude			79,3	11b					
	techniek Bd I			34,8	11b					
	bergingen 117x				11b			2.925		25 m3/h per berging
	verkeersruimte			266,0	GV	479	2.925		Ja	
	Begane grond									
	parkeerlaag n0			1.445,0	11a	15.606	16.000		Ja	Natuurlijke ventilatie via gevel en inrit
	parkeerlaag n1			1.285,0	11a	13.878	14.000		Ja	Natuurlijke ventilatie via gevel en inrit
	fietsenstalling			296,1	11b			900		natuurlijke ventilatie met mechanische afzuiging
	1e verdieping:									
	parkeerlaag n2			1.277,0	11a	13.792	14.000		Ja	Natuurlijke ventilatie via gevel en inrit
	parkeerlaag n3			1.202,0	11a	12.982	13.000		Ja	Natuurlijke ventilatie via gevel en inrit

ontwerpbeschikking

d.d. : september 2022
nr. : 079613367540

verleend

Behoort bij het besluit van het hoofd
van de afdeling VTH-Omgevingswet
van de gemeente 's-Hertogenbosch
d.d. : oktober 2023
nr. : 079613367540

Luchtverversing conform bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1 en 3.6.2.

		Code functie	ONTWERPEN OP: Nieuwbouw					
			dm³/s	dm³/s/m²	dm³/s/p.	dm³/s minimaal	p./m² minimaal	dm³/s/m² minimaal
1	woonfunctie							
	a woonfunctie	1a		0,90		7,00		
	b woonfunctie met kooktoestel	1b		0,90		21,00		
2	bijeenkomstfunctie							
	a bijeenkomstfunctie voor kinderopvang	2a			6,50		0,300	
	b andere bijeenkomstfunctie	2b			4,00		0,125	
3	celfunctie							
	1 cel	3.1			12,00		0,125	
	2 ander verblijfsgebied	3.2			6,50		0,050	
4	gezondheidszorgfunctie							
	1 bedgebied	4.1			12,00		0,125	
	2 ander verblijfsgebied	4.2			6,50		0,050	
5	industriefunctie							
	industriefunctie	5			6,50			
6	kantoorfunctie							
	kantoorfunctie	6			6,50		0,050	
7	logiesfunctie							
	a logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw	7a			12,00		0,050	
	b andere logiesfunctie	7b			12,00		0,050	
8	onderwijsfunctie							
	onderwijsfunctie	8			8,50		0,125	
9	sportfunctie							
	sportfunctie	9			6,50			
10	winkelfunctie							
	winkelfunctie	10			4,00			
11	overige gebruiksfunctie							
	a overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuig	11a		3,00				
	b andere overige gebruikersfunctie	11b						
12	bouwwerk geen gebouw zijnde							
	a wegtunnel met een tunnallengte van meer dan 250 m	12a						
	b andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk	12b						
	c ander bouwwerk geen gebouw zijnde	12c						
	Ventilatie overige ruimten							
	toilet	T	7,00		7,00			
	douche	D	14,00		14,00			
	keuken (kooktoestel)	K	21,00					
	gasmeterkast	G		1,00		2,00		
	lift schacht	L		3,20				
	opslag huishoudelijk afval vloeroppervlak meer dan 1,5 m2	A		10,00				
	verkeersruimte	V						
	gemeenschappelijke verkeersruimte (enkel bij woonfunctie)	GV		0,50				
	andere bijeenkomstfunctie en horeca (GO <= 35m²)	H (2b)			4,00		0,125	3,80
	overige functie zonder eis	-						
Eis conform:			Bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1	Bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1	Bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1	Bouwbesluit 2012 paragraaf 3.6.1	Bouwbesluit 2012 artikel 1.2	Drank- en horecawet