

Logboek brandveiligheid 1038551



Behorende bij:

het brandveilig gebruik van sportcomplex Den Butter
sportfunctie, bijeenkomstfunctie en buitenschoolse opvang

op het adres

Hannie Schaftlaan 20 in Rijen



Logboek brandveiligheid

Om de veiligheid van u, uw gasten, bezoekers en personeel zoveel mogelijk te borgen zijn er in uw pand een aantal brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een brandmeldinstallatie, voldoende blusmiddelen, en (nood-)uitgangen, goed begaanbare vluchtroutes, noodverlichting en vluchtrouteaanduiding. Om verzekerd te zijn van een juiste werking van deze voorzieningen is het van belang deze regelmatig en op een juiste wijze te (laten) onderhouden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u een algemene informatieplicht en op grond van artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012 heeft u een zorgplicht. Een logboek (brandveiligheid) kan in veel gevallen een handig hulpmiddel zijn om aan deze plichten te voldoen. Het is dan ook raadzaam om het logboek in het pand aanwezig te hebben.

Het logboek brandveiligheid is een map met daarin documentatie (bijvoorbeeld werkbonnen, of kopieën hiervan) waarmee u kunt laten zien wanneer uw brandveiligheidsvoorzieningen voor het laatst zijn onderhouden en gekeurd. Kortom, waarmee u aantoont dat u uw verantwoordelijkheid voor veiligheid serieus neemt.

Ook kunnen in dit logboek een kopie van de omgevingsvergunning en/of de melding brandveilig gebruik en het ontruimingsplan worden opgenomen. Een actueel logboek draagt ertoe bij dat gevraagde documenten tijdens controles snel getoond kunnen worden, wat zowel u als de toezichthoudende instanties heel wat tijd kan besparen! Het logboek is opgebouwd uit 20 tabbladen. Achter elk tabblad kunt u de daarbij behorende informatie opslaan. Welke tabbladen voor u van toepassing zijn, is afhankelijk van de brandveiligheidsvoorzieningen die in uw pand aanwezig zijn.

Brandveiligheidsvoorschriften bouwen en gebruiken

De van toepassing zijnde brandveiligheidsvoorschriften in het kader van bouwen en brandveilig gebruik staan vermeld in uw omgevingsvergunning / melding brandveilig gebruik en het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit 2012 is te downloaden via www.rijksoverheid.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Brandweer Midden- en West Brabant

Telefoon: 088 225 01 00

E-mail: info@brandweermwb.nl

Handige websites

www.brandweermwb.nl

www.brandweer.nl

www.veiligheid.nl

www.omgevingsloket.nl/

www.veiligheidsregiomwb.nl

Inhoudsopgave

1. Vergunning / melding brandveilig gebruik
2. Brand- en rookwerende scheidingen
3. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
4. Deuren met panieksluitingen
5. Vluchtrouteaanduidingen
6. Noodverlichting
7. Rookbeheersingssysteem
8. Brandslanghaspels en de daarbij behorende pompinstallaties.
9. Draagbare en verrijdbare blustoestellen
10. Automatische brandblusinstallatie
11. Brandweerliften
12. Blusleidingen en de daarbij behorende pompinstallaties
13. Installaties die mobiele communicatie tussen publieke hulpverleners mogelijk maken
14. Ontruimingsplan en verslagen van ontruimingsoefeningen
15. Aanvullende behandeling constructieonderdelen
16. Overige

1. VERGUNNING / MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik**
- **Overzicht algemeen geldende regels brandveilig gebruik**
- **Tekeningen behorende bij de vergunning of melding brandveilig gebruik**
- **De namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid in het gebouw**
- **Correspondentie met de brandweer / gemeente**

Omdat het gebruik van uw pand een verhoogd risico met zich meebrengt, bijvoorbeeld doordat er meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn of u zorg verleend dient u in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerk of een melding brandveilig gebruik bouwwerk.

Deze vergunning / melding geeft aan welke brandveiligheidsvoorzieningen op grond van de regelgeving minimaal aanwezig moeten zijn.

De vergunning / melding vormt daarmee een 'handleiding' voor het brandveilig gebruik van uw gebouw. Het aanwezig hebben van alle bescheiden, zorgt ervoor dat de controle sneller kan verlopen. Daarnaast kan direct beoordeeld worden of de gegevens nog corresponderen met die van de gemeente.

2. BRAND- EN ROOKWERENDE SCHEIDINGEN

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Een overzicht van het onderhoud aan brand- en rookwerende scheidingen**
- **Certificaten (TNO rapporten) van de deuren, ramen en luiken in de brand- en rookwerende scheidingen**
- **Certificaten van brandwerende coatings en/of afdichtingen**

Om te voorkomen dat vuur en rook zich onbeperkt en ongehinderd kunnen verspreiden, moet een gebouw worden opgedeeld in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten. Het brandcompartiment bakent via brandwerende scheidingen het uitbreidingsgebied van de brand af, zodat de aanwezigen voldoende tijd krijgen om veilig het gebouw te kunnen ontluchten, de brandweer makkelijker kan optreden bij de bestrijding van de brand en uiteindelijk ook de brandschade wordt beperkt.

Afhankelijk van de functie van het gebouw, bepaalt de oppervlakte van een gebouw of de ruimten al dan niet voorzien moeten zijn van brandwerende scheidingen.

In tegenstelling tot brandcompartimenten, worden subbrandcompartimenten niet gekoppeld aan oppervlakten, maar aan maximale loopafstanden voor het vluchten door de rook.

3. BRANDMELD- EN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen¹:

- **Het goedgekeurde Programma van Eisen**
- **Nota van aanvullingen**
- **Het Rapport van Oplevering van de installaties**
- **De Rapporten van Onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie of een kopie hiervan**
- **Rapportages van de periodieke inspecties door een deskundig persoon binnen het bedrijf**
- **Een overzicht van storingen en brandmeldingen**
- **Namen van de deskundige personen binnen het bedrijf die verantwoordelijk zijn voor de brandmeldinstallatie (incl. opleidingscertificaten)**
- **Een geldig certificaat (of kopie) als bedoeld in de Regeling brandmeldinstallatie 2002 van het Centraal College van Deskundige van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid**

Een brandmeldinstallatie is in basis bedoeld om het ontstaan van een brand vroegtijdig te signaleren. Afhankelijk van de situatie kan daarop automatisch een brandblusinstallatie worden geactiveerd, brandwerende deuren worden gesloten en vluchtdeuren worden vrijgegeven.

In bepaalde situaties wordt een brand automatisch doorgemeld naar de Gemeenschappelijke Meldkamer van de brandweer, politie en ambulancedienst.

Na de brandmelding wordt het signaal van de ontruimingsalarminstallatie in werking gesteld. Dit signaal zorgt ervoor dat alle aanwezige personen in een gebouw weten dat zij voor hun eigen veiligheid het gebouw zo snel mogelijk en via de kortste route moeten verlaten.

¹ Deze stukken mogen ook in het logboek van brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie worden opgeborgen

4. DEUREN MET PANIEKSLUITING

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Een overzicht van deuren met een panieksluiting**
- **Overzicht van de uitgevoerde controles en onderhoudswerkzaamheden**

Het is van belang dat deuren in vluchtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen. In het Bouwbesluit staat voorgeschreven waaraan een deur moet voldoen en in welke situatie. Van belang is dat de staat van de sluitingen blijft voldoen. Periodiek controle en onderhoud zijn dan ook van essentieel belang.

5. VLUCHTROUTEAANDUIDINGEN

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Een overzicht van de aanwezige vluchtrouteaanduidingen**
- **Het laatste controlerapport (of een kopie) van het onderhoud van de vluchtrouteaanduidingen**

De vluchtrouteaanduiding is bedoeld om de gebruiker van een gebouw duidelijkheid te geven over het verloop van vluchtroutes, zodat ook personen die niet of minder bekend zijn met een specifieke vluchtroute of zich door rook of duisternis niet meer kunnen oriënteren, voldoende snel het aansluitende terrein kunnen bereiken.

Op grond van Artikel 1.16 Zorgplicht van het Bouwbesluit 2012 moet een vluchtrouteaanduiding:

- a. functioneren overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
- b. adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
- c. zodanig worden gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Dit betekent dat zonodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd, maar beter nog dat defecten worden voorkomen. Doel van het voorschrift is dat de goede werking van de vluchtrouteaanduidingen te allen tijde gewaarborgd is.

6. NOODVERLICHTING

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Een overzicht van de aanwezige noodverlichting**
- **Het laatste controlerapport (of een kopie) van het onderhoud van de noodverlichting.**
- **Opleveringsattest van de noodverlichting.**

Een noodverlichtingsinstallatie, die als antipaniekverlichting of als vluchtrouteverlichting kan worden uitgevoerd, zorgt ervoor dat binnen enkele seconden na het wegvallen van de netspanning weer verlichting aanwezig is. Het doel van deze noodverlichtingseis is te waarborgen, dat de in het bouwwerk aanwezige personen zich ook bij een calamiteit, zoals brand, voldoende kunnen blijven oriënteren, zodat zij het bouwwerk snel en veilig te kunnen ontluchten.

Op grond van Artikel 1.16 Zorgplicht van het Bouwbesluit 2012 moet een vluchtrouteaanduiding:

- a. functioneren overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
- b. adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
- c. zodanig worden gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Dit betekent dat zonodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd, maar beter nog dat defecten worden voorkomen. Doel van het voorschrift is dat de goede werking van de noodverlichtingsinstallatie te allen tijde gewaarborgd is.

7. ROOKBEHEERSINGSSYSTEEM

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Getekend programma van eisen**
- **Opleveringsattest en/ of verslag van oplevering van de aanwezige installatie**
- **Inspectiecertificaat (of kopie) van de installatie**
- **Overzicht van het onderhoud van het rookbeheersingssysteem**

Onder een rookbeheersingssysteem wordt verstaan een rook- en warmteafvoerinstallatie en/of een rookbeheersingssysteem van overdruktrappenhuizen. Een rook- en warmteafvoerinstallatie (rookbeheersingssysteem) heeft tot doel om rook en warmte bij een brand uit het bouwwerk af te voeren. Een dergelijke installatie maakt het mogelijk gedurende een langere periode veilig te kunnen vluchten. Ook kan de installatie zijn bedoeld om te voorkomen dat reddings- en bluswerkzaamheden worden belemmerd door rook die in een ruimte blijft hangen.

Het Bouwbesluit 2012, schrijft de aanwezigheid van een dergelijke installatie niet expliciet voor. De installatie kan een rol spelen bij het voldoen aan afdeling 2.12 (inrichting vluchtroutes) en artikel 1.3 (gelijkwaardigheidsbepaling) van het Bouwbesluit 2012. Door toepassing van een rookbeheersingssysteem is het bijvoorbeeld mogelijk om grotere loopafstanden toe te staan dan het Bouwbesluit 2012 in beginsel toestaat.

Artikel 1.16, de zorgplicht, van het Bouwbesluit stelt eisen aan het gebruik, het onderhoud en de controle van de rookbeheersingsinstallatie. Als waarborg dat daaraan is voldaan moet conform artikel 6.32 een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties kunnen worden overgelegd. Door die inspectie is geborgd dat Rookbeheersingsinstallaties ook in de gebruiksfase blijven voldoen aan de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd ten tijde van de installatie daarvan. Met het begrip **geldig** wordt in dit artikel bedoeld dat het document niet is verlopen.

8. BRANDSLANGHASPELS EN DE DAARBIJ BEHORENDE POMPINSTALLATIES

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Een overzicht van de aanwezige brandslanghaspels**
- **Onderhoudsrapport van de brandslanghaspels**
- **Onderhoudsrapport van de pompinstallatie**
- **Overzicht van de maandelijks uitgevoerde controles van de pompinstallatie**

Artikel 6.27 van het Bouwbesluit 2012 bepaalt, dat een bouwwerk zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand moet hebben, dat een brand in dat bouwwerk binnen redelijke termijn kan worden bestreden. Bij nieuwbouw moeten daarvoor bij de meeste gebruiksfuncties brandslanghaspels worden aangebracht. Met de aanwezigheid van brandslanghaspels wordt beoogd de gebruikers van het bouwwerk in staat te stellen een beginnende brand, die gewoonlijk slechts één brandhaard heeft, zelf te blussen.

Op grond van artikel 1.16 (Zorgplicht) moet een brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallatie op een adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden.

Wanneer dit voor een brandslanghaspel eenmaal per jaar wordt uitgevoerd wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Dit betekent dat zonodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd, maar beter nog dat defecten worden voorkomen. Zo is het van belang dat de slang tijdig wordt vervangen en de pompinstallatie regelmatig draait om de bedrijfszekerheid te waarborgen. Bij een maandelijkse controle van een dergelijke pompinstallatie wordt geacht te zijn voldaan aan de zorgplicht.

9. DRAAGBARE EN VERRIJD BARE BLUSTOESTELLEN

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Een overzicht van de aanwezige blustoestellen**
- **Het laatste controlerapport (of een kopie) van het onderhoud van de blusmiddelen**

Mobiele blusmiddelen stellen u in staat om een beginnende brand zelf te bestrijden.

Blusmiddelen kunnen bestaan uit een schuimblusser, een poederblusser, een kooldioxideblusser (CO²). Het is belangrijk het juiste blusmiddel toe te passen wat is afgestemd op het aanwezige risico.

Daarnaast dienen ze ook vrij en zichtbaar opgehangen te worden.

Om de blusmiddelen goed te laten functioneren, moeten ze minimaal éénmaal per **twee** jaar worden gecontroleerd op een goede werking. Dit onderhoud moet in overeenstemming met de NEN 2559 plaatsvinden.

10. AUTOMATISCHE BRANDBLUSINSTALLATIE

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Getekend programma van eisen**
- **Opleveringsattest en/of verslag van oplevering van de aanwezige brandblusinstallatie**
- **Het Inspectiecertificaat (of kopie) van de installatie**
- **Het overzicht van het onderhoud van de automatische brandblusinstallatie**

Een automatische brandblusinstallatie (bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie) heeft tot doel een beginnende brand te blussen of een brand onder controle te houden, zodat de omvang van de brand beperkt wordt. Het Bouwbesluit 2012 schrijft een dergelijke installatie niet voor. Wel kan de automatische brandblusinstallatie een rol spelen bij een beroep op gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 1.3 van het Bouwbesluit van het Bouwbesluit 2012.

Veelal wordt een automatische brandblusinstallatie toegepast als onderdeel van de invulling van de vereiste gelijkwaardige brandveiligheid van grote brandcompartimenten en de functionele brandveiligheidseisen van afdeling 2.14 (Hoge en ondergrondse gebouwen).

Verder worden soms automatische brandblusinstallaties geplaatst op grond van de Wet milieubeheer, bijvoorbeeld bij de opslag van brandgevaarlijke stoffen.

Artikel 1.16 van het Bouwbesluit stelt eisen aan het gebruik, het onderhoud en de controle van de brandblusinstallatie. Als waarborg dat daaraan is voldaan moet conform artikel 6.32 een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen kunnen worden overgelegd.

Door die inspectie is geborgd dat automatische brandblusinstallaties ook in de gebruiksfase blijven voldoen aan de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd ten tijde van de installatie daarvan. Met het begrip **geldig** wordt bedoeld dat het document niet verlopen mag zijn.

11. BRANDWEERLIFT

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **het overzicht van het onderhoud van de brandweerlift**
- **het overzicht van tussentijdse testen**

Op grond van afdeling 2.13 van het Bouwbesluit 2012 moet een bouwwerk zodanig zijn, dat hulpverlening binnen redelijke tijd personen kan redden en brand kan bestrijden. In sommige gevallen (bijvoorbeeld hoogbouw) kan dat meebrengen dat in het bouwwerk een brandweerlift aanwezig moet zijn. In de definitie wordt niet verwezen naar de Europese productnorm (NEN 81-72) voor brandweerliften. Het besluit beperkt zich tot voorschriften voor de aanwezigheid. Een brandweerlift moet volgens artikel 1.16 (Zorgplicht) op adequate wijze moet worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd.

Met de aanwezigheid van een dergelijke lift wordt de brandweer in staat gesteld om in geval van brand het blus- en reddingsmaterieel langs veilige weg naar hoger gelegen verdiepingen aan te voeren, zodat zij het bouwwerk kan doorzoeken op achtergebleven personen en een beginnende brand kan bestrijden met materieel dat met de lift is aangevoerd.

Als een lift is aangemerkt als brandweerlift, dan moet de brandweer er, omwille van haar veiligheid, op kunnen vertrouwen dat deze lift geschikt is om bij brand materieel en manschappen veilig te vervoeren. Daarom is bepaald dat elke brandweerlift, dus ook een brandweerlift die niet is voorgeschreven, eens per 18 maanden een specifieke controle- en onderhoudsbeurt moet krijgen (toelichting artikel 6.39 van het Bouwbesluit 2012)

Dit voorschrift is nodig aangezien de voorgeschreven periodieke controle van liften op grond van het Warenwetbesluit Liften, niet toeziet op veiligheidsaspecten die specifiek zijn voor een brandweerlift zoals schachtventilatie.

Als dit niet adequaat gebeurt dan zal de brandweer de lift niet meer als brandweerlift willen gebruiken. Dit kan er toe kan leiden dat beperkingen aan het gebruik van het bouwwerk worden gesteld.

12. Blusleidingen en de daarbij behorende pompinstallatie

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **het overzicht van het onderhoud**
- **het testrapport van het vijfjaarlijkse onderhoud**

Het Bouwbesluit 2012 schrijft in bepaalde gevallen (afdeling 6.7) een blusleiding voor. Ook in het kader van gelijkwaardigheid en het bouwen van hoge of ondergrondse gebouwen kan een blusleiding noodzakelijk zijn. In bepaalde gevallen, vooral bij gebouwen met een vloer van een verblijfsgebied boven de 70 meter, is de opvoerhoogte van de pomp van een brandweerwagen onvoldoende, zodat het niet mogelijk is de blusleiding te laten functioneren zonder pompinstallatie. In dergelijke gevallen kan op grond van afdeling 2.14 van het Bouwbesluit 2012 een pompinstallatie zijn voorgeschreven. In al deze gevallen is sprake van bij of krachtens de wet voorgeschreven blusleidingen en pompinstallaties, waaraan in dit artikel eisen aan controle en onderhoud worden gesteld.

De controle en het onderhoud van droge blusleidingen en de daarbij behorende pompinstallatie is geregeld in artikel 1.16 (Zorgplicht) van het bouwbesluit 2012. Daartoe moet deze installatie:

- a. functioneren overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
- b. adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
- c. zodanig worden gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Dit betekent dat zo nodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd, maar beter nog dat defecten worden voorkomen. In aanvulling op het algemene zorgplicht van artikel 1.16 bepaalt het zevende lid van artikel 6.29 dat een bij of krachtens de Woningwet voorgeschreven droge blusleiding en pompinstallatie bij oplevering en vervolgens eenmaal in de vijf jaar moeten worden getest overeenkomstig NEN 1594

13. INSTALLATIES DIE MOBIELE COMMUNICATIE TUSSEN PUBLIEKE HULPVERLENERS MOGELIJK MAKEN

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Programma van Eisen / Uitgangspuntendocument installaties t.b.v. mobiele communicatie**
- **Rapport van Oplevering**
- **Meetrapporten mobiele communicatie**
- **Rapport van onderhoud**

Bij een calamiteit is adequate communicatie tussen publieke hulpverleners essentieel om goed te kunnen functioneren. De reeds beschikbare dekking van het zogenoemde C 2000-systeem zal in de meeste gevallen voldoende zijn. C 2000 is een landelijk digitaal radionetwerk ten behoeve van de mobiele communicatie van de Nederlandse hulpverleningsdiensten. In het algemeen zijn hiervoor geen extra voorzieningen nodig.

In artikel 6.40 van het Bouwbesluit is voor bouwwerken die toegankelijk zijn voor grote aantallen bezoekers en voor wegtunnels met een tunnellengte van meer dan 250 m wel een specifiek voorschrift gegeven. In dergelijke gevallen kunnen bijzondere voorzieningen voor een adequate mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk nodig zijn. Hierbij kunnen onder meer een rol spelen: de al beschikbare dekking van het communicatienetwerk van publieke hulpverleningsdiensten in en buiten het bouwwerk, het aantal personen en de complexiteit of omvang van het gebouw.

Het ontbreken van binnenhuisdekking kan soms tot bezwaarlijke situaties leiden in voor het grote publiek toegankelijke bouwwerken. Dergelijke locaties worden in C2000-jargon aangeduid als special coverage locations (SCL's). Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld. Daarbij gaat het in de regel om voor het grote publiek toegankelijke bouwwerken, zoals voetbalstadions, grote overdekte winkelcentra, luchthavengebouwen, stations en ondergrondse bouwwerken zoals auto-, trein- en metrotunnels. Omdat in bijvoorbeeld kantoorgebouwen, schoolgebouwen en gerechtsgebouwen alleen grote aantallen gebruikers maar geen grote aantallen bezoekers aanwezig zijn, behoren zulke gebouwen in basis niet tot de bedoelde categorie bouwwerken.

Vervolgens moet worden vastgesteld of het bouwwerk voldoende dekking heeft en of er zonder aanvullende voorzieningen voldoende binnenhuisdekking is van het bestaande radionetwerk (C 2000). Is die dekking er niet (of niet in het gehele bouwwerk), moet worden bepaald of DMO of DMO-TMO een voldoende oplossing biedt. Pas wanneer dat laatste niet het geval is moet op grond van artikel 6.40 voor die locatie worden gezocht worden naar een meer structurele oplossing voor adequate binnenhuisdekking.

14. ONTRUIMINGSPLAN EN VERSLAGEN VAN ONTRUIMINGSOEFENINGEN

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Het ontruimingsplan**
- **Het overzicht van gehouden ontruimingsoefeningen**
- **Een kort verslag van de ontruimingsoefening**
- **Het overzicht van de BHV- organisatie**

Het beschikbaar hebben van een goed ontruimingsplan is een verplichting voor elke gebruiksfunctie waarin een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 aanwezig is. Een dergelijk ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen van het bouwwerk en de rol van brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. In het ontruimingsplan worden afspraken vastgelegd over de bij een ontruiming te nemen maatregelen.

Doel is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico's bij brand zoveel mogelijk worden beperkt.

Een ontruimingsplan kan uitgebreid worden tot een compleet bedrijfsnoodplan of calamiteiten waar het ontruimingsplan een onderdeel van uitmaakt.

Het opstellen van een ontruimingsplan en het instrueren van personeel heeft alleen zin wanneer er ook geoefend wordt. Dit dient minimaal 1 keer per jaar te gebeuren maar beter is dit vaker te doen.

Door middel van oefening leert het personeel de theorie toe te passen in de praktijk en worden vaardigheden bijgehouden.

15. AANVULLENDE BEHANDELING CONSTRUCTIEONDERDELEN

Achter dit tabblad kunt u het volgende opbergen:

- **Certificaat (TNO rapporten) van de gebruikte behandeling voor de constructieonderdelen en voorwaarden voor deze behandeling**
- **Overzicht van de meest recente controle**

Een aantal constructie-onderdelen van bouwwerken kan de op grond van het Bouwbesluit 2012 vereiste prestaties ten aanzien van brandwerendheid en brandvoortplanting uitsluitend met aanvullende behandelingen blijven leveren.

Voorbeelden daarvan zijn:

- stalen draagconstructies (voor zover die hun brandwerendheid mede aan daarop aangebrachte verf ontleen);
- houten gevelbekledingen (voor zover die door behandeling met een impregneermiddel voldoen aan brandvoortplantingseisen);
- geïmpregneerde rieten daken.

Doordat de werking van een dergelijk aanvullende behandeling van die constructie-onderdelen in de loop der tijd door veroudering afneemt en op termijn zelfs geheel kan verdwijnen, bestaat in dergelijke gevallen een risico op overschrijding van de vereisten brandveiligheidskwaliteit.

Om die reden is als waarborg voor de instandhouding van die kwaliteit in artikel 1.17 van het Bouwbesluit 2012 voorgeschreven dat bij de bedoelde constructie-onderdelen een geldig door het bevoegd gezag aanvaard document aanwezig moet zijn waaruit kan worden opgemaakt dat de benodigde aanvullende behandeling goed is uitgevoerd, in stand wordt gehouden en zonodig wordt herhaald.

Met de aanvaarding van een dergelijk document verklaart het bevoegd gezag als het ware dat zij voldoende vertrouwen hebben dat de desbetreffende onderdelen van de bouwconstructie voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Met het begrip “geldig” wordt in dit artikel bedoeld dat het document niet is verlopen.

16. OVERIGE

Achter deze tabbladen kunt u overige zaken opbergen zoals:

- **Overzicht van toegepaste brandveilige versieringen**
- **Checklisten controle gebruiksveiligheid**
- **(Veiligheids)huisreglement**