

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 587232 Westerhoven KS 71 plaatsen schotbalkstuw.

1. Doel

Waterschap De Dommel staat voor de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren en de waterkwantiteit duurzaam te reguleren. De waterkwaliteit in ons beheergebied is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar voldoet nog niet aan de gestelde kwaliteitsnormen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Om invulling te geven aan de benoemde opgave, dient de inrichting van het watersysteem op orde te zijn. Het waterschap is voornemens om in watergang KS 71, gelegen in de gemeente Bergeijk ter hoogte van Mgr Smetsstraat, de maatregel: het plaatsen van een schotbalkstuw te realiseren. Met als doel conserveren van water. Deze maatregel levert een bijdrage aan de gestelde doelen in het Waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

Bodemhoogte 22.21 + NAP. Linker insteek: 23.07 + NAP te stuwen hoogte 22.21 +NAP + 0.40 m = 22.61 +NAP. Drooglegging linker insteek van 0.46 m. Dit is in het seizoen nog bij te sturen. De schotbalkstuw krijgt de volgende afmetingen: maximale doorstroomhoogte 23.00 +N.A.P., Effectieve doorstroombreedte 0,5 m, streefpeil 22,61 m +N.A.P. De stuw wordt aangesloten op de bestaande duiker/sifon.

3. Effecten van het plan

Het effect van het plan is dat de waterhuishouding in het gebied beter te reguleren is. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de waterbehoefte van het gebied in zowel droge als natte perioden. Uitstralingseffecten op aangrenzende percelen die in de toekomst ingericht worden als natuur.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen


Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.





KS71-DP-398.png

