

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 585581 BZ 40 Netersel, aanleg Waco duikers

1. Doel

Waterschap De Dommel staat voor de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren en de waterkwantiteit duurzaam te reguleren. Om invulling te geven aan de benoemde opgave, dient de inrichting van het watersysteem op orde te zijn. Het waterschap is daarom voornemens om in de zijwatergang van de BZ 40, gelegen in de gemeente Middelbeers ter hoogte van de Broekeindsedijk de bestaande duiker te vervangen door een rechthoekige waco duiker. Met als doel verstoppingen in het watersysteem te voorkomen. Deze maatregel levert een bijdrage aan de gestelde doelen in het Waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

Ligging van deze duiker: MDB03-H-831. Vervangen door een rechthoekige duiker van 1.00 m x 0.75 m. Onderhoud doorstroomprofiel en het bouwkundig onderhoud berust bij Waterschap De Dommel.

3. Effecten van het plan

Hydrologische effecten

- Lagere stroomsnelheden
- Optimaliseren grond- en/of oppervlakte waterpeil

Effecten op ecologie

- Heeft nagenoeg geen effecten op de ecologie.

Effecten op belanghebbende of Waterschap

- Efficiënter onderhoud door minder verstoppingen.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

