



VENTILATIE BEGANE GROND

ALGEMEEN: VOLGENS NEN 1087: 1991/NPR 1088: 2E ONTW.
0,9 DM3/S KOMT VOLGENS 4.2.1 OVEREEN MET EEN TOEVOER VAN 12 CM2
0,9 DM3/S KOMT VOLGENS 4.3.1 OVEREEN MET EEN OVERSTROOM VAN 12 CM2

TOE TE PASSEN VENTILATIE MECHANISCHE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER
DOOR INSTALATEUR DE BESTAANDE INSTALLATIE EVENTUEEL AANPASSEN.
VERANTWOORDING TOE- EN AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE BENODIGD

- DM3/S TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- DM3/S AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- DM3/S OVERSTROOM VENTILATIE

GROEPSRUIMTE 1
18 PERS. X 6,5 DM3/S = 117 DM3/S
MECHANISCHE TOEVOER 117 DM3/S
MECHANISCHE AFVOER 95 DM3/S

OVERSTROOM NAAR:
KINDER WC 7 DM3/S
SLAAPRUIMTE 2 15 DM3/S

SLAAPKAMER
10 PERS. X 6,5 DM3/S = 65 DM3/S
TOEVOER VIA OVERSTROOM 30 DM3/S
MECHANISCHE TOEVOER 35 DM3/S
MECHANISCHE AFVOER 65 DM3/S

KANTOOR
4 PERS. X 6,5 DM3/S = 26 DM3/S
MECHANISCHE TOEVOER 26 DM3/S
MECHANISCHE AFVOER 26 DM3/S



MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLLEREN

OPDRACHTGEVER:	PROJECT: KDV Gedeputeerdenlaan Gedeputeerdenlaan 49 8016 AX Zwolle		
© COPYRIGHT	ONDERDEEL: Ventilatieberekening en riolering		
	SCHAAL:	1:100	GETEKEND
	SCHAAL DETAILS:	N.V.T.	FORMAAT: A2
	DATUM:	28-07-2023	STATUS:
	Bestektekening		
GEW.		GEW.	Tek. nummer:
GEW.		GEW.	DO-V5
GEW.		GEW.	Werknummer:
GEW.		GEW.	2023.31