



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pide Center



Onderwerp: Ontwerpbesluit afzien van maatwerkvoorschriften

Geachte  

Wij hebben u in de brief van 11 oktober 2023 gemeld dat wij uw verzoek om een maatwerkvoorschrift op te stellen voor het onderdeel lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen middels een vetafscheider met een kleinere capaciteit dan voorgeschreven in de NEN-EN 1825-1 en 2 in deze procedure in behandeling te nemen.

Uw verzoek gaat het in gebruik nemen vetafscheider met een kleinere capaciteit dan voorgeschreven in de NEN-EN 1825-1 en 2.

Ontwerp weigeringsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen te besluiten, gelet op artikel 8.42 eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) en artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit voor de inrichting aan de Volkerakstraat 14 in Arnhem af te zien van het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen middels een vetafscheider met een kleinere capaciteit dan voorgeschreven in de NEN-EN 1825-1 en 2 op te stellen.

Publicatie

Het ontwerpbesluit publiceren wij op de website www.overheid.nl onder "berichten over uw buurt."

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kan door eenieder zienswijze ingediend worden. Daarover informeren wij u in de bijlage.

Datum
20 oktober 2023

Pagina
1 van 6

Zaaknummer
ODRA23AB1331

Behandeld door


Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] Zij is bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Datum
20 oktober 2023

Pagina
2 van 6

Zaaknummer
ODRA23AB1331

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van gemeente Arnhem



[REDACTED]
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Procedure
- Motivering en overwegingen
- Rechtsmiddelen

Bijlage: Procedure

Het stellen van maatwerk is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze beschikking is voorbereid en opgesteld met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Datum
20 oktober 2023

Pagina
3 van 6

Zaaknummer
ODRA23AB1331

Bijlage: Motivering en overwegingen

Het bedrijf betreft een horecagelegenheid waar voedingsmiddelen worden bereid, afgehaald en gegeten.

Datum
20 oktober 2023

Pagina
4 van 6

Zaaknummer
ODRA23AB1331

Op 6 juni 2023 is door een toezichthouder van de Omgevingsdienst Regio Arnhem geconstateerd dat er geen slib-vetafscheider aanwezig is. Op 18 juli 2023 heeft Pide Center een verzoek ingediend om afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen middels een vetafscheider met een kleinere capaciteit dan voorgeschreven in de NEN-EN 1825-1 en 2 te mogen lozen.

De voedselbereidingsactiviteiten bestaan uit het frituren van o.a. friet en snacks, het grillen van döner, het bakken van voedingsmiddelen op een grillplaat, het bakken van pizza's in een oven en het bereiden van wokgerechten. Er is een vaatwasser en een dubbele spoelbak aanwezig in de keuken. Er wordt voedsel afgehaald maar er wordt ook op locatie gegeten. Binnen in het pand zijn hiervoor circa 28 zitplaatsen beschikbaar. Klanten eten hier van servies dat wordt gereinigd in de vaatwasser. Dit servies wordt zoveel mogelijk gereinigd met papier alvorens het in de vaatwasser wordt gezet.

Op grond van artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit moet het vethoudende afvalwater voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2 worden geleid.

Artikel 3.131 lid 5 van het Activiteiten geeft het het bevoegd gezag de mogelijkheid om door middel van het opleggen van maatwerkvoorschriften, in afwijking van artikel 3.131 lid 4 van het Besluit, het lozen zonder slib-vetafscheider toe te staan als het vetgehalte in het te lozen afvalwater, in combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Vanwege de aanwezigheid van in ieder geval een vaatwasser en een dubbele spoelbak en gelet op bovenstaande beschrijving van de activiteiten, mag ervan uitgegaan worden dat er een dermate hoeveelheid vet en spijsolie vrijkomt bij de bereiding van voedingsmiddelen, dat dit nadelige gevolgen kan hebben op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. De door u voorgestelde gedragsmaatregelen bieden onvoldoende borging om hier verandering in te brengen. Hierdoor kan het lozen zonder slib-vetafscheider niet worden toegestaan.

Conclusie

Gelet op het feit dat er een dusdanige hoeveelheid vet kan vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen, wordt er middels dit besluit afgezien van het opleggen van maatwerkvoorschriften voor Pide Center. Het in werking hebben en houden van een slib-vetafscheider die voldoet aan de NEN-EN 1825 1 en 2, is in deze inrichting dus verplicht.

Weigeringsbesluit

Gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verklaren wij negatief te beschikken op het verzoek tot maatwerk.

Dit betekent dat artikel 3.131 lid 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer nog steeds van toepassing is op uw binnen de inrichting aanwezige activiteiten.

Datum
20 oktober 2023

Pagina
5 van 6

Zaaknummer
ODRA23AB1331

Bijlage: Rechtsmiddelen

Ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht zo spoedig mogelijk ter inzage gelegd. Een kennisgeving van het ontwerp wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Een ieder kan binnen zes weken na de start van de ter inzage termijn zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Arnhem, postbus 9200, 6800 HA te Arnhem, onder vermelding van zienswijze en het zaaknummer.

Datum
20 oktober 2023

Pagina
6 van 6

Zaaknummer
ODRA23AB1331