



Branddetectiebedrijf Leertouwer b.v.	
Datum:	16-06-2023
Naam:	P.P. van Hemert
Paraf:	

Branddetectiebedrijf Leertouwer b.v.	
Datum:	16-06-2023
Naam:	E.T. Ploeg
Paraf:	

RENOOI BRANDMELD:

	GELUIDSMETING ALARMWAARDE IN DECIBEL RUSTWAARDE IN DECIBEL
	SIEMENS TYPE: FC 361-ZZ+ QNTR. FT03601-H1 BRANDMELDCENTRALE -ONTSTRIJVING 1 ZONE
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN OPTISCHE MELDER SIEMENS TYPE: OP 360 SOKKEL SIEMENS TYPE: DB721 AUTOMATISCHE MELDER 1-2 VOLGORDE IN DE LUS LUSNUMMER
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN HANDBRANDMELDER 1 VOLGORDE IN DE LUS LUSNUMMER
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN HANDBRANDMELDER SIEMENS TYPE: FOM 365-RP+ BEHOUING FOMH 295-R HANDBRANDMELDER 1 VOLGORDE IN DE LUS LUSNUMMER
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN ADRESNUMMER
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN SOKKEL SLOW-WHOOP SIEMENS TYPE: DB720 + MELDERSOKKEL
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN SIEMENS TYPE: FDS224-W + SOKKEL FDS226 OF FDS227W LOOPSGRENSE (WIT) 1-2 VOLGORDE IN DE LUS SLOW-WHOOP LUN
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN SIEMENS TYPE: FDS226-W + SOKKEL FDS226 OF FDS227W LOOPSGRENSE (WIT) 1-2 VOLGORDE IN DE LUS SLOW-WHOOP LUN
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN SLEEPSCHALTER 1 VOLGORDE IN DE LUS SLOW-WHOOP LUN
	INDEN NIET NADER AANGEGEVEN SLEEPSCHALTER 1 VOLGORDE IN DE LUS SLOW-WHOOP LUN
	KLEEFMAGNET

* KABEL BEVESTIGING MET 50mm FUNCTIEHOUDER CONFORM NEN2558.19
-HOOGTE HANDBRANDMELDER MAX. 300mm
-BOVEN VERLAAGD PLAFOND MAX. 50mm ZICHTBAAR IN OPEN BOCHEN
-MELDERS 150mm VPLAAT UITSLAAS-OPENINGEN HATERGARCO'S

WERKTEKENING

Project: KOEPELSCHOOL ANTON MAUVERSTRAAT		Soort installatie: Brandmeldinstallatie			
Lokatie:	Anton Mauvestraat 10A 6717 JA, Ede	Gepl.:	Begin grond		
Opdrachtgever:					
	GET:L.W.	16-06-23			
	GET:HxDW	16-06-23			
	GET:JB	16-06-23			
	Schaal:	1:100	Formaat: A1		
	Ordernummer:	Telefoonnummer: 3035E100			
	Albert Pleinstraat 38, 3772 MN Barneveld Tel: 0342 42 51 51. Mail: service@leertouwer.nl				
	DODE TEKENING MAG ZIJN ENIGE SCHULD ZIJN. GELEVERD NOCH AN GEDENK TER INADEGHEID GEVEN WORDEN DODE TEKENING IS GELEVERD MET STANDAARD TOLFAKTE: 30015-5-MODEL LEERTOUWER				