


Kenmerk: 2023W0534
Datum: 10-11-2023RENVOOI BRANDMELD:

	GELUIDSMETING ALARMWAARDE IN DECIBEL RUSTWAARDE IN DECIBEL
	BRANDMELDCENTRALE +ONTRUIMING 1 ZONE SIEMENS TYPE: FC 361-ZZ+ ONTR. FTO3601-H1
	AUTOMATISCHE MELDER INDIEN NET NADER AANGEGEVEN: OPTISCHE MELDER SIEMENS TYPE: OP 360 SOKKEL SIEMENS TYPE: DB721
	HANDBRANDMELDER INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN: HANDBRANDMELDER SIEMENS TYPE: FDM 365-RP+ BEHUISING FDMH 295-R
	LUSNUMMER ADRESNUMMER
	SOKKEL SLOW-WHOOP INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN: SIEMENS TYPE: DB720 + MELDERSOKKEL
	LOOPSIRENE (WIT) INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN: SIEMENS TYPE: FDS224-W + SOKKEL FDB226W OF FDB227W
	LOOPSIRENE/ FLITSER (WIT) INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN: SIEMENS TYPE: FDS366-WR + SOKKEL FDB226W OF FDB227W
	KLEEFMAGNEET

* = KABEL + BEVESTIGING MET 30min. FUNCTIEBEHOUD CONFORM NEN2535.8.19
- HOOGTE HANDBRANDMELDER MAX. 1500mm
- BOVEN VERLAAGD PLAFTOND MAX. 50mm ZICHTBAAR IN OPEN BOCHTEN
- MELDERS 1500mm VANAF UITBLAS-OPENINGEN/HEATERS/AIRCO'S

WERKTEKENING

Projekt:

KOEPELSCHOOL ANTON MAUVERSTRAAT

Lokatie:

Anton Mauvestraat 10A
6717 JA, Ede

Soort installatie:

Brandmeldinstallatie
Blokschema

Opdrachtgever:

Stichting herstelde scholen de Driesloot
Edevoort 68
6735 AS, Barneveld

GET: L.W. 16-06-23

GEC: HvdW 16-06-23

GEZ: JBL 16-06-23



Leertouwer
Albert Plesmanstraat 38, 3772 MN Barneveld
Tel: 0342 42 51 51, Mail: service@leertouwer.nl

Schaal: 1:1 Formaat: A3 Ordenummer:

Tekeningnummer: 3035E040