

WATERVERGUNNING

Z-23-105033/D-23-097974



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 14 november 2023
Datum aanvraag: 8 november 2023
OLO-nummer: 8184059
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Westland, Laan van de Glazen Stad 1, 2672 TA Naaldwijk
Locatie activiteit: Fultonstraat 2, 2691 HA 's-Gravenzande
Aanvraagnaam: Aanvraag nooduitlaat gemaal Fultonstraat
Referentiecode: D2022-15235

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Vanwege einde levensduur wordt het rioolgemaal aan de Fultonstraat vernieuwd. Onderdeel van deze vernieuwing is de aanleg van een nooduitlaat voor droogweerafvoer (DWA) langs het secundair boezemwater (340GV57 1600). In het secundair boezemwater wordt een bodembescherming aangelegd om bij inwerkingtreding van deze nooduitlaat erosie van de oever en waterbodem te voorkomen. Het aanleggen en hebben van deze bodembescherming in secundair boezemwater is een vergunningsplichtige activiteit.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Daarnaast is de Legger en de bijbehorende Leggerkaart geraadpleegd.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende.

Waterkwaliteit en ecologie

Er is sprake van een gescheiden rioolstelsel. Het huidige gemaal bestaat uit een pompkelder met scheidingswand met één hemelwaterafvoer-pomp (hierna: HWA) en één droogweerafvoer-pomp (hierna: DWA). Het DWA-gemaal maakt gebruik van de noodoverstort in de scheidingswand tussen het HWA- en DWA-compartiment, waarbij de noodvoorziening via de HWA-stelsel onder de Fultonstraat uiteindelijk loost op het secundair boezemwater (340GV57 1600). In de nieuwe situatie wordt voor het DWA-stelsel een nooduitlaat gerealiseerd wat rechtstreeks loost op het secundair boezemwater. Om instroom van water bij een tijdelijk hoger waterpeil naar de

pompkelder te voorkomen, wordt een terugslagklep aangebracht op de uitmonding van de leiding. Daarnaast zal het nieuwe gemaal bestaan uit een pompkelder met twee alternerende DWA-pompen.

De verdere uitwerking voor de verdere afkoppeling in het gebied is vastgelegd in een adviesrapport¹, waarmee het Hoogheemraadschap van Delfland op 12 september 2023 heeft ingestemd (DMS: 2225328).

De beoogde positie van de nooduitlaat is niet ideaal vanwege de voorkeurstroming in zuidelijke richting de Nieuwe Vaart (NL15_340GV57 1700) en het passeren van een aantal (weliswaar ruim gedimensioneerde duikers (31000002 en B0232) en natte ecologische zones (NO057-05-01N, -04N en -05N). Positie van de nooduitlaat langs het secundair boezemwater (OB1751) ten noorden van de Fultonstraat is nog minder gunstig. Door het passeren van een smallere duiker (B60500) onder de Fultonstraat en verwachte aanwezigheid van drijfvuil en onderwaterplanten kan de verversingsgraad mogelijk afnemen. Daarom wordt ingestemd met de beoogde locatie langs het secundair boezemwater (340GV57 1600).

De frequentie voor de inwerkingtreding van de nooduitlaat zal drastisch worden verlaagd vanwege de volgende verbeteringen:

- De toekomstige overstortdrempel wordt 1,27 m hoger aangebracht dan momenteel het geval is. Daarnaast wordt de pompkelder 1,94 m dieper aangelegd, waarmee de bergingscapaciteit van het DWA-stelsel wordt vergroot.
- De huidige nooduitlaat is een back-up voorziening in geval de enige DWA-pomp uitvalt. De toekomstige nooduitlaat dient gezien te worden als back-up van de back-up (de tweede DWA-pomp). Het enige moment waarop de nooduitlaat zal doorlaten, is wanneer beide DWA-pompen tegelijkertijd uitvallen.

Ten opzichte van de huidige situatie zal daarom de waterkwaliteit en ecologie aantoonbaar worden verbeterd.

Waterkwantiteit

In het geval de nooduitlaat in werking zou treden, zou de nooduitlaat doorlaten met een gemiddeld debiet van 30 m³/uur (= 0,008 m³/sec). Nadelige effecten met de stroomsnelheid zijn pas aan de orde vanaf een overstortdebet van circa 0,5 m³/sec.

Om erosie van oever en waterbodembij de inwerkingtreding van de nooduitlaat te voorkomen, wordt binnen de oeverlijnen over de gehele breedte een betonblokkenmat aangelegd. Deze betonblokkenmat (met een lengte van 3,8 m) wordt verdiept aangelegd in het onderwatertalud en met bovenzijde op de leggerdiepte van 1,0 m. Hiermee wordt enerzijds de doorstroming niet nadelig beïnvloed en vormt deze betonblokkenmat geen beperking tijdens de uitvoering van (buitengewoon) onderhoud.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Op 11 december 2018 is door de raad van de gemeente Westland het verbreed gemeentelijk rioleringsplan aangenomen², waarin onder meer ook het DWA-stelsel in het plangebied is opgenomen. Tijdens het opstellen van dit rioleringsplan heeft het Hoogheemraadschap van Delfland op 17 augustus 2017 op een concept positief geadviseerd (DMS: 1326028). Het lozen via een nooduitlaat van een DWA-stelsel op een oppervlaktewaterlichaam is daarom op basis van artikel 3.15 van het Besluit lozen buiten inrichtingen toegestaan.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

¹ Rapport 'adviesrapport rioolplan Teylingen', opgesteld door HaskoningDHV Nederland B.V. met kenmerk BJ4719-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001, versie 2, definitief van 23 oktober 2023

² Notitie 'Voorstel tot vaststelling van de beheerkader afvalwater, hemelwater en grondwater 2018-2022', opgesteld door de gemeente Westland met documentnummer 18-0143090

Onderhoud

In de Legger zijn de bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Uitstroomvoorziening

1. De uitstroombak mag niet binnen de huidige oeverlijnen van het secundair bodemwater worden aangelegd.
2. Ter hoogte van de uitstroombak moet binnen de oeverlijnen oever- en bodembescherming worden toegepast, zodat geen erosie of uitspoeling optreden.
3. De oever- en bodembescherming mag binnen de oeverlijnen worden aangelegd tot maximaal 1,5 m aan weersijden van het uitstroombak.
4. De bodembescherming moet op de waterbodem verdiept worden aangelegd met bovenzijde op ten minste leggerdiepte (1,0 m / NAP -1,43 m) of dieper. Bodembescherming op het onderwatertalud moet met bovenzijde worden aangelegd op ten minste huidige bovenzijde talud of dieper.
5. Vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
6. Het maximaal toegestane lozingsdebiet vanuit de nooduitlaat is 0,5 m³/sec.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Westland Laan van de Glazen Stad 1, 2672TA Naaldwijk, voor het aanleggen en hebben van bodembescherming in secundair boezemwater.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werk:
 - Notitie 'vergunning nooduitlaat', opgesteld door de gemeente Westland met documentnummer 23-0232969, versie 2 van 8 november 2023;
 - Tekening 'overzicht en doorsnede pompput', opgesteld door Verboon Maasland B.V. met kenmerk 2320020-01-Overzicht en doorsnede, versie B, definitief van 7 november 2023 [aangepast door gemeente Westland op 9 november 2023];
 - Figuur 'Bijlage 4. Doorsnede nooduitlaat.jpg', opgesteld door de gemeente Westland op 9 november 2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.