

Bijlage 2: Eisen voor minimale te isoleren oppervlakten en isolatiewaarden

| | Vereiste oppervlakte | Vereiste isolatiewaarden |
|---|---|---|
| Dak/ zolder- of vliering | Minimaal 20 vierkante meter van het bestaande dak in de bestaande thermische schil of van de bestaande onverwarmde zolder- of vlieringvloer | Rd-waarde van ten minste 3,5 m ² K/W |
| Gevel | Minimaal 10 vierkante meter van de oppervlakte van de binnen- of buitengevel van de bestaande thermische schil | Rd-waarde van ten minste 3,5 m ² K/W |
| Spouw | Minimaal 10 vierkante meter van de oppervlakte van spouwmuren in de bestaande thermische schil | Rd-waarde van ten minste 1,1 m ² K/W |
| Vloer-/bodemisolatie | Minimaal 20 vierkante meter van de oppervlakte van de vloer of de bodem in de bestaande thermische schil | Rd-waarde van ten minste 3,5 m ² K/W |
| Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie | Minimaal 8 vierkante meter in de bestaande thermische schil | HR++ glas, eventueel met isolerende kozijnpanelen of deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m ² K of Triple-glas met een isolerend kozijn met een U _f -waarde van ten hoogste 1,5 W/ m ² K, eventueel met isolerende kozijnpanelen of isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m ² K |