Brandmeldinstallatie:

BMC	Brandmeldcentrale
OKT	Ontruimingscentrale
BI	I/O module (alarmeldlus)
OM	Handbrandmelder
	Brandmeldlus = 2x0,8 mm2
	Luidspreker opbouw } Speakerlus = 2x1,5 mm2 = sfg
	Luidspreker opbouw, waterdicht }

MELDING GEACCEPTEERD
Gemeente Gulpen-Wittem
Bouwkundige Dienst
Datum: **17 APRIL 2018**

Status:	DEFINITIEF		
Omschrijving:	Brandmeldinstallatie Begane grond		
Bouwlocatie:	Gemeente Gulpe en Rijen Sportcomplex Den Butter	Bouwlocatie: Straat: Dorpstraat 20 Postcode: 3765 Gulpen Plaats: Gulpen-Wittem	
Projectnummer:			
Projectleider:			
Tekenaar:			
Schaal:	1:100	Datum:	07-12-2016
Formaat:	1920X1080	Tekenaar:	JBE
Gewijzigd:	1-5-17	Controleur:	PVR
Gewijzigd:		Revisie:	3-5-17
Gewijzigd:		Revisie:	
Gewijzigd:		Revisie:	
Gewijzigd:		Revisie: