

# WATERVERGUNNING

## Z-23-105300/D-23-101401



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 8 december 2023  
Datum aanvraag: 14 november 2023  
OLO-nummer: 8196413  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure opgeschort: ja, met -10 dagen omdat de aanvraag niet volledig was  
Aanvulling aanvraag: 12 november 2023  
Aanvrager: Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V., Geesterweg 6, 1911NB Uitgeest  
Locatie activiteit: Commandeurskade 30, 3155 AD MAASLAND  
Aanvraagnaam: Tijdelijke bouwweg Commandeurspolder  
Referentiecode: 23.04

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Het gemaal van de Commandeurspolder wordt vernieuwd. Om de locatie bereikbaar te maken voor materiaal en materieel wordt in opdracht van Delfland een tijdelijke bouwweg aangelegd. De bouwweg wordt in de zonering van een regionale waterkering aangebracht en kruist op twee locaties een hoofdwatergang. Ter plaatse van de kruising worden tijdelijke dammen met duikers gerealiseerd die tijdelijke dempingen teweegbrengen. Ook wordt er een automatische stuw naar een nieuwe permanente locatie verplaatst.

In overleg met de initiatiefnemer is besloten om alleen de realisatie van de bouwweg onderdeel te laten uitmaken van deze watervergunning. Voor gebruikmaking van de bouwweg met zwaar verkeer (zoals een heistelling) zal de kering gekruist moeten worden. Dit is een risico voor de waterveiligheid wat vooralsnog niet inzichtelijk gemaakt is- en dus niet vergund kan worden. Dit geldt ook voor het opstellen van de heistelling in de zonering van de regionale waterkering.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor de realisatie van een tijdelijke bouwweg (en bijbehorende activiteiten) is een watervergunning benodigd, omdat het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland verboden is om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009).

**Waterveiligheid en waterkwantiteit**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen negatief effect op de waterveiligheid en/of de waterkwantiteit.

**Bouwweg**

De bouwweg wordt in de zonering van een regionale waterkering aangebracht. Er wordt echter geen negatief effect op de stabiliteit van de kering of de waterveiligheid verwacht, omdat voor de (lichtgewicht) weg geen graafwerkzaamheden in de waterkering worden uitgevoerd. Ook is voor de realisatie van de bouwweg geen zwaar verkeer benodigd.

De fundering en toplaag van de tijdelijke bouwweg wordt óp het bestaande maaiveld en buiten het leggerprofiel aangebracht waardoor voldaan wordt aan paragraaf 7.2, lid 1 van de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen.

Ondanks dat de weg de kruin van de waterkering kruist wordt, vanwege de tijdelijkheid, voldaan aan paragraaf 7.2, lid 2, 5, 6 en 7 van de beleidsregel. De weg is immers tijdelijk waardoor er geen belemmering is voor het beheer van de kering, de bouwweg zal gedurende de (relatief korte) aanwezigheid niet onderhouden hoeven te worden. De bouwweg is dusdanig waterdoorlatend (fundering van houtsnippers) zodat er geen verweking van de kering op zal treden. Bovendien is er een watergang gelegen tussen het vlakke deel van de bouwweg en de kering.

Er wordt voldaan aan paragraaf 7.2 lid 3, omdat de bouwweg ter plaatse van de kruising van de kering op een overdimensionering van de kering komt te liggen.

Gebruikmaking van de bouwweg met zwaar bouwverkeer maakt geen onderdeel uit van deze watervergunning waardoor hetgeen in paragraaf 7.2, lid 4 geen toetsingscriterium is.

Overige risico's ten aanzien van waterveiligheid worden door het opleggen van voorschriften ondervangen.

**Dammen met duikers en tijdelijke demping**

Om de bouwweg op voldoende afstand van de kering te realiseren wordt er op een tweetal locaties een primair watersysteem gekruist. Hiertoe worden een tweetal dammen met duikers aangebracht. De dammen zullen tijdelijke dempingen teweegbrengen waarvoor, vanwege het tijdelijke karakter, de ligging in het peilvak en vanwege het feit dat het realiseren van watercompensatie niet in verhouding staat met de doelstellingen die beschreven zijn in de Beleidsregel Dempen en Graven, geen watercompensatie hoeft plaats te vinden. De tijdelijke demping zal immers geen negatieve waterhuishoudkundige gevolgen hebben waardoor voldaan wordt aan Bijlage 4 artikel 3.2 van de Beleidsregel Dempen en Graven.

De toegepaste duikerdiameter voldoet aan de toetscriteria die beschreven zijn onder paragraaf 4.2 van de Beleidsregel Kunstwerken in Wateren.

De hoogteligging van de duikers ten opzichte van het waterpeil wordt ondervangen door het opleggen van voorschriften.

**Verplaatsing automatische stuw**

Uit overleg is gebleken dat de permanente verplaatsing van de stuw nodig is vanwege de werkzaamheden en de eindsituatie ter plaatse van de instroom van het gemaal. De verplaatsing van de stuw is met 10 meter marginaal en heeft geen negatief waterhuishoudkundig effect. De dimensionering en overstorthoogte van de stuw blijft ongewijzigd. De begrenzingsen van peilvakken blijven nagenoeg ongewijzigd.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
  - Naam/bedrijfsnaam;
  - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
  - Kenmerk van de vergunning;
  - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

**4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

De tijdelijke bouwweg met bijbehorende dammen met duikers mogen vanaf **maart 2024 tot en met maart 2025** in het de zoneringsplan van het regionale watersysteem aanwezig zijn.

**4.1.3 Onderhoud**

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor een goede doorstroming van de tijdelijke duikers en de instandhouding van de tijdelijke bouwweg.

**4.2 Oppervlaktewateren****4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

**4.2.2 Tijdelijke demping (dammen met duikers)**

1. De tijdelijke demping van het watersysteem mag alleen door middel van (twee) dammen met duikers worden aangebracht en mag vanaf maart 2024 tot en met uiterlijk maart 2025 in het watersysteem aanwezig zijn.
2. De duikers in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Rond
lengte	Conform tekening 'Bouwplaats inrichting', kenmerk 23-04-001, d.d. 10 november 2023
inwendige doorsnede	minimaal $\varnothing$ 0,8 m.
hoogte binnenonderkant	NAP -3,44 m (= 0,56 m beneden het schouwpeil)
inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

3. Vervormen of verzakken van de duikers moet worden voorkomen.
4. De doorstroming van de duiker moet worden behouden, door de duiker vrij te houden van objecten voor of in de duiker.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
3. De dammen moeten voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
4. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dammen met duikers direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
5. Het oppervlaktewaterlichaam moet na het verwijderen van de dammen met duikers weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
6. Het toe te passen materiaal wat voor het aanbrengen van de dempingen wordt gebruikt mag het watersysteem niet verontreinigen.
7. Er mag niet meer dan 115.5 m<sup>2</sup> oppervlaktewater tijdelijk worden gedempt.
8. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een enkelzijdige beschermingszone van 4 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
9. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
10. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
11. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

**4.2.3 Verplaatsen automatische stuw**

1. De stuw mag niet verder dan 10 m. naar het noordoosten worden verplaatst
2. De stuw maatvoering van de stuw moet ongewijzigd blijven en aan het onderstaande voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Automatische klepstuw
Overstortbreedte	2 m
Minimale drempelhoogte	NAP -3,32 m
Maximale drempelhoogte	NAP -2,32 m (is 0,56 m boven schouwpeil)

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
4. De stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
5. De stuw moet voor bediening en onderhoud en inspectie altijd bereikbaar zijn.
6. Aan de hoge zijde van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.

**4.3 Waterkeringen****4.3.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

**4.3.2 Tijdelijke bouwweg in zonering waterkering**

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden. De bouwweg moet op het bestaande maaiveld worden aangebracht.
2. Voor gebruikmaking van de bouwweg met zwaar materiaal (zoals een heistelling) moet apart een vergunning worden aangevraagd.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
4. De afwatering van de bouwweg mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie of verweking van de waterkering tot gevolg hebben.
5. De bouwweg is tijdelijk en mag alleen in de periode vanaf maart 2024 tot en met maart 2025 in de zonering van de waterkering aanwezig zijn.
6. Na verwijdering van de bouwweg moet de waterkering in oorspronkelijke staat worden hersteld.
7. Voor de bouwweg mogen alleen eenvoudig te verwijderen- en lichtgewicht materialen gebruikt worden: wegendoek, houtsnippers en rijplaten.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V. Geesterweg 6, 1911 NB Uitgeest, voor het realiseren en hebben van een tijdelijke bouwweg in de zonering van een regionale waterkering, het realiseren en hebben van tijdelijke dempingen in de vorm van een tweetal dammen met duikers in een primair watersysteem en het permanent verplaatsen van een bestaande automatische klepstuw.
- b. Tekening 'Bouwplaats inrichting', kenmerk 23-04-001, d.d. 10 november 2023, deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten****Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Besluit bodemkwaliteit**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.



**Rechtsovergang**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.