




Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
8 december 2023

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z23.104387.02 /
D231155801

Contactpersoon


Onderwerp
Verzoek tot uitstel voor invulling
vergunningvoorschriften beheersen
maximale brandscenario

Datum uw brief

Telefoonnummer


Adres
Driepoortenweg 50 te Arnhem

Geachte Directie,

Op 25 augustus 2023 hebben wij per email van u het verzoek tot uitstel ontvangen om invulling te geven aan de voorschriften 6.2.4, 6.2.11, 6.2.13 en 6.2.15 van de vigerende vergunning d.d. 7 februari 2019 (kenmerk: Z15.019365). Op 27 oktober 2023 hebben wij van u een aangepaste planning ontvangen.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen in dit besluit en gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- Het besluit d.d. 29 december 2021, met kenmerk: W.Z2104553.02 in te trekken.
- Het besluit d.d. 26 augustus 2022, met kenmerk: W.Z21.104553.03 in te trekken.
- Het besluit d.d. 6 juni 2023, met kenmerk: W.Z23.104387.01 in te trekken.
- In voorschrift 6.2.4 van de omgevingsvergunning d.d. 7 februari 2019, kenmerk: Z15.019365, de vermelde datum te vervangen door de datum 1 juni 2024;
- In voorschrift 6.2.15 van de omgevingsvergunning d.d. 7 februari 2019, kenmerk: Z15.019365, de vermelde datum te vervangen door de datum 1 juni 2024.

Hieronder lichten wij toe hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Inhoud verzoek

Met het besluit van 6 juni 2023 (kenmerk: W.Z23.104387.01) hebben wij eerder uitstel verleend tot 1 december 2023. In uw verzoek geeft u aan deze termijn niet te kunnen halen.

Ter onderbouwing van uw verzoek geeft u aan dat:

- Er onvoldoende gekwalificeerd en gecertificeerd personeel op korte termijn beschikbaar is om het project te kunnen uitvoeren.
- De nieuwe planning wordt:

Milestone	Internal Project completion dates/milestones as per FoA (contract)
Installation of new firefighting pump, Firedos unit & foam tank	16/Feb/2024
Installation of pipework inside the pump room	25/March/2024
Installation of pipework outside the pump room	25/March/2024
Site Acceptance Test	26/April/2024

In uw verzoek vraagt u uitstel tot 1 juni 2024 om het VBB-systeem aan te passen en dat is dan de uiterlijke datum dat het maximale brandscenario wordt beheerst.

Overwegingen

In het verzoek is voldoende gemotiveerd dat, voor het ontwerpen en in gereedheid brengen van het vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem) voor het maatgevend scenario en om over te gaan naar fluorvrij schuimvormend middel, meer tijd nodig is.

Wij hebben uw verzoek voorgelegd aan de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). De VGGM heeft geen bezwaar ten aanzien van het verlenen van uitstel voor de implementatie van het tankputbrandscenario tot uiterlijk 1 juni 2024.

Dit leidt tot de conclusie dat wij ermee akkoord gaan dat uiterlijk 1 juni 2024 wordt voldaan aan de voorschriften 6.2.4, 6.2.11, 6.2.13 en 6.2.15. De data genoemd in de voorschriften 6.2.4 en 6.2.15 worden dan ook zodanig gewijzigd dat de einddatum nu is 1 juni 2024.

Om dit besluit te kunnen nemen trekken wij onze eerdere goedkeuringsbesluiten in, zodat de hierna genoemde besluiten komen te vervallen.

- Het besluit d.d. 29 december 2021, met kenmerk: W.Z2104553.02;
- Het besluit d.d. 26 augustus 2022, met kenmerk: W.Z21.104553.03;
- Het besluit d.d. 6 juni 2023, met kenmerk: W.Z23.104387.01.

Voorschrift

6.2.4.

Uiterlijk 1 juni 2024 moeten de doorvoeringen, zoals beschreven in voorschrift 6.2.3, brandwerend zijn uitgevoerd voor de duur van het maximale brandscenario (tankbrandscenario) tot een maximum van twee uur.

6.2.15

Uiterlijk 1 juni 2024 moet worden voldaan aan het gestelde in voorschriften 6.2.11 en 6.2.13.

6.2.15a

Bij de realisatie van de maatregelen om te komen tot het bestrijden van het maximale brandscenario moet de hierna volgende planning worden aangehouden:

Milestone	Internal Project completion dates/milestones as per FoA (contract)
Installation of new firefighting pump, Firedos unit & foam tank	16/Feb/2024
Installation of pipework inside the pump room	25/March/2024
Installation of pipework outside the pump room	25/March/2024
Site Acceptance Test	26/April/2024

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is aangegeven door wie en waar bezwaar kan worden gemaakt.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met [REDACTED]
[REDACTED], telefoonnummer: [REDACTED].

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

[REDACTED],

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

Kopie:

-

-

BIJLAGE "Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening"

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website officielebekendmakingen.nl.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.