

Lip: 1001780494

Rooseveltstraat 65 BOUW
2321 CT Leiden

Maken 1x tijdelijke bouwaansluiting Lc 2.5m³/uur; 1x vanaf de
spuikraan met ZPE 32mm invoeren tot in de MP. Indien spuikraan
bezet is aanboren op 63 pvc.

Bestaande DK van de aansluiting Jacob van Campenlaan sluiten
en afdoppen.

Tevens de aansluiting aan de zijde in de Rooseveltstraat indien
aanwezig verwijderen, DK sluiten en afdoppen.



Indien aanwezig deze leiding
afsluiten en dk afdoppen

Aanbrengen
watermeterput met
minimale
binnenmaat van
1000x900x1000 ter
hoogte van de
erfgrens bouwterrein

32mm ZPE

DK afdoppen
en aansluiting
verwijderen