



Onderwerp
Controle constructie bouwplan

Datum
25 januari 2023

Ons kenmerk
2022W2229

Nummer omgevingsloket
7273309

Behandeld door
Ing. A. Ali
Tel. 088 1169902
a.ali@oddevallei.nl

Kopie aan

N. Nijkamp
06 - 28 51 18 45
n.nijkamp@oddevallei.nl

Geachte 

U heeft ons constructiegegevens gestuurd voor het bouwplan voor het bouwen van een woning op het adres Ringlaan 0 naast nr. 2A in De Glind. Wij hebben deze gegevens gecontroleerd. In deze brief leest u onze reactie.

Welke gegevens hebben wij gecontroleerd?

Wij hebben de volgende gegevens gecontroleerd:

- 2022W2229_constructieberekening;
- 2022W2229_funderingsadvies

Hoe hebben wij de constructiegegevens gecontroleerd?

Wij hebben de constructie gecontroleerd op uitgangspunten en veiligheid. Wij hebben de constructie niet gecontroleerd op maatvoering. Ook hebben wij niet onderzocht of de constructie overeenkomt met de aanvraag.

Wij hebben opmerkingen over de constructiegegevens

Na controle van de door u ingestuurde constructiegegevens hebben wij de volgende opmerkingen:

1. Bij de berekening van de spanten ontbreekt de permanente belasting;
2. De steunpunten van de spantbenen dienen in Technosoft programma met de code 010;
3. Knoop 3 dient in Technosoft ingevoerd als een NDM knoop en 5 als ND-

U moet de constructiegegevens aanpassen

Wij vragen u om de constructiegegevens aan te passen. Bij de aanpassing moet u de opmerkingen uit deze brief verwerken.

Wij hebben nog gegevens van u nodig

U moet de volgende gegevens nog naar ons opsturen:

- Detailberekening van de dragende wanden met de bijbehorende formules;
- Berekening van de lateien;

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente
Barneveld



gemeente
Ede



gemeente
Nijkerk



Gemeente
Scherpenzeel

gemeente **wageningen**

provincie
Gelderland

Omgevingsdienst De Vallei

- Berekening van de begane grondvloer;
- Hoe worden de reactiekrachten van de spanten overgedragen naar de fundering;
- De berekening van de funderingsstroken;
- Berekening van het deel van de constructie met plat dak;
- Berekening van de kelder

Deze gegevens moeten gewaarmerkt zijn door de hoofdconstructeur.

U kunt de gegevens uploaden via www.olo.nl. Of u kunt de gegevens sturen naar wabo-constructie@oddevallei.nl.

Heeft u vragen?

Neem contact op met mevrouw Ali. Dat kunt u doen per telefoon of e-mail:

- Bel naar: 088 - 11 69 902
- Stuur een e-mail naar: a.ali@oddevallei.nl

Wilt u kenmerk 2022W2229 noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld,
namens dezen,



R.P. Guldemon

Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei