

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69
BIC NWABNL2G



Memo

Aan: A-VTH
Van: R. Vlak
Datum: 6 februari 2023
Onderwerp: Aanpassing op Ontwerp Projectplan Waterwet voor project 'Persleiding RWZI Papendrecht'

Referentie: Datum publicatie 30-11-2022 09:00 Organisatie Waterschap Rivierenland Jaargang en nummer Waterschapsblad 2022, 13221 Rubriek ander besluit van algemene strekking

Wijzigingen t.o.v. 'Ontwerp projectplan Waterwet'

Vanuit een gewijzigde ontwerpvisie is het ontwerp voor het aanpassen van de effluentleiding gedeeltelijk aangepast. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd en wijken af t.o.v. het "Ontwerp projectplan waterwet":

1. Er zal bij het effluentgemaal een handbediende afsluiter in de leiding worden aangebracht;
2. Op het terrein van de rwzi en wellicht gedeeltelijk in de paardenweide wordt in open ontgraving een PE100 SDR 17 leiding aangebracht met een diameter van 710 mm;
3. Vanuit de binnenlandse zijde van de waterkering wordt middels een HDD-boring een PE100 SDR 11 met een diameter van 710 mm aangebracht;
4. Tussen de leidingsegmenten welke genoemd onder de punten 2 en 3 wordt een ontluchter geplaatst;
5. Vanaf de HDD-boring wordt middels open ontgraving de dijkruising met vervangende waterkering aangebracht. De PE100 SDR 11 leiding met een diameter van 800mm wordt voorzien van een terugslagklep en een handbediende afsluiter.
6. Op de aangepaste tekening ZPA-ZTW-TekC_10_451 dd 7 februari 2023 is het een en ander aangegeven.

Contractwijziging

Het contract zal onder UAV-gc op de markt worden gezet. De Opdrachtnemer dient een DO en UO uit te werken. Het DO zal te zijner tijd ter goedkeuring worden aangeboden aan het waterschap.

Link naar de publicatie 'Ontwerp Projectplan Waterwet':

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-13221.html>